

Mémoire stratégique — Synthèse EcoScan

EcoScan — Pilotage énergétique

Organisation	Festival des Pains
Fiche projet	Aucun projet associé
Mémoire	Consumption drop — investigation prioritaire
Date du rapport	27/09/2026 à 12:44
Période couverte	90 derniers jours

Mémoire stratégique

Consumption drop — investigation prioritaire

Signal initial : Écart de -47.06% par rapport à la baseline (valeur observée : 89.998000, attendue : 170.000000).

Hypothèse : La baisse à 90 kWh évite le tarif Tranche 3 (> 210 FCFA/kWh + 18 % TVA) qui aurait fortement majoré la facture ; cependant, si la consommation réelle devait rester autour de 170 kWh, le coût net passerait rapidement à plusieurs dizaines de milliers de FCFA, ce qui rend crucial de confirmer la mesure. 1■■■ Vérifier l'état et le calibrage du compteur principal en confrontant la lecture physique à la valeur facturée. 2■■■ Contrôler le fonctionnement des équipements de cuisson et de froid (four, réfrigérateurs) pour s'assurer qu'ils n'ont pas été arrêtés ou fonctionnent en mode économie inattendu. **Prochaine étape concrète : ** se rendre sur le site, lire le chiffre du compteur principal, le saisir dans EcoScan et le comparer aux relevés de facture pour valider ou infirmer l'anomalie.

Action menée : - Vérifier l'étalonnage et l'index du compteur principal : Le technicien se rend sur le site, relève le chiffre affiché du compteur principal et le saisit dans EcoScan. Il compare cette lecture à la consommation facturée et, en cas d'écart, ajuste le calibrage ou signale l'anomalie au fournisseur.

Statut : À vérifier

Impact attendu : 35000.00 FCFA