



Legenda

	wyprowadzenie przewodów
	przewód
	nowe koryto kablowe
	istniejące koryto kablowe
	połączenia nad sufitem

Uwagi

1. Schemat jest rysunkiem koncepcyjnym i nie przedstawia pełnego wyposażenia budynku.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
3. Przed przystąpieniem do prac remontowych wszystkie wymiary należy zweryfikować.

Opis

Projekt przedstawia rzut poziomy 3. piętra budynku CTI z wyszczególnieniem sal: 303, 304, 305, 306, 307. Schemat obrazuje ułożenie przewodów i ich wyprowadzenia dla sieci przemysłowych RS485, CAN oraz światłowodowej. Przewody rozprowadzono wykorzystując już istniejące koryta kablowe, jak również nowo dodane na potrzeby instalacji. Połączenia pomiędzy salami zrealizowano wykorzystując istniejące otwory.

Tytuł

Układ sieci - sala 303

Obiekt Budynek B19 - CTI
Centrum Technologii Informatycznych

Lokalizacja ul. Wólczańska 217/221
93-005 Łódź

Skala 1:100 *Data* 19.04.2023 *Nr rys.* 03

Autor Maciej Kaczorowski