

Business Planning su BC e DR

Executive Summary

Nel progetto di oggi, viene richiesto di valutare quantitativamente l'impatto di un determinato disastro su di un asset aziendale; nello specifico, ci viene chiesto, con i seguenti dati, di calcolare la perdita annuale nel caso di:

- Inondazione sull'asset «edificio secondario»
- Terremoto sull'asset «datacenter»
- Incendio sull'asset «edificio primario»
- Incendio sull'asset «edificio secondario»
- Inondazione sull'asset «edificio primario»

Procedimento

Definizioni:

Vengono definiti così SLE (Single Loss Expectancy)

Che attiene al tasso di perdita di un determinato bene o asset per singolo evento, e

ALE (Average Loss Expectancy) come, invece, il tasso di quello che dovrebbe essere perso nell'anno, nel medio/lungo periodo.

ASSET	VALORE		EVENTO	ARO
EDIFICIO PRIMARIO	350.000		TERREMOTO	1 VOLTA OGNI 30 ANNI
EDIFICIO SECONDARIO	150.000		INCENDIO	1 VOLTA OGNI 20 ANNI
DATACENTER	100.000		INONDAZIONE	1 VOLTA OGNI 50 ANNI

EXPOSURE FACTOR	TERREMOTO	INCENDIO	INONDAZIONE
EDIFICIO PRIMARIO	80%	60%	55%
EDIFICIO SECONDARIO	80%	50%	40%
DATACENTER	95%	60%	35%

$SLE = AV \text{ (Asset Value)} * EF \text{ (Exposure Factor)}$

$ALE = SLE * ARO \text{ (Annualized Rate Of Occurrence)}$

1. Inondazione sull'asset «edificio secondario»

$$SLE = AV * EF = 150.000 \times 0.40 = 60.000$$

$$ALE = SLE * ARO = 60.000 * 1/50 = 60.000 * 0.02 = 1200$$

2. Terremoto sull'asset «datacenter»

$$SLE = AV * EF = 100.000 \times 0.95 = 95.000$$

$$ALE = SLE * ARO = 95.000 * 1/30 = 95.000 * 0.033 = 31.350$$

3. Incendio sull'asset «edificio primario»

$$SLE = AV * EF = 350.000 \times 0.60 = 210.000$$

$$ALE = SLE * ARO = 210.000 * 1/20 = 210.000 * 0.05 = 10.500$$

4. Incendio sull'asset «edificio secondario»

$$SLE = AV * EF = 150.000 \times 0.50 = 75.000$$

$$ALE = SLE * ARO = 75.000 * 1/20 = 75.000 * 0.05 = 3750$$

5. Inondazione sull'asset «edificio primario

$$\text{SLE} = \text{AV} * \text{EF} = 350.000 \times 0.55 = 192.500$$

$$\text{ALE} = \text{SLE} * \text{ARO} = 192.500 * 1/50 = 192.500 * 0.02 = 3850$$

Conclusioni

Alla luce di quanto osservato e analizzato, viene suggerito che l'investimento prioritario per le contromisure dovrebbe concentrarsi sull'**Incendio nell'Edificio Primario**, poiché presenta l'ALE più elevato (€ 10.500/anno), giustificando un budget di difesa maggiore rispetto agli altri scenari.