

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE - BUILDINGLENS

Batiment	Ecole fondamentale Lallange
Adresse	40 rue de Belvaux, 4025 Esch-sur-Alzette
Annee de construction	1996
Hauteur du batiment	12.0 m
Date d'inspection	20 March 2024
Inspecteur	Ing. A. Becker, SECO Luxembourg S.A.
Reference du rapport	BL-LU-0103-20240320

Ce rapport presente les observations relevees lors de l'inspection visuelle et instrumentale du batiment Ecole fondamentale Lallange, situe 40 rue de Belvaux, 4025 Esch-sur-Alzette, Luxembourg. Le batiment a ete construit il y a environ 28 ans (hauteur : 12.0 m). Les observations sont classees selon l'echelle RICS : C1 (mineur), C2 (significatif), C3 (critique).

CVC

Element	Observation	Localisation	RICS
Centrale de traitement d'air	Filtres G4 colmates (saut de pression 250 Pa), encrassement des batteries.	Local CTA niveau -1, CTA-Nord	C1
Groupe frigorifique	Fuite de fluide frigorigene detectee au niveau du compresseur, recharge necessaire.	Local technique niveau -1, GF-1	C2

Electricite

Element	Observation	Localisation	RICS
Prise de terre	Resistance de terre mesuree a 28 Ohms, seuil admissible de 30 Ohms approche.	Barrette de terre, local TGBT	C1

Conclusion et recommandations

L'inspection a identifie plusieurs observations dont 0 classees en condition C3 (critique), necessitant une intervention immediate. Un suivi sous 30 jours est recommande pour les elements en C3. Les elements en C2 devront etre traites dans un delai de 6 mois. Un prochain rapport complet est recommande dans 12 mois.

Rapport etabli par : Ing. A. Becker, SECO Luxembourg S.A. Date : 20/03/2024