

Техническое обучение ISaGRAF Переменные



Элементы словаря - Variables

- Нет никакого языка объявлений
- Объявления производятся через словарь
- Переменные не имеют физического адреса
- Переменные могут иметь сетевой адрес
- Переменные могут быть размещены в памяти (RETAIN)
 - Местоположение памяти аппаратно зависимо



Элементы словаря - Variable groups

- Имеется окно редактирования для каждой группы переменных
- Переменные сортируются
 - по типам: Boolean, Analog, Timer, Message,
 F.Block
 - по видимости: Global, Local
- Переменные могут иметь атрибуты
 - Internal
 - Input или Output
 - Integer или Real (для аналоговых)
 - Constant




Переменные непосредственного представления

Для представления свободных каналов

%IXs.c
%IDs.c
%ISs.c
Message input
%QXs.c
Boolean input
Analog input
Boolean output

• ...





Определение переменных

- Имя
 - Максимальная длина 16 символов
 - Буква, затем буквы, цифры или символы подчеркивания
 - Символы без учета регистра
 - Остерегайтесь зарезервированных ключевых слов! (глава В.2.3.1)
- Комментарий
 - Произвольный текст
- Сетевой адрес
 - Необязательное поле значений в диапазоне от 1 до FFFF
 - Не символическая (числовая) идентификация, главным образом используемая для организации сети (Modbus), для связи со SCADA
- Начальные значения



Логические переменные (Boolean)

- Значение констант
 - TRUE или FALSE
- TRUE/FALSE эквиваленты
 - Строки, используемые для замещения FALSE и TRUE во время отладки
 - Должны быть введены как "Defined Words«, чтобы использоваться в программах
 - Могут быть импортированы в глобальные или локальные определения



Аналоговые переменные

• Значения констант

- 32-битные целые значения со знаком: 123, -12, 16#4FCE, 8#1756, 2#010
- 32-битные значения с плавающей точкой со знаком: 123.0,
 -543.987, 1.765E+03

Unit string

- Произвольный текст для отображения при отладке

• Формат

- Integer или floating point
- Display для отладки

• Преобразования

- Непосредственно присоединяются к каждому аналоговому каналу ВВ
- Описаны через таблицу (точки) или функциями С



Переменные таймеров

Значения констант

- Базовая единица 1 миллисекунда
- Синтаксис: t#1h450ms, time#1h3m, t#0s
- Таймер не может превышать t#23h59m59s999ms
- Значение таймера всегда положительно
- Не может быть связан с платой ВВ

• Механизм

- При старте переменная автоматически модифицируется
- Таймер увеличивается в соответствии с часами целевой системы
- Таймер может быть стартован или остановлен
- Таймер не может быть уменьшающимся счетчиком (но см. Библиотеку FB)



Переменные типа Message

• Значения констант

- ", 'Hello', '\$41'
- Любой символ может быть сохранен в переменной message
- Некоторые функции 'С' не могут правильно использовать символ NULL

• Максимальная длина

- Максимальное число символов, которое будет сохранено в переменной
- Не может превышать 255 символов

• Текущая длина

- Может быть определена функцией MLEN
- Не может превышать максимальную длину



Слова-определения

- Идентификаторы, используемые для замены любого выражения-константы на языке ST
- Примеры

```
    OPEN is equivalent to TRUE
```

PI is equivalent to 3.14159

- IS_OK is equivalent to ALARM1 & (TEMP >= 646)

• Сортируются по диапазонам:

COMMON, GLOBAL или LOCAL



Элементы библиотеки

- Они содержатся в "черных ящиках" двух видов
- FUNCTIONS
 - имеет только один выходной параметр
 - может иметь до 31 параметра вызова
 - всегда возвращает одно значение, имеющее то же самое имя, что и собственно функция

FUNCTION BLOCKS

- может иметь много выходных параметров
- имеет всего максимум 32 параметра
- каждая копия (экземпляр) библиотечного блока (ссылка) должна иметь уникальное имя



IEC Functions & Function Blocks

- Пишутся на FBD, LD, ST или IL
- Импортируемые/экспортируемые из/в библиотеку
 - При экспортировании регенерируйте код в библиотеке!
- Допустим механизм инкапсуляции



"C" Functions & Function Blocks

- необходим дополнительный компилятор С
- Стандартные объекты "С" (могут моделироваться, если слинкованы с имитатором)
 - Math, trigonometry, register control, strings, arrays
 - Triggers, counting, PID, signal
- Системно-зависимые объекты "С"
 - Не могут моделироваться
 - Задачи, почтовые ящики, программы ОС, специальный интерфейс/связь



Common Elements. Резюме

• Словарь

- Различные области видимости для переменных
- Различные типы переменных
- Экспортно-импортные возможности
- Графический инструмент объявления
- Быстрое объявление

• Библиотека

- Независимость от управления проектом
- Включает IEC 61131-3 или объекты 'C'
- Возможность архивирования.

