

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.02252

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0014018

Общество с ограниченной ответственностью "ТЭОХИМ" (ООО "ТЭОХИМ").  
Адрес: 107023, РОССИЯ, город Москва, улица Суворовская, дом 10, помещение XV, комната 1-8.  
ОГРН: 1037739543126. Телефон: 84952212252, 88001005010. Факс: отсутствует.  
E-mail: teohim@teohim.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "ТЭОХИМ" (ООО "ТЭОХИМ").  
Адрес: 107023, РОССИЯ, город Москва, улица Суворовская, дом 10, помещение XV, комната 1-8.  
ОГРН: 1037739543126. Телефон: 84952212252, 88001005010. Факс: отсутствует.  
E-mail: teohim@teohim.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность").  
Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, стр. А. Адрес места осуществления деятельности: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, Литер А. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. E-mail: info@alfapb.ru  
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Двухкомпонентная полимерная композиция  
«Элакор – ПУ 2К Наливной пол» (полиуретановая),  
нанесенная на несгораемое основание с расходом  
полимерной композиции не более 1,0 кг/м.кв. и  
кварцевого песка (фракция 0,1-0,4мм) не более  
1,0 кг/м.кв. при толщине слоя 1 мм, общая толщина  
готового покрытия не более 50 мм., выпускаемые по  
ТУ 2312-014-18891264-2009 с изм. №1.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

23 1200

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 №301-ФЗ). См. Приложение – бланк № 0012333.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 534-С/ТР-16 от 12.08.2016 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)  
№ МСК.ОС1.Б1368 от 17.06.2016 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.09.2016 по 17.08.2021**

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись  
  
подпись

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Е.И. Ухарова

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ58.В.02252

(обязательная сертификация)

№ 0012333

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ2
ГОСТ 30402-96	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренноовоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т1 (малоопасные)
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие)



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись  
[Подпись]

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Е.И. Ухарова

инициалы, фамилия