

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.04475
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380968
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Тэохим». Адрес: 107023, г. Москва, ул. Суворова, д. 10, пом. XV, комн. 1-8. ОГРН: 1037739543126. Телефон +7 (495) 221-22-52, факс +7 (495) 221-22-52. E-mail: teohim@teohim.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Тэохим». Адрес: 107023, г. Москва, ул. Суворова, д. 10, пом. XV, комн. 1-8. ОГРН: 1037739543126. Телефон +7 (495) 221-22-52, факс +7 (495) 221-22-52. E-mail: teohim@teohim.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Композиция полимерная из полиуретана «Элакор-ПУ» для устройства защитно-декоративных покрытий бетонных полов методом окрашивания, изготавливаемая по ТУ 2312-009-18891264-2009 с изм. №1, нанесение в соответствии с «Технологией по устройству защитно-декоративного покрытия полиуретановой композицией «Элакор-ПУ» ООО «Тэохим». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Показатели пожарной опасности: группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18, группа по токсичности продуктов горения Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20, группа по распространению пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № М056-ТР от 11.02.2015 г. Испытательный центр АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ИН12 выдан 16.10.2014 г. Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 6325-ОП от 29.01.2015 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 г. МЧС России. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

код ОК 005 (ОКП)
23 1200

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3208 90 190 9

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.02.2015 по 15.02.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Рябова