



天津市建筑消防设施检测报告

项目名称：天津银行股份有限公司解放南路支行迁址装修项目

委托单位：天津银行股份有限公司第二中心支行

检测机构（公章）：天津宏宇电气设备安全检测有限公司

项目负责人（执业资格章）：张伯君

检测类别：专项检测

签发日期：2026-02-20

说 明

1、下列情况下本报告无法律效力：

(1) 纸质检测报告与天津市消防技术服务信息系统的电子报告不一致。

(2) 纸质报告未经项目负责人和技术负责人手书签字及加盖执业印章。

(3) 纸质报告未在规定处加盖公章和骑缝章。

(4) 纸质检测报告涂改、页码不连续的无效。

2、应依据最新版本的DB12/T 3034-2023《建筑消防设施检测服务规范》对建筑消防设施进行比例抽样检测。

3、本报告的建筑消防设施检测结论是检测机构依据最新版本的DB12/T 3034-2023《建筑消防设施检测服务规范》，按照检测项-子项-单项的综合评定方法得出的。

4、本报告做出评定结论的原始过程记录，保存于本检测机构，保存期限为6年，必要时可进行查阅。

检测机构地址：天津市西青区中北镇万卉路南段西侧华亭丽园四区10-2-103

联系人：程章军

服务电话：15822689582

建筑消防设施检测报告

项目名称		天津银行股份有限公司解放南路支行迁址装修项目					
项目地址		天津市河西区解放南路东侧27号地雅湖里配套公建1-6-雅湖里5号底商					
委托单位（建设单位）		天津银行股份有限公司第二中心支行		联系人	段建政	电话	13821963226
维保单位（施工单位）				联系人		电话	
检测服务对象概况	建筑总面积	229.99m ²	建筑层数	1、银行办公区 地上2层，地下0层。备注：无			
	使用功能	其他建筑	建筑高度	1、银行办公区 9.05m，建筑面积229.99m ²			
有关文件							
*检测机构		天津宏宇电气设备安全检测有限公司			*项目负责人及证书编号		张伯君11225000073
*检测类型		☐ 年度检测 ☒ 专项检测 ☐ 其他			*技术负责人及证书编号		杨欢11224000186
*检测范围及内容		消火栓系统 自动喷水灭火系统 灭火器 火灾自动报警系统 消防应急照明和疏散指示系统 电气火灾监控系统 消防设备电源监控系统					
*检测依据		《建筑消防设施检测服务规范》-DB12/T 3034-2023					
*检测日期		2026-02-16 至 2026-02-17					
单项评定情况							
检测单项		检测项总数	不合格项总数			评定	
			A(>0)	B(>2)	C(>4)		
☐ B.1 防火分隔设施							
☐ B.2 消防电梯的消防功能							
☐ B.3 消防救援窗口							
☐ B.4 消防给水							
☒ B.5 消火栓系统		10	0	0	0	合格	
☒ B.6 自动喷水灭火系统		12	0	0	0	合格	
☐ B.7 水喷雾灭火系统							

☐ B. 8 细水雾灭火系统					
☐ B. 9 消防炮					
☐ B. 10 泡沫灭火系统					
☐ B. 11 气体灭火系统					
☐ B. 12 干粉灭火系统					
☒ B. 13 灭火器	4	0	0	0	合格
☐ B. 14 防烟排烟系统					
☐ B. 15 消防供配电设施					
☒ B. 16 火灾自动报警系统	13	0	0	0	合格
☐ B. 17 可燃气体探测报警系统					
☒ B. 18 消防应急照明和疏散指示系统	7	0	0	0	合格
☐ B. 19 消防应急广播系统					
☐ B. 20 消防专用电话系统					
☒ B. 21 电气火灾监控系统	4	0	0	0	不进行评定
☒ B. 22 消防设备电源监控系统	1	0	0	0	不进行评定
☐ B. 23 独立式感烟探测器					
综合评定结论	合格 评定依据：建筑消防设施检测服务规范 DB12/T 3034—2023 6.1.8 对单位内全部消防设施检测进行一次性委托的，服务机构应当进行“合格或不合格”综合评定。所有单项评定为合格的，且总检测项中不合格检测项不超过6个的，综合判定为合格。 6.1.9 对单位内部分消防设施检测进行委托的，仅对检测项目进行单项评定，不进行综合评定。 （检测机构公章） 年 月 日				
检测机构备注说明	本次检测不存在不能测试项。				
检测机构 现场检测人员（签字）					

检测机构技术负责人 (签字并加盖执业印章)	
检测机构项目负责人 (签字并加盖执业印章)	
检测机构现场记录的消防隐患	本次检测不存在不合格检测项记录。 其他消防隐患（不在检测计划范围内，但是需要向甲方单位说明的）： 无
需要说明的其他问题	没有需要说明的其它问题。
项目单位属性说明	本项目单位不属于消防安全重点单位。原因是检测机构没有在消防安全重点单位库中找到对应单位。 本项目单位不属于火灾高危单位。原因是检测机构没有在火灾高危单位库中找到对应单位。