天津市建筑消防设施维护保养报告书

（■月 □季 □半年 □年）

项目名称：天津运策力行体育文化发展有限公司（体适堡运动）

委托单位：天津运策力行体育文化发展有限公司

消防技术服务机构（公章）：天津晟海消防科技有限公司

项目负责人（执业资格章）：李志莉

签发日期：2026-03-02

说　明

1、下列情况下本报告无法律效力：

（1）纸质报告与天津市消防技术服务信息系统的电子报告不一致。

（2）纸质报告未经项目负责人和技术负责人手书签字及加盖执业印章。

（3）纸质报告未在规定处加盖公章和骑缝章。

（4）纸质报告涂改、页码不连续的无效。

2、应依据最新版本的DB12/T 3035-2023《建筑消防设施维护保养技术规范》对建筑消防设施进行维护保养。

3、本报告的建筑消防设施维护保养结论是消防技术服务机构依据最新版本的DB12/T 3035-2023《建筑消防设施维护保养技术规范》中规定的技术要求和检查方法得出的。

4、本报告保存于本消防技术服务机构，保存期限为6年，必要时可进行查阅。

消防技术服务机构地址：天津市武清区下朱庄街道津蓟铁路东侧花乡家园56号楼-7-101

联系人：朱鸿飞

服务电话：15122662409

天津市消防技术服务信息平台

建筑消防设施维护保养报告

项目名称	天津运策力行体育文化发展有限公司（体适堡运动）		
项目地址	天津市市辖区河西区天津市河西区江西路与合肥道交口西南侧富润中心2-401		
委托单位	天津运策力行体育文化发展有限公司		
委托单位联系人	赵红霞	联系电话	13622075618
消防技术服务机构	天津晟海消防科技有限公司		
项目负责人及证书编号	李志莉(11223000232)	技术负责人及证书编号	刘翠芳(11225000047)
现场操作员及证书编号	丁晨(233600300341416 6)		
本次维保日期	2026-03-02至2026-03-02		
维保服务合同期限	2026-02-02至2027-02-01		
建筑物概况	总建筑面积1348平米。 1、健身房，建筑面积1348平方米。地上4层，地下1层，高度20米。备注：无		
建筑物供水设施	无消防水池和消防水箱		
维护保养合同涵盖的消防系统	□ 1、消防供电配电 ■ 2、火灾自动报警系统 □ 3、消防供水设施 ■ 4、消火栓（消防炮）系统 ■ 5、自动喷水灭火系统 □ 6、泡沫灭火系统 □ 7、气体灭火系统 □ 8、细水雾灭火系统 □ 9、干粉灭火系统 ■ 10、建筑防烟排烟系统 ■ 11、消防应急照明和疏散指示系统 □ 12、防火分隔设施 □ 13、消防电梯 □ 14、灭火器 □ 15、其他消防设施		
消防技术服务机构现场记录的消防设施故障	本次维护保养不存在不合格项。		
以往记录的消防设施故障的跟踪	本次合同期限内以往报告（以往报告指的是该报告审核通过时间早于本次报告生成时间）中记录的故障都已解决。		
消防技术服务机构备注说明	不存在其他需要说明的事项。		
消防技术服务机构现场维护保养人签字			
消防技术服务机构项目负责人签字盖章	（项目负责人执业印章） 项目负责人签字：		

	2026 年 03 月 02 日
消防技术服务机构技术负责人签字盖章	（技术负责人执业印章） 技术负责人签字： 2026 年 03 月 02 日
委托单位意见	
项目单位属性说明	本项目单位不属于消防安全重点单位。原因是消防技术服务机构没有在消防安全重点单位库中找到对应单位。 本项目单位不属于火灾高危单位。原因是消防技术服务机构没有在火灾高危单位库中找到对应单位。

建筑消防设施维护保养详细记录

维保项	维保内容	检查方法和要求	实测记录	判定	备注
2、火灾自动报警系统					
技术要求	监视状态	火灾自动报警系统平时应处于正常的监视状态	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，报警主机厂家是【】，报警主机型号是【】，注册点数是【】，正常点数是【】，火警点数是【】，故障点数是【】，不在合同范围内	☐ 符合 ☐ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
	报警控制器外观	火灾报警控制器、消防联动控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾控制器等固定牢固、外观完好、状态显示正常	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，查验设备是【】，不在合同范围内	☐ 符合 ☐ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
	火灾报警控制器基本功能	火灾报警控制器的自检、消音、复位、故障报警、主备电自动转换、火灾报警、联动控制等功能正常，打印机工作正常	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，不在合同范围内	☐ 符合 ☐ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
	火灾探测器	每季度应查验25%的火灾探测器的安装和周围环境；在试验烟气或温度，减光片、试验光源、测试气体作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号并启动探测器报警确认灯		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	季/年
	手动火灾报警按钮	每季度应查验25%手动火灾报警按钮的安装和周围环境；手动按下手动火灾报警按钮，向火灾报警控制器输出火警信号，并启动手动火灾报警按钮报警确认灯		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	季/年

	消防应急广播系统外观	消防应急广播系统工作状态应正常，火灾警报装置、消防应急广播扬声器安装应牢固，外观完好	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，不在合同范围内	☐ 符合 ☐ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
	消防应急广播系统功能	在自动状态模拟火灾确认条件下，检查启动消防应急广播的程序和区域以及警报装置和扬声器音质，播音区域应正确、音质清晰		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	半年
	消防电话	每月应检查消防电话总机的工作状态，用重点场所消防电话分机与消防控制室进行通话。每月用插孔电话对不少于10%的电话插孔与消防控制室进行通话，查验通话效果	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，查验设备是【】，不在合同范围内	☐ 符合 ☐ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
	火灾自动报警系统的联动控制	每季度应查验不小于25%的联动控制设备，模拟火灾状态或手动启动联动控制设备，查看各系统的动作、反馈		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	季/年
维护要求	吹扫管路采样吸气式感烟火灾探测器	对管路采样吸气式感烟火灾探测器的采样管道进行吹扫		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
	清洁火灾报警控制器	清洁火灾报警控制器及联动控制器和端子箱、模块箱		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
	试验备用电源	对备用电源进行1-2次充放电试验		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	季/年
	清洁应急广播系统	清洁应急广播系统主机和不少于50%的扬声器		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	半年
	清洁消防电话	清洁消防电话总机和消防专用电话分机		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	半年

	检查设备、支架和紧固件	检查设备、支架和紧固件，存在锈蚀的应及时维护		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
4、消火栓（消防炮）系统					
技术要求	室内消火栓	室内消火栓箱安装应牢固，外观完好且有明显标志，箱内组件齐全完好，箱门开关灵活。室内消火栓不应被遮挡、圈占。每月应检查不少于10%的消火栓箱，一年内应检查所有消火栓箱	记录人：丁晨 1、位置在【楼内】，数量是【5】，评判：合格，查验设备是【消火栓箱】，符合设计和规范要求	■ 符合 □ 不符合 □ 不适用	月/季/年
	消防炮	消防炮安装应牢固，外观完好，无变形和机械损伤，回转与俯仰角度及定位机构灵活。电控消防炮控制装置状态正常	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，不在合同范围内	□ 符合 □ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
	室内、外消火栓系统管网	室内、外消火栓系统管网安装应牢固、外观完好、无变形、无渗漏、无锈蚀。管道阀门标识完整准确，寒冷地区管网应采取防冻措施		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	季/年
	室外消火栓安装	室外消火栓安装应牢固，外观完好，无变形和机械损伤，组件齐全，开关灵活，地下消火栓标识应清晰，井内无积水	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，不在合同范围内	□ 符合 □ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
	室内消火栓最不利处静压	使用消火栓系统试水检测装置，选择最不利处消火栓，连接压力表及关闭闷盖，开启消火栓，测量栓口静水压力并记录		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	季/年
	室内消火栓最不利处动压	选择最不利点处消火栓连接消火栓系统试水检测装置进行试水试验，查看消防水泵房内消防水泵启动和反馈信号，测量并记录最不利点处消火栓的出水压力		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	季/年
	室内消火栓最有利处静压	使用消火栓系统试水检测装置，选择最有		本次维保按照月要求进行，此维	季/年

		利处消火栓，连接压力表及关闭闷盖，开启消火栓，测量栓口静水压力并记录		保项不在本次测试计划内	
	室外消火栓出水及压力	利用消火栓系统试水检测装置，测量室外消栓栓口静压和动压，应符合规范要求		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	季/年
	消防炮进行喷水试验	触发启泵按钮和消防炮控制阀，查看消防炮进口压力		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	季/年
维护要求	润滑地下消火栓闷盖和阀门丝杆	对地下消火栓闷盖和阀门丝杆加黄油润滑		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
	启闭阀门	对消防管网主要阀门进行一次开启和关闭操作		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
	润滑消防炮转动部分	对消防炮转动部分加黄油润滑		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
	润滑旋转式消火栓的转动部位	对旋转式消火栓的转动部位加机油或黄油润滑		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
	清洁消火栓箱	清洁不少于10%的消火栓箱外部和箱内组件	记录人：丁晨 1、位置在【楼内】，数量是【5】，评判：合格，维护设备是【消火栓箱】，符合设计和规范要求	■ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
	检查设备、管道及支架	检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
5、自动喷水灭火系统					
技术要求	报警阀组外观	报警阀组安装应牢固、外观完好、无锈蚀且铭牌和标志牌清晰，压力表显示应正常。报警阀组进、出口的控制阀应采用信号阀，阀门应常开。报	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，不在合同范围内	☐ 符合 ☐ 不符合 ■ 不适用	月/季/年

天津市消防技术服务信息平台

	警阀组件应完整可靠，连接正确，阀门标识应正确，开闭状态正确。报警阀组位置应便于操作，应有排水设施			
报警阀组功能-湿式系统	在消防联动控制器设置在手动状态下，开启湿式报警阀组的试水阀，查看报警阀、水力警铃动作情况，压力开关动作直接启动喷淋泵情况。距水力警铃 3m 远处警铃声声强不应小于70db	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，报警阀前压力（MPa）是【】，报警阀后压力（MPa）是【】，距水力警铃 3m 远处警铃声声强（db）是【】，不在合同范围内	☐ 符合 ☐ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
报警阀组功能-预作用系统	在消防联动控制器设置在手动状态下，预作用及雨淋自动喷水灭火系统报警阀测试，关闭系统侧控制阀（防止水流入系统侧），查看水力警铃鸣响，压力开关动作直接启动喷淋泵情况。距水力警铃 3m 远处警铃声声强不应小于70db	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，报警阀前压力（MPa）是【】，距水力警铃 3m 远处警铃声声强（db）是【】，不在合同范围内	☐ 符合 ☐ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
报警阀组功能-雨淋系统	在消防联动控制器设置在手动状态下，预作用及雨淋自动喷水灭火系统报警阀测试，关闭系统侧控制阀（防止水流入系统侧），查看水力警铃鸣响，压力开关动作直接启动喷淋泵情况。距水力警铃 3m 远处警铃声声强不应小于70db。如果采用传动管控制时，核对传动管压力显示是否符合设定值	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，报警阀前压力（MPa）是【】，距水力警铃 3m 远处警铃声声强（db）是【】，传动管显示压力（MPa）是【】，不在合同范围内	☐ 符合 ☐ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
报警阀组功能-干式系统	缓慢开启干式报警阀试验阀小流量排气，空气压缩机启动后关闭试验阀，查看空气压缩机的运行情况、核对启停压力是否符合设计要求。距水力	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，报警阀前压力（MPa）是【】，距水力警铃	☐ 符合 ☐ 不符合 ■ 不适用	月/季/年

天津市消防技术服务信息平台

	警铃 3m 远处警铃声声强不应小于70db	3m 远处警铃声声强（db）是【】，不在合同范围内		
信号阀	信号阀外观完好，无锈蚀，工作状态正常（常开），开/关动作应灵活，信号输出应正常	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，不在合同范围内	☐ 符合 ☐ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
水流指示器	水流指示器外观完好，应有明显标志，火灾报警控制器能显示水流指示器动作信号，地址准确		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	季/年
喷头	喷头安装应牢固，外观完好、无变形、附着物和悬挂物，喷头周围无遮挡物。每月应查看不少于10%的喷头，一年内全部查看完毕	记录人：丁晨 1、位置在【楼内】，数量是【30】，评判：合格，查验设备是【喷头】，符合设计和规范要求	■ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
末端试水装置和试水阀	末端试水装置和试水阀安装应牢固、便于操作且有排水设施，压力应符合规范要求	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，不在合同范围内	☐ 符合 ☐ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
湿式系统功能测试	分别检查并记录每组报警阀最不利点处末端试水装置的压力表显示值；在消防联动控制器设置在手动状态下，开启报警阀最不利点处末端试水装置，在消防水泵房或报警阀室查看湿式报警阀动作、水力警铃鸣响和压力开关动作直接启动喷淋消防泵情况。在消防控制室查看水流指示器报警、压力开关动作报警和喷淋消防泵启动的反馈信号		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
干式系统功能测试	分别关闭每组干式报警阀出口控制阀，开启干式报警阀组的试水阀，检查压力开关和消防水泵、电磁阀		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年

		的动作和排气阀的排气情况。在消防控制室查看压力开关、电动阀及消防水泵的动作反馈信号			
	预作用系统功能测试	关闭预作用报警阀出口控制阀，先后触发防护区域内的两只相关火灾探测器或一只火灾探测器和一只手动报警按钮，检查预作用阀电磁阀、排气阀入口电动阀、压力开关、消防水泵的动作情况，消防控制室查看消防控制设备是否显示电动阀、压力开关及消防水泵的反馈信号。系统功能试验完毕后，必须将系统恢复到正常工作状态		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
	雨淋系统（水幕系统、水喷雾系统）功能测试	试验前关闭雨淋阀出口控制阀，在消防控制室手动启动雨淋阀的电磁阀，查看雨淋阀动作、水力警铃鸣响、压力开关动作和直接启动消防水泵情况。在消防控制室查看压力开关和消防水泵的动作信号。自动状态下，先后触发防护区内两个相关火灾探测器或一只火灾探测器和一只手动报警按钮，查看雨淋阀动作、水力警铃鸣响、压力开关动作和直接启动消防水泵情况。在消防控制室查看压力开关和消防水泵的动作信号		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
维护要求	启闭阀门	对消防管网主要阀门进行一次开启和关闭操作		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
	润滑阀门丝杆	对阀门丝杆加黄油润滑		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年

	清理杂物	对清洁报警阀及组件，对排水设施进行杂物清理		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	半年
	检查设备、管道及支架	检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
10、建筑防烟排烟系统					
技术要求	风机控制柜	风机控制柜安装牢固，外观完好，有注明系统名称和编号的标志，工作状态正常	记录人：丁晨 1、位置在【楼内】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	■ 符合 □ 不符合 □ 不适用	月/季/年
	风机外观	风机安装牢固，外观完好	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，不在合同范围内	□ 符合 □ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
	风机功能	手动启动风机，风机应正常运转，运转平稳、无异常振动与声响。能在消防控制室手动启停风机，接收反馈信号。测试风机的风量应与风机铭牌相符	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，风机种类是【】，风量（立方米/秒）是【】，不在合同范围内	□ 符合 □ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
	风管	系统风管表面应平整，无破损、变形、锈蚀现象，风管固定应牢固、外观完好	记录人：丁晨 1、位置在【楼内】，数量是【2】，评判：合格，符合设计和规范要求	■ 符合 □ 不符合 □ 不适用	月/季/年
	挡烟垂壁外观	挡烟垂壁外观完好	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，不在合同范围内	□ 符合 □ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
	挡烟垂壁功能	手动操作挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止。模拟火灾，挡烟垂壁应在60 s以内联动下降到设计高度，挡烟垂壁动作到位后应能将状态	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，不在合同范围内	□ 符合 □ 不符合 ■ 不适用	月/季/年

天津市消防技术服务信息平台

	信号反馈到消防控制室			
自动排烟窗外观	自动排烟窗外观完好	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，不在合同范围内	☐ 符合 ☐ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
自动排烟窗功能	手动操作排烟窗开关进行开启、关闭试验，排烟窗动作应灵敏、可靠。模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防烟分区内排烟窗应能联动开启，状态信号应反馈到消防控制室	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，不在合同范围内	☐ 符合 ☐ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
送风阀、排烟阀外观	送风阀、排烟阀等固定应牢固、外观完好、标志明显清晰	记录人：丁晨 1、位置在【楼内】，数量是【2】，评判：合格，符合设计和规范要求	■ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
送风阀、排烟阀功能	手动开启、复位，动作应灵敏、可靠，关闭严密。模拟火灾，常闭送风口和排烟阀应联动开启；阀门状态信号应反馈到消防控制室；阀门开启后应能联动相应的风机启动	记录人：丁晨 1、位置在【楼内】，数量是【2】，评判：合格（现场与APP技术要求不匹配），无硬拉线拉阀启风机	■ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
排烟防火阀外观	排烟防火阀外观应完好	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，不在合同范围内	☐ 符合 ☐ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
排烟防火阀功能	手动启动排烟风机，关闭排烟风机入口总管上设置的排烟防火阀（280℃），排烟风机应自动关闭	记录人：丁晨 1、位置在【】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，不在合同范围内	☐ 符合 ☐ 不符合 ■ 不适用	月/季/年
防烟系统联动功能	防烟系统联动功能应符合要求：当任何一个常闭送风口开启时，相应的送风机均应能联动启动；当防火分区内火灾确认后，		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年

		应在15s内启动相应的送风口、送风机，其状态信号应反馈到消防控制室。前室、封闭避难层（间）与走道之间的压差应为25Pa～30Pa；楼梯间与走道之间的压差应为40Pa～50Pa			
	机械排烟系统的联动功能	机械排烟系统的联动功能应符合要求：当任何一个常闭排烟阀或排烟口开启时，排烟风机均应能联动启动。当火灾自动报警系统发出火警信号后，机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀或排烟口、排烟风机；启动的排烟阀或排烟口、排烟风机应与设计和标准要求一致，其状态信号应反馈到消防控制室。有补风要求的场所，火灾确认后，补风系统应启动		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
维护要求	清洁风机控制柜	清洁防烟排烟风机控制柜		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
	检查风机控制柜	清检查风机控制柜内电器元件有无松动、烧损现象，及时紧固或更换		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	季/年
	润滑传动机构	对风机传动机构、叶轮、风机轴承进行润滑处理		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	半年
	清洁风口和排烟口	清洁送风口、风机进风口和排烟口		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
	润滑传动机构	对送风阀、排烟阀、排烟防火阀、防火阀等传动机构进行润滑处理		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
	检查设备、管道及支架	检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测	年

天津市消防技术服务信息平台

				试计划内	
11、消防应急照明和疏散指示系统					
技术要求	系统外观	应急照明灯具和疏散指示标志安装应牢固、外观完好、无遮挡，工作状态正常	记录人：丁晨 1、位置在【楼内】，数量是【10】，评判：合格，符合设计和规范要求	■ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
	手动应急启动功能	应急照明灯具和疏散指示标志的手动应急启动功能应正常	记录人：丁晨 1、位置在【楼内】，数量是【10】，评判：合格，符合设计和规范要求	■ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
	自动应急启动功能	应急照明灯具和疏散指示标志的自动应急启动功能应正常		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
	应急工作持续时间	应对每台灯具进行1次蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间检查，应急工作持续时间应符合要求	记录人：丁晨 1、位置在【楼内】，数量是【10】，评判：合格，持续应急工作时间（分钟）是【91】，符合设计和规范要求	■ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
维护要求	清洁灯具和标志	对应急照明集中电源、应急照明灯具和疏散指示标志进行一次全面清洁		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年
	更换蓄电池电源	对灯具蓄电池电源供电状态下，应急工作持续时间不符合要求的应及时更换		本次维保按照月要求进行，此维保项不在本次测试计划内	年

从业人员身份比对

人员类别	操作员	比对环节	创建任务
人员姓名	丁晨	比对时间	2026-03-02 15:46:43
备案照片		现场上传照片	

人员类别	项目负责人	比对环节	维保检测记录签到
人员姓名	李志莉	比对时间	2026-03-02 15:47:25
备案照片		现场上传照片	

2026-01-05 12:01:28	2026-03-02 15:48:50

操作员在项目现场活动GPS轨迹

操作员：丁晨　　2026-03-02当天GPS活动轨迹

项目负责人现场签到记录

项目负责人 李志莉 2026-03-02 11:28:20 维保开始前现场签到
项目负责人 李志莉 2026-03-02 15:47:26 现场确认操作员提交的维保记录

现场维保记录照片

本次维保没有上传现场记录照片。

天津市消防技术服务信息平台