

ZÁPIS O TECHNICKÉ PŘEJÍMCE
(ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY jejímž investorem NENÍ GasNet, s.r.o.)
PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (NEBO JEJÍ UCELENÉ ČÁSTI)
V SOULADU S TPG 702 01



Etapa: 1

☒ Plynovod

☐ Přípojka

☐ Ostatní PZ

Číslo stavby EVIS: 8800113586

☒ NTL

☐ STL

☐ VTL

☐ Dodatečná přejímka

Umístění stavby plynárenského zařízení (nebo její ucelené části)

Obec: Orlová

Umístění stavby: Orlová, parc.č.4213/289,4213/288,4213/324

Název stavby plynárenského zařízení (nebo její ucelené části)

PREL A, Orlová - Lutyně, F. S. Tůmy, NTL plynovod, Rekonstrukce parkovacího domu č. 1 s rozšířením

Popis stavby plynárenského zařízení, objektu (technické hodnoty)

Přeložka plynovodní potrubí OC DN300 provedena z materiálu PE 100 SDR 17 dn315 v celkové délce 26,26m.

Na trase byl dle PD zřízen odvodňovač.

Potrubí bylo uloženo v podsypaném výkopu a zasypáno kypřenou zeminou bez ostrohranných částic.

Na potrubí byl natažen signalizační vodič, který bude vodivě propojen se stávajícím OC plynovodem.

Provozovatel distribuční soustavy (DS): GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Stavebník (investor): město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně

Zhotovitel (vč. IČ): GASCONTROL společnost s r.o., Dělnická 883/46, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

Projektant: GASCONTROL společnost s r.o., Dělnická 883/46, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá - Ing. Markéta Klaczková

Technický dozor stavebníka (investora):

Občasný dohled provozovatele DS: Matěj Ranocha

Doklad o povolení stavby vydaný příslušným stavebním úřadem, pokud byl dle příslušného stavebního zákona pro danou stavbu vyžadován.

Typ: Územní rozhodnutí č.21/2024

Ze dne: 30.09.2024

Č. j.: MUOR 97206/2024

Vydal: Městský úřad Orlová

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody

☐ JSOU

☒ NEJSOU

☐ Dodatečná přejímka

Soupis nedodělků zřejmých při přejímce, vč. lhůt a zodpovědností při jejich odstranění

☒ JSOU

☐ NEJSOU

☐ Dodatečná přejímka *

* V případě dodatečné přejímky technik OSS neodpovídá za technický stav přejímaného PZ a zároveň neodpovídá za celkový obsah a rozsah přebírané technické dokumentace. Technik OSS k přejímce obdrží stávající technickou dokumentaci stavby od odpovědného zástupce Regionálního AM, a to v rozsahu, který je pro přejímku akceptovatelný.

propoj plynovodu

Vyjádření účastníků řízení

Technická dokumentace uvedená v příloze byla předána Technickému dohledu provozovatele.

Uvedení plynárenského zařízení do provozu a jeho užívání je možné pouze pokud jsou splněné podmínky stanovené právními předpisy, zejména stavebním zákonem, rozhodnutím dotčeného správního úřadu (zejména stavebního úřadu, pokud bylo pro danou stavbu vyžadováno), závaznými stanovisky a dalšími stanovisky či vyjádřeními dotčených osob, smlouvami uzavřenými s dotčenými osobami, zejména s provozovatelem distribuční soustavy. Pokud není pro užívání stavby předávané tímto zápisem stavebním zákonem vyžadováno povolení užívání stavby, je za datum, od kterého bylo zahájeno užívání inženýrské sítě, považován datum vpuštění plynu.

Platí pro samostatně budovanou přípojku:

Vlastník plynovodní přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy buď držitelem licence na distribuci plynu, nebo oprávněnou osobou podle zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví nebo majetku osob. Splnění této povinnosti musí vlastník na vyžádání prokázat provozovateli distribuční soustavy, k jehož zařízení je přípojka připojena; vlastník, ani jím zmocněná osoba nesmí na plynovodní přípojce provádět žádné zásahy bez vědomí tohoto provozovatele a musí zajistit splnění povinností vyplývajících z § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 zákona 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ze zvláštního právního předpisu.

Platí pro přeložku plynárenského zařízení, nebo samostatné plynovodní přípojky:

V případě přeložky plynárenského zařízení nebo samostatné plynovodní přípojky bere stavebník (investor) na vědomí, že nabude do vlastnictví zrušenou část zařízení DN , materiál v rozsahu dle přílohy k tomuto protokolu označenou jako „Zrušené PZ“, pokud již nebyla zrušená část zcela odstraněna. Příslušná dokumentace ke zrušené části zařízení se stavebníkovi (investorovi) nepředává, neboť zrušená část zařízení není plynárenským zařízením, ani samostatnou přípojkou. Pro všechny níže uvedené podpisy platí, že není-li podepsáno ručně, je dokument opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Zajištění propoje (kdo, kdy, podmínky, termíny)

(Zpravidla není možné u přejímky doplnit – řeší posléze PÚS na základě Pracovního postupu.)

GASCONTROL společnost s r.o., po předání dokumentace

Zahájení prací: 17.03.2025

Dokončení prací: 25.03.2025

Záruční doba se počítá od data převýmacího řízení a končí dnem: 10.07.2030

Datum převýmacího řízení: V případě el. převýmky je datum převýmky roven datu el. podpisu provozovatele DS nebo jeho zástupce.

Stavebník (investor) / zástupce(i) Stavebníka (investora) /

Jméno a příjmení	Společnost / Funkce	Podpis(y)
Ing. Alena Kasanová	MÚ Orlová/vedoucí úseky přípravy a realizace	

Zhotovitel nebo jeho zástupce(i)

Jméno a příjmení	Společnost / Funkce	Podpis(y)
Martin Petržela	GASCONTROL společnost s r.o. / stavbyvedoucí	

Provozovatel DS nebo jeho zástupce(i)

Jméno a příjmení	Společnost / Funkce	Podpis(y)
David Lochman	GasNet Služby /Specialista rozvoje PZ	

Ostatní účastníci řízení

Jméno a příjmení	Společnost / Funkce	Podpis(y)

Přílohy

Předávaná dokumentace	Rozdělovník
-----------------------	-------------

Poznámka