## Weishaupt CanApiJson / CAPI / CAN Api – Parsed telegrams:

https://github.com/BorgNumberOne/Weishaupt_CanApiJson

**Weishaupt CanApiJson / Weishaupt CAPI side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus** | **Modbus TCP side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus** | **RAW CanApiJson telegram**

**SRC**:
requesting device:
**DDC**
(WEM-Modbus)

responding device:
**SYS**
(Systemgerät)

**CM**
0x01 (1) = request reading / **GET** numeric value
0x02 (2) = **Response** reading
0x03 (3) = request writing / **SET** numeric value
0x04 (4) = **Response** writing / **ACK**nowledge
0x05 (5) = error
0x11 (17) = request string / **GETS**
0x12 (18) = **Response** string
0x13 (19) = request writing string / **SETS**
0x14 (20) = **Response** writing string / **ACK**nowledge

| SRC | CM | MI | MX | OX | OS | VS | VA | HEX to DEC (OX) | Cycle Time (in s) between DDC telegrams | | | Modbus TCP register on the Modbus TCP side of Weishaupt Gateway WEM-Modbus | Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S/Cov | Aktualis. | RAW CanApiJson telegram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | **7.5.1** | **EM-KA** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | Temperaturfühler an Anschluss T1 | Kaskadengerät | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s | No "**EM-KA**" device/participant available during the research work |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | Temperaturfühler an Anschluss T2 | Kaskadengerät | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s | No "**EM-KA**" device/participant available during the research work |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | PWM-Signal an Umwälzpumpe | Kaskadengerät | Prozent | 1,00 % | 1 Byte | | m/≥60s | No "**EM-KA**" device/participant available during the research work |
| | | | | | | | | | | | | | **7.5.2** | **EM-Sol** | | | | | | | |
| DDC | 01 | 04 | 00 | 2501 | 00 | 0002 | 00 | 9473 | 10 | Sol | SOL1 | 20 | 20 | Kollektortemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010400250100000200"}}} |
| SYS | 02 | 04 | 00 | 2501 | 00 | 0002 | 8000 | 9473 | | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020400250100000028000"}}} |
| DDC | 01 | 04 | 00 | 2502 | 00 | 0002 | 00 | 9474 | 30 | Sol | SOL1 | 21 | 21 | Speichertemperatur unten | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010400250200000200"}}} |
| SYS | 02 | 04 | 00 | 2502 | 00 | 0002 | 0207 | 9474 | | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020400250200000020207"}}} |
| DDC | 01 | 04 | 00 | 252b | 02 | 0004 | 00 | 9515 | 60 | Sol | SOL1 | 22<br>23 | 22,<br>23 | Solarertrag Gesamtzähler | Solarertrag | Wirkarbeit | 0,01 kWh | 4 Bytes | | l/≥10min | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010400252b02000400"}}} |
| SYS | 02 | 04 | 00 | 252b | 02 | 0004 | 00000000 | 9515 | | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020400252b02000400000000"}}} |
| DDC | 01 | 04 | 00 | 252a | 02 | 0004 | 00 | 9514 | 30 | Sol | SOL1 | 24<br>25 | 24,<br>25 | Solarertrag (heute) | Solarertrag | Wirkarbeit | 0,01 kWh | 4 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010400252a02000400"}}} |
| SYS | 02 | 04 | 00 | 252a | 02 | 0004 | 00000000 | 9514 | | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020400252a02000400000000"}}} |
| DDC | 01 | 04 | 00 | 2529 | 02 | 0004 | 00 | 9513 | 60 | Sol | SOL1 | 26<br>27 | 26,<br>27 | Solarertrag (Vortag) | Solarertrag | Wirkarbeit | 0,01 kWh | 4 Bytes | | l/≥10min | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010400252902000400"}}} |
| SYS | 02 | 04 | 00 | 2529 | 02 | 0004 | 00000000 | 9513 | | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020400252902000400000000"}}} |
| | | | | | | | | | | | | | **7.5.3** | **SG** | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 2533 | 02 | 0001 | 00 | 9523 | 30 | SG | SG1 | 100 | 100 | Betriebsart Heizkreis 1 Vorgabe | 1: Standby<br>2: Zeitprogramm 1<br>3: Zeitprogramm 2<br>4: Zeitprogramm 3<br>5: Sommer<br>6: Komfort<br>7: Normal<br>8: Absenk | Schalten | | 1 Byte | S | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200253302000100"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 2533 | 02 | 0001 | 02 | 9523 | | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200253302000102"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 2582 | 02 | 0001 | 00 | 9602 | 30 | SG | SG1 | 101 | 101 | So/Wi Umschaltung Heizkreis 1 | 0: Aus<br>1: Ein | Boolesch | | 1 Byte | S | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200258202000100"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 2582 | 02 | 0001 | 01 | 9602 | | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200258202000101"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 257e | 04 | 0001 | 00 | 9598 | 30 | SG | SG1 | 102 | 102 | Betriebsart Heizkreis 1 aktuell | 1: System Standby<br>2: System Sommer<br>3: Estrich: Funktionsheizen<br>4: Estrich: Belegreifheizen 5: Urlaub<br>6: Zeitprogramm 1<br>7: Zeitprogramm 2<br>8: Zeitprogramm 3<br>9: Sommer<br>10: Absenk<br>11: Normal<br>12: Komfort<br>13: Standby | Schalten | | 1 Byte | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200257e04000100"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 257e | 04 | 0001 | 06 | 9598 | | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200257e04000106"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 257e | 05 | 0001 | 00 | 9598 | 30 | SG | SG1 | 103 | 103 | Status Heizkreis 1 | 1: Raumfrostschutz<br>2: Anlagenfrostschutz<br>16: Eingang H1: Sonder<br>17: Eingang H1: Komfort<br>18: Eingang H1: Normal<br>19: Eingang H1: Absenk<br>20: Eingang H1: Standby<br>21: Eingang H1: Not-Aus<br>24: Party<br>32: Optimierung<br>33: Niveauanhebung Außentemperatur<br>48: ext. Notabnahme<br>49: ext. Überangebot<br>50: ext. Heizvorgabe<br>51: Warmwasser-vorrang<br>64: Sommerbetrieb witterungsgeführt<br>65: Heizgrenze Raum<br>66: Heizgrenze VL<br>67: Raumthermostat<br>80: Komfort<br>81: Normal<br>82: Absenken<br>83: Frost<br>84: Frostschutz aktiv | Schalten | | 1 Byte | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200257e05000100"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 257e | 05 | 0001 | 54 | 9598 | | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200257e05000154"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 253b | 02 | 0002 | 00 | 9531 | 30 | SG | SG1 | 106 | 106 | Raumsolltemperatur | Komfort | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 0,5K | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200253b02000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 253b | 02 | 0002 | 00dc | 9531 | | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200253b02000200dc"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 253a | 02 | 0002 | 00 | 9530 | 30 | SG | SG1 | 107 | 107 | Raumsolltemperatur | Normal | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 0,5K | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200253a02000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 253a | 02 | 0002 | 00d2 | 9530 | | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200253a02000200d2"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 2539 | 02 | 0002 | 00 | 9529 | 30 | SG | SG1 | 108 | 108 | Raumsolltemperatur | Absenk | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 0,5K | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200253902000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 2539 | 02 | 0002 | 00a0 | 9529 | | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200253902000200a0"}}} |

**Weishaupt CanApiJson / CAPI / CAN Api – Parsed telegrams:**

https://github.com/BorgNumberOne/Weishaupt_CanApiJson

**SRC**:
requesting device:
**DDC**
(WEM-Modbus)
responding device:
**SYS**
(Systemgerät)

**CM**:
0x01 (1) = request reading / **GET** numeric value
0x02 (2) = **Response** reading
0x03 (3) = request writing / **SET** numeric value
0x04 (4) = **Response** writing / **ACK**nowledge
0x05 (5) = error
0x11 (17) = request string / **GETS**
0x12 (18) = **Response** string
0x13 (19) = request writing string / **SETS**
0x14 (20) **= Response** writing string / **ACK**nowledge

| Weishaupt CanApiJson / Weishaupt CAPI side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus | | | | | | | | | | | | Modbus TCP side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus | | | | | | | | RAW CanApiJson telegram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRC | CM | MI | MX | OX | OS | VS | VA | HEX to DEC (OX) | Cycle Time (in s) between DDC telegrams | | | Reg. | Registername (Modbus TCP register on the Modbus TCP side of Weishaupt Gateway WEM-Modbus) | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S/Cov | Aktualis. | |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 2558 | 02 | 0002 | 00 | 9560 | 30 | SG | SG1 | 109 | 109 Raumsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200255802000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 2558 | 02 | 0002 | 0000 | 9560 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200255802000200000"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 256b | 02 | 0002 | 00 | 9579 | 30 | SG | SG1 | 110 | 110 Vorlaufsolltemperatur | Komfort | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200256b02000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 256b | 02 | 0002 | 02bc | 9579 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200256b02000202bc"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 256a | 02 | 0002 | 00 | 9578 | 30 | SG | SG1 | 111 | 111 Vorlaufsolltemperatur | Normal | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200256a02000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 256a | 02 | 0002 | 0258 | 9578 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200256a0200020258"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 2569 | 02 | 0002 | 00 | 9577 | 30 | SG | SG1 | 112 | 112 Vorlaufsolltemperatur | Absenk | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200256902000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 2569 | 02 | 0002 | 01c2 | 9577 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200256902000201c2"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 252c | 02 | 0002 | 00 | 9516 | 10 | SG | SG1 | 113 | 113 Vorlaufsolltemperatur | Sonderniveau | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | s/≥30s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200252c02000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 252c | 02 | 0002 | 0190 | 9516 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200252c0200020190"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 27f9 | 02 | 0002 | 00 | 10233 | 10 | SG | SG1 | 114 | 114 N1-Vorgabe über Ethernet | | Prozent (0…100%) | 0,01 % | 2 Bytes | S: 0,1% | s/≥30s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010027f902000200"}}} |
| SYS | 05 | 01 | 00 | 27f9 | 02 | 0002 | 0001 | 10233 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"05010027f90200020001"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 2559 | 02 | 0002 | 00 | 9561 | 30 | SG | SG1 | 115 | 115 Vorlaufsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200255902000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 2559 | 02 | 0002 | 0000 | 9561 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200255902000200000"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 2507 | 02 | 0002 | 00 | 9479 | 10 | SG | SG1 | 116 | 116 Vorlaufisttemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010200250702000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 2507 | 02 | 0002 | 0232 | 9479 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020200250702000202 32"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 261f | 02 | 0002 | 00 | 9759 | 10 | SG | SG1 | 117 | 117 Plattenwärmetauschertemperatur (B2) | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100261f02000200"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 261f | 02 | 0002 | 8000 | 9759 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100261f0200028000"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 2560 | 02 | 0002 | 00 | 9568 | 30 | SG | SG1 | 118 | 118 Pufferspeicher Temperatur oben | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100256002000200"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 2560 | 02 | 0002 | 0235 | 9568 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100256002000020235"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 2561 | 02 | 0002 | 00 | 9569 | 30 | SG | SG1 | 119 | 119 Pufferspeicher Temperatur unten | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100256102000200"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 2561 | 02 | 0002 | 0213 | 9569 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100256102000020213"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 263f | 00 | 0008 | 00 | 9791 | 30 | SG | SG1 | 120<br>121<br>122<br>123 | 120 Can Open spezifisch | | | | 2 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100263f00000800"}}} |
| | | | | | | | | | | | | | 121 Fehler/Warnung anstehend (Bit7…5 frei) | Bit15…8:<br>>0 Fehler aktiv<br>0 Fehler inaktiv<br>Bit4: 0 Modulfehler<br>1 Systemfehler Bit3…0: Fehlerart:<br>1 Fehler<br>2 Warnung<br>3 Info | | | 2 Bytes | | m/≥60s | |
| | | | | | | | | | | | | | 122 Fehlernummer | Aktuelle Fehlernummer | | | 2 Bytes | | m/≥60s | |
| | | | | | | | | | | | | | 123 Modul | Bit15…8: Modul-ID<br>Bit7…0: Modul-Index | | | 2 Bytes | | m/≥60s | |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 263f | 00 | 0008 | 0000000000000000 | 9791 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100263f0000080000000000000000"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 261e | 00 | 0001 | 00 | 9758 | 30 | SG | SG1 | 124 | 124 Systembetriebsart | 1: Standby<br>2: Sommer<br>3: Automatik | Schalten | | 1 Byte | S | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100261e00000100"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 261e | 00 | 0001 | 03 | 9758 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100261e00000103"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 26b1 | 02 | 0002 | 00 | 9905 | 30 | SG | SG1 | 125 | 125 Außentemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010026b102000200"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 26b1 | 02 | 0002 | 0058 | 9905 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010026b10200020058"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 259c | 01 | 0002 | 00 | 9628 | 10 | SG | SG1 | 126 | 126 Wärmeanforderung Heizung | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100259c01000200"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 259c | 01 | 0002 | 01b7 | 9628 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100259c01000201b7"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 259d | 01 | 0002 | 00 | 9629 | 10 | SG | SG1 | 127 | 127 Wärmeanforderung Warmwasser | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010100259d01000200"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 259d | 01 | 0002 | 0000 | 9629 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020100259d0100020000"}}} |
| DDC | 01 | 03 | 00 | 2569 | 02 | 0001 | 00 | 9577 | 30 | SG | SG1 | 130 | 130 Status Warmwasser | 0: Warnung anstehend<br>1: Fehler anstehend | Boolesch | | 1 Byte | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300256902000100"}}} |
| SYS | 02 | 03 | 00 | 2569 | 02 | 0001 | 01 | 9577 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020300256902000101"}}} |
| DDC | 01 | 03 | 00 | 2549 | 02 | 0001 | 00 | 9545 | 10 | SG | SG1 | 131 | 131 Warmwasser-Push | Starten | Boolesch | | 1 Byte | S | s/≥30s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300254902000100"}}} |
| SYS | 02 | 03 | 00 | 2549 | 02 | 0001 | 00 | 9545 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020300254902000100"}}} |
| DDC | 01 | 03 | 00 | 2539 | 02 | 0002 | 00 | 9529 | 30 | SG | SG1 | 132 | 132 WWsolltemperatur Vorgabe | Normal | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300253902000200"}}} |
| SYS | 02 | 03 | 00 | 2539 | 02 | 0002 | 0190 | 9529 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020300253902000020190"}}} |
| DDC | 01 | 03 | 00 | 2538 | 02 | 0002 | 00 | 9528 | 30 | SG | SG1 | 133 | 133 WWsolltemperatur Vorgabe | Absenk | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300253802000200"}}} |
| SYS | 02 | 03 | 00 | 2538 | 02 | 0002 | 0190 | 9528 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020300253802000020190"}}} |
| DDC | 01 | 03 | 00 | 252c | 02 | 0002 | 00 | 9516 | 30 | SG | SG1 | 134 | 134 WWsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300252c02000200"}}} |
| SYS | 02 | 03 | 00 | 252c | 02 | 0002 | 0190 | 9516 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020300252c0200020190"}}} |
| DDC | 01 | 03 | 00 | 2529 | 02 | 0002 | 00 | 9513 | 10 | SG | SG1 | 135 | 135 Warmwassertemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010300252902000200"}}} |

**Weishaupt CanApiJson / CAPI / CAN Api – Parsed telegrams:**

https://github.com/BorgNumberOne/Weishaupt_CanApiJson

**Weishaupt CanApiJson / Weishaupt CAPI side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus** | **Modbus TCP side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus** | **RAW CanApiJson telegram**

**SRC**: requesting device: **DDC** (WEM-Modbus); responding device: **SYS** (Systemgerät)

**CM**:
0x01 (1) = request reading / **GET** numeric value
0x02 (2) = **Response** reading
0x03 (3) = request writing / **SET** numeric value
0x04 (4) = **Response** writing / **ACK**nowledge
0x05 (5) = error
0x11 (17) = request string / **GETS**
0x12 (18) = **Response** string
0x13 (19) = request writing string / **SETS**
0x14 (20) = **Response** writing string / **ACK**nowledge

HEX to DEC (**OX**)

Cycle Time (in s) between DDC telegrams

Modbus TCP register on the Modbus TCP side of Weishaupt Gateway WEM-Modbus

| SRC | CM | MI | MX | OX | OS | VS | VA | HEX to DEC (OX) | Cycle Time (in s) between DDC telegrams | | | Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S/Cov | Aktualis. | RAW CanApiJson telegram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYS | 02 | 03 | 00 | 2529 | 02 | 0002 | 0242 | 9513 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02030025290200020242"}}} |
| DDC | 01 | 03 | 00 | 2557 | 02 | 0002 | 00 | 9559 | 30 | SG | SG1 | 136 | 136 Rücklauftemperatur Zirkulation | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01030025570200002 00"}}} |
| SYS | 02 | 03 | 00 | 2557 | 02 | 0002 | 8000 | 9559 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02030025570200028000"}}} |
| DDC | 01 | 03 | 00 | 2551 | 02 | 0001 | 00 | 9553 | 10 | SG | SG1 | 137 | 137 Pumpe Warmwasser | 0: Aus<br>1: Ein | Boolesch | | 1 Byte | | s/≥30s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01030025510200010 0"}}} |
| SYS | 02 | 03 | 00 | 2551 | 02 | 0001 | 00 | 9553 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02030025510200010 0"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 26e4 | 02 | 0001 | 00 | 9956 | 60 | SG | SG1 | 140 | 140 Folgewechsel | 0: normal<br>1: invertiert<br>2: zeitlich<br>3: Betriebsstunden | Schalten | | 1 Byte | S | l/≥10min | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010026e402000100"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 26e4 | 02 | 0001 | 02 | 9956 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010026e402000102"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 26e6 | 02 | 0002 | 00 | 9958 | 60 | SG | SG1 | 141 | 141 Wechselzeit | Aktueller Wert | Zeit | 1 h | 2 Bytes | S: 1h | l/≥10min | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010026e602000200"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 26e6 | 02 | 0002 | 0032 | 9958 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010026e60200020032"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 26fe | 02 | 0002 | 00 | 9982 | 10 | SG | SG1 | 142 | 142 Kaskade | Abgleichtemperatur | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010026fe02000200"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 26fe | 02 | 0002 | 8000 | 9982 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010026fe0200028000"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 261c | 00 | 0002 | 00 | 9756 | 30 | SG | SG1 | 143 | 143 Kaskade | Soll-Modulation System HZ | Prozent (0...255%) | 0,01 % | 2 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010026 1c00000200"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 261c | 00 | 0002 | 0000 | 9756 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010026 1c0000020000"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 261d | 00 | 0002 | 00 | 9757 | 30 | SG | SG1 | 144 | 144 Kaskade | Soll-Modulation System WW | Prozent (0...255%) | 0,01 % | 2 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010026 1d00000200"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 261d | 00 | 0002 | 0000 | 9757 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010026 1d0000020000"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 2612 | 00 | 0002 | 00 | 9746 | 30 | SG | SG1 | 145 | 145 Kaskade | Sollwert System HZ | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010026120000020 0"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 2612 | 00 | 0002 | 01bd | 9746 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010026120000201bd"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 2613 | 00 | 0002 | 00 | 9747 | 30 | SG | SG1 | 146 | 146 Kaskade | Sollwert System WW | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010026130000020 0"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 2613 | 00 | 0002 | 0000 | 9747 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010026130000020000"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 2562 | 02 | 0001 | 00 | 9570 | 10 | SG | SG1 | 150 | 150, Uhrzeit<br>151 | Aktuelle Uhrzeit | Tageszeit | | 2 Bytes | | s/≥30s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010025620200010 0"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 2562 | 02 | 0001 | 14 | 9570 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010025620200011 4"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 2562 | 03 | 0001 | 00 | 9570 | 10 | SG | SG1 | 151 | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010025620300010 0"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 2562 | 03 | 0001 | 37 | 9570 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010025620300013 7"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 2563 | 02 | 0001 | 00 | 9571 | 30 | SG | SG1 | 153 | 153, Datum<br>154,<br>155 | Aktuelles Datum | Datum | | 3 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010025630200010 0"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 2563 | 02 | 0001 | 1a | 9571 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010025630200011 a"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 2563 | 03 | 0001 | 00 | 9571 | 30 | SG | SG1 | 154 | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010025630300010 0"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 2563 | 03 | 0001 | 02 | 9571 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010025630300010 2"}}} |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 2563 | 04 | 0001 | 00 | 9571 | 30 | SG | SG1 | 155 | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01010025630400010 0"}}} |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 2563 | 04 | 0001 | 17 | 9571 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02010025630400011 7"}}} |
| | | | | | | | | | | | | **7.5.4** | **WTC** | | | | | | | |
| DDC | 01 | 09 | 01 | 2639 | 00 | 0001 | 00 | 9785 | 10 | WTC | WTC1 | 160 | 160 Betriebsphase WTC | 0: Normalbetrieb<br>10: Pumpennachlauf<br>15: Brennertaktsperre Heizen<br>20: Sperre Mindest-heizleistung<br>24: Adaption Gasstell-glied läuft<br>25: Verzögerter Heizbetrieb<br>30: Softstart Warm-wasser<br>35: Abregelfunktion Fernsteuerung<br>40: Spreizung Vorlauf/Abgas<br>45: Spreizung Vorlauf/Rücklauf<br>50: Abregelfunktion Abgastemperatur<br>55: Abschaltung Fernsteuerung<br>60: Abschaltung Mindestumlauf<br>70: SCOT Kalibration läuft | Schalten | | 1 Byte | | s/≥30s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01090126390000010 0"}}} |
| SYS | 02 | 09 | 01 | 2639 | 00 | 0001 | 00 | 9785 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02090126390000010 0"}}} |
| DDC | 01 | 07 | 00 | 2541 | 00 | 0001 | 00 | 9537 | 10 | WTC | WTC1 | 161 | 161 Betriebsphase Brenner | 0: Brenner aus<br>1: Vorbelüftung<br>2: Brenner ein: Steuerbetrieb<br>3: Brenner ein: Regelbetrieb<br>4: Nachbelüftung | Schalten | | 1 Byte | | s/≥30s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01070025410000010 0"}}} |
| SYS | 02 | 07 | 00 | 2541 | 00 | 0001 | 00 | 9537 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02070025410000010 0"}}} |
| DDC | 01 | 07 | 00 | 2545 | 00 | 0002 | 00 | 9541 | 30 | WTC | WTC1 | 163 | 163 Vorlaufsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01070025450000020 0"}}} |
| SYS | 02 | 07 | 00 | 2545 | 00 | 0002 | 0050 | 9541 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02070025450000020050"}}} |
| DDC | 01 | 07 | 00 | 2532 | 00 | 0002 | 00 | 9522 | 10 | WTC | WTC1 | 164 | 164 Kesseltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01070025320000020 0"}}} |
| SYS | 02 | 07 | 00 | 2532 | 00 | 0002 | 00aa | 9522 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"02070025320000020 0aa"}}} |
| DDC | 01 | 09 | 01 | 2613 | 02 | 0002 | 00 | 9747 | 30 | WTC | WTC1 | 165 | 165 Volumenstrom VPT | Aktueller Wert | Durchfluss-menge | 1 l/h | 2 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"01090126130200020 0"}}} |

## Weishaupt CanApiJson / CAPI / CAN Api – Parsed telegrams:

https://github.com/BorgNumberOne/Weishaupt_CanApiJson

**SRC**:
requesting device:
**DDC**
(WEM-Modbus)

responding device:
**SYS**
(Systemgerät)

**CM**
0x01 (1) = request reading / **GET** numeric value
0x02 (2) = **Response** reading
0x03 (3) = request writing / **SET** numeric value
0x04 (4) = **Response** writing / **ACK**nowledge
0x05 (5) = error
0x11 (17) = request string / **GETS**
0x12 (18) = **Response** string
0x13 (19) = request writing string / **SETS**
0x14 (20) = **Response** writing string / **ACK**nowledge

| Weishaupt CanApiJson / Weishaupt CAPI side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus | | | | | | | | | | | | Modbus TCP side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus | | | | | | | | RAW CanApiJson telegram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRC | CM | MI | MX | OX | OS | VS | VA | HEX to DEC (OX) | Cycle Time (in s) between DDC telegrams | | | Modbus TCP register on the Modbus TCP side of Weishaupt Gateway WEM-Modbus Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S/Cov | Aktualis. | |
| SYS | 02 | 09 | 01 | 2613 | 02 | 0002 | 0000 | 9747 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020901261302000020000"}}} |
| DDC | 01 | 09 | 01 | 2614 | 02 | 0002 | 00 | 9748 | 30 | WTC | WTC1 | 166 | 166 Anlagendruck | Aktueller Wert | Druck | 0,01 bar | 2 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901261402000200"}}} |
| SYS | 02 | 09 | 01 | 2614 | 02 | 0002 | 007a | 9748 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020901261402000207a"}}} |
| DDC | 01 | 07 | 00 | 2533 | 02 | 0002 | 00 | 9523 | 10 | WTC | WTC1 | 167 | nicht dokumentiert | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010700253302000200"}}} |
| SYS | 02 | 07 | 00 | 2533 | 02 | 0002 | 00ad | 9523 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020700253302000200ad"}}} |
| DDC | 01 | 07 | 00 | 2537 | 00 | 0002 | 00 | 9527 | 10 | WTC | WTC1 | 168 | nicht dokumentiert | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010700253700000200"}}} |
| SYS | 02 | 07 | 00 | 2537 | 00 | 0002 | 00c4 | 9527 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020700253700000200c4"}}} |
| DDC | 01 | 09 | 01 | 2631 | 02 | 0004 | 00 | 9777 | 30 | WTC | WTC1 | 170<br>171 | 170, Wärmeleistung VPT<br>171 | Aktueller Wert | Leistung | 0,01 kW | 4 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901263102000400"}}} |
| SYS | 02 | 09 | 01 | 2631 | 02 | 0002 | 0000 | 9777 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020901263102000020000"}}} |
| DDC | 01 | 09 | 01 | 2628 | 02 | 0004 | 00 | 9768 | 60 | WTC | WTC1 | 172<br>173 | 172, Tageswärmemenge (Vortag)<br>173 | Gesamt | Wirkarbeit | 0,01 kWh | 4 Bytes | | l/≥10min | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901262802000400"}}} |
| SYS | 02 | 09 | 01 | 2628 | 02 | 0004 | 0000058e | 9768 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020901262802000400000058e"}}} |
| DDC | 01 | 09 | 01 | 2626 | 02 | 0004 | 00 | 9766 | 60 | WTC | WTC1 | 174<br>175 | 174, Tageswärmemenge (Vortag)<br>175 | Heizbetrieb | Wirkarbeit | 0,01 kWh | 4 Bytes | | l/≥10min | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901262602000400"}}} |
| SYS | 02 | 09 | 01 | 2626 | 02 | 0004 | 00000436 | 9766 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020901262602000400000436"}}} |
| DDC | 01 | 09 | 01 | 2627 | 02 | 0004 | 00 | 9767 | 60 | WTC | WTC1 | 176<br>177 | 176, Tageswärmemenge (Vortag)<br>177 | Warmwasserbetrieb | Wirkarbeit | 0,01 kWh | 4 Bytes | | l/≥10min | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010901262702000400"}}} |
| SYS | 02 | 09 | 01 | 2627 | 02 | 0004 | 00000158 | 9767 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020901262702000400000158"}}} |
| | | | | | | | | | | | | **7.5.6** | **EM-WW** | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 2533 | 02 | 0001 | 00 | 9523 | 30 | HK | HK2 | 1030 | 1030 Betriebsart Vorgabe | 1: Standby<br>2: Zeitprogramm 1<br>3: Zeitprogramm 2<br>4: Zeitprogramm 3<br>5: Sommer<br>6: Komfort<br>7: Normal<br>8: Absenk | Schalten | | 1 Byte | S | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201253302000100"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 2533 | 02 | 0001 | 02 | 9523 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201253302000102"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 2582 | 02 | 0001 | 00 | 9602 | 30 | HK | HK2 | 1031 | 1031 So/Wi Umschaltung | 0: Aus<br>1: Ein | Boolesch | | 1 Byte | S | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201258202000100"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 2582 | 02 | 0001 | 01 | 9602 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201258202000101"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 257e | 04 | 0001 | 00 | 9598 | 30 | HK | HK2 | 1032 | 1032 Betriebsart aktuell | 1: System Standby<br>2: System Sommer<br>3: Estrich: Funktionsheizen<br>4: Estrich: Belegreifheizen 5: Urlaub<br>6: Zeitprogramm 1<br>7: Zeitprogramm 2<br>8: Zeitprogramm 3<br>9: Sommer<br>10: Absenk<br>11: Normal<br>12: Komfort<br>13: Standby | Schalten | | 1 Bit | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201257e04000100"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 257e | 04 | 0001 | 06 | 9598 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201257e04000106"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 257e | 05 | 0001 | 00 | 9598 | 30 | HK | HK2 | 1033 | 1033 Status | 1: Raumfrostschutz<br>2: Anlagenfrostschutz<br>16: Eingang H1: Sonder<br>17: Eingang H1: Komfort<br>18: Eingang H1: Normal<br>19: Eingang H1: Absenk<br>20: Eingang H1: Standby<br>21: Eingang H1: Not-Aus<br>24: Party<br>32: Optimierung<br>33: Niveauanhebung Außentemperatur<br>48: ext. Notabnahme<br>49: ext. Überangebot<br>50: ext. Heizvorgabe<br>51: Warmwasser-vorrang<br>64: Sommerbetrieb witterungsgeführt<br>65: Heizgrenze Raum<br>66: Heizgrenze VL<br>67: Raumthermostat<br>80: Komfort<br>81: Normal<br>82: Absenken<br>83: Frost<br>84: Frostschutz aktiv | Schalten | | 1 Byte | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201257e05000100"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 257e | 05 | 0001 | 51 | 9598 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201257e05000151"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 253b | 02 | 0002 | 00 | 9531 | 30 | HK | HK2 | 1036 | 1036 Raumsolltemperatur | Komfort | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 0,5K | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201253b02000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 253b | 02 | 0002 | 015e | 9531 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201253b02000215e"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 253a | 02 | 0002 | 00 | 9530 | 30 | HK | HK2 | 1037 | 1037 Raumsolltemperatur | Normal | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 0,5K | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201253a02000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 253a | 02 | 0002 | 00d2 | 9530 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201253a02000200d2"}}} |

**Weishaupt CanApiJson / CAPI / CAN Api – Parsed telegrams:**

https://github.com/BorgNumberOne/Weishaupt_CanApiJson

**Weishaupt CanApiJson / Weishaupt CAPI side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus** | **Modbus TCP side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus** | **RAW CanApiJson telegram**

**SRC**:
requesting device:
**DDC**
(WEM-Modbus)

responding device:
**SYS**
(Systemgerät)

**CM**
0x01 (1) = request reading / **GET** numeric value
0x02 (2) = **Response** reading
0x03 (3) = request writing / **SET** numeric value
0x04 (4) = **Response** writing / **ACK**nowledge
0x05 (5) = error
0x11 (17) = request string / **GETS**
0x12 (18) = **Response** string
0x13 (19) = request writing string / **SETS**
0x14 (20) **= Response** writing string / **ACK**nowledge

HEX to DEC (**OX**)

Cycle Time (in s) between DDC telegrams

Modbus TCP register on the Modbus TCP side of Weishaupt Gateway WEM-Modbus

| SRC | CM | MI | MX | OX | OS | VS | VA | HEX to DEC (OX) | Cycle Time (in s) between DDC telegrams | | | Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S/Cov | Aktualis. | RAW CanApiJson telegram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 7.5.5 EM-HK | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 2539 | 02 | 0002 | 00 | 9529 | 30 | HK | HK2 | 1038 | 1038 Raumsolltemperatur | Absenk | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 0,5K | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201253902000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 2539 | 02 | 0002 | 00a0 | 9529 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201253902000200a0"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 2558 | 02 | 0002 | 00 | 9560 | 30 | HK | HK2 | 1039 | 1039 Raumsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201255802000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 2558 | 02 | 0002 | 00d2 | 9560 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201255802000200d2"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 256b | 02 | 0002 | 00 | 9579 | 30 | HK | HK2 | 1040 | 1040 Vorlaufsolltemperatur | Komfort | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201256b02000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 256b | 02 | 0002 | 02bc | 9579 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201256b02000202bc"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 256a | 02 | 0002 | 00 | 9578 | 30 | HK | HK2 | 1041 | 1041 Vorlaufsolltemperatur | Normal | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201256a02000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 256a | 02 | 0002 | 0258 | 9578 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201256a0200020258"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 2569 | 02 | 0002 | 00 | 9577 | 30 | HK | HK2 | 1042 | 1042 Vorlaufsolltemperatur | Absenk | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201256902000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 2569 | 02 | 0002 | 01c2 | 9577 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201256902000201c2"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 252c | 02 | 0002 | 00 | 9516 | 10 | HK | HK2 | 1043 | 1043 Vorlaufsolltemperatur | Sonderniveau | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | s/≥30s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201252c02000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 252c | 02 | 0002 | 0190 | 9516 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201252c0200020190"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 2559 | 02 | 0002 | 00 | 9561 | 30 | HK | HK2 | 1045 | 1045 Vorlaufsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201255902000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 2559 | 02 | 0002 | 01b4 | 9561 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201255902000201b4"}}} |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 2507 | 02 | 0002 | 00 | 9479 | 10 | HK | HK2 | 1046 | 1046 Vorlaufisttemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s | {"ID":"12345678","SRC":"DDC","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"010201250702000200"}}} |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 2507 | 02 | 0002 | 01b6 | 9479 | | | | | | | | | | | | {"ID":"12345678","SRC":"SYS","CAPI":{"NN":1,"N01":{"VG":"020201250702000201b6"}}} |

## Weishaupt CanApiJson / CAPI / CAN Api – Parsed telegrams:

https://github.com/BorgNumberOne/Weishaupt_CanApiJson

**Weishaupt CanApiJson / Weishaupt CAPI side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus** | **Modbus TCP side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus**

**SRC**:

requesting device:
**DDC**
(WEM-Modbus)

responding device:
**SYS**
(Systemgerät)

**CM**:
0x01 (1) = request reading / **GET** numeric value
0x02 (2) = **Response** reading
0x03 (3) = request writing / **SET** numeric value
0x04 (4) = **Response** writing / **ACK**nowledge
0x05 (5) = error
0x11 (17) = request string / **GETS**
0x12 (18) = **Response** string
0x13 (19) = request writing string / **SETS**
0x14 (20) = **Response** writing string / **ACK**nowledge

| SRC | CM | MI | MX | OX | OS | VS | VA | HEX to DEC (OX) | Cycle Time (in s) between DDC telegrams | | | Modbus TCP register on the Modbus TCP side of Weishaupt Gateway WEM-Modbus Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S/Cov | Aktualis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | **7.5.1** | **EM-KA** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | Temperaturfühler an Anschluss T1 | Kaskadengerät | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| | | | | | | | | | | | | 1 | Temperaturfühler an Anschluss T2 | Kaskadengerät | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| | | | | | | | | | | | | 2 | PWM-Signal an Umwälzpumpe | Kaskadengerät | Prozent | 1,00 % | 1 Byte | | m/≥60s |
| | | | | | | | | | | | | **7.5.2** | **EM-Sol** | | | | | | |
| DDC | 01 | 04 | 00 | 2501 | 00 | 0002 | 00 | 9473 | 10 | Sol | SOL1 | 20 | 20 Kollektortemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |
| SYS | 02 | 04 | 00 | 2501 | 00 | 0002 | 8000 | 9473 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 04 | 00 | 2502 | 00 | 0002 | 00 | 9474 | 30 | Sol | SOL1 | 21 | 21 Speichertemperatur unten | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 04 | 00 | 2502 | 00 | 0002 | 0207 | 9474 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 04 | 00 | 252b | 02 | 0004 | 00 | 9515 | 60 | Sol | SOL1 | 22 | 22, Solarertrag Gesamtzähler | Solarertrag | Wirkarbeit | 0,01 kWh | 4 Bytes | | l/≥10min |
| | | | | | | | | | | | | 23 | 23 | | | | | | |
| SYS | 02 | 04 | 00 | 252b | 02 | 0004 | 00000000 | 9515 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 04 | 00 | 252a | 02 | 0004 | 00 | 9514 | 30 | Sol | SOL1 | 24 | 24, Solarertrag (heute) | Solarertrag | Wirkarbeit | 0,01 kWh | 4 Bytes | | m/≥60s |
| | | | | | | | | | | | | 25 | 25 | | | | | | |
| SYS | 02 | 04 | 00 | 252a | 02 | 0004 | 00000000 | 9514 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 04 | 00 | 2529 | 02 | 0004 | 00 | 9513 | 60 | Sol | SOL1 | 26 | 26, Solarertrag (Vortag) | Solarertrag | Wirkarbeit | 0,01 kWh | 4 Bytes | | l/≥10min |
| | | | | | | | | | | | | 27 | 27 | | | | | | |
| SYS | 02 | 04 | 00 | 2529 | 02 | 0004 | 00000000 | 9513 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **7.5.3** | **SG** | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 2533 | 02 | 0001 | 00 | 9523 | 30 | SG | SG1 | 100 | 100 Betriebsart Heizkreis 1 Vorgabe | 1: Standby<br>2: Zeitprogramm 1<br>3: Zeitprogramm 2<br>4: Zeitprogramm 3<br>5: Sommer<br>6: Komfort<br>7: Normal<br>8: Absenk | Schalten | | 1 Byte | S | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 2533 | 02 | 0001 | 02 | 9523 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 2582 | 02 | 0001 | 00 | 9602 | 30 | SG | SG1 | 101 | 101 So/Wi Umschaltung Heizkreis 1 | 0: Aus<br>1: Ein | Boolesch | | 1 Byte | S | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 2582 | 02 | 0001 | 01 | 9602 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 257e | 04 | 0001 | 00 | 9598 | 30 | SG | SG1 | 102 | 102 Betriebsart Heizkreis 1 aktuell | 1: System Standby<br>2: System Sommer<br>3: Estrich: Funktionsheizen<br>4: Estrich: Belegreifheizen 5: Urlaub<br>6: Zeitprogramm 1<br>7: Zeitprogramm 2<br>8: Zeitprogramm 3<br>9: Sommer<br>10: Absenk<br>11: Normal<br>12: Komfort<br>13: Standby | Schalten | | 1 Byte | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 257e | 04 | 0001 | 06 | 9598 | | | | | | | | | | | |

**Weishaupt CanApiJson / CAPI / CAN Api – Parsed telegrams:** https://github.com/BorgNumberOne/Weishaupt_CanApiJson

**Weishaupt CanApiJson / Weishaupt CAPI side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus** | **Modbus TCP side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus**

**SRC**:

requesting device:
**DDC**
(WEM-Modbus)

responding device:
**SYS**
(Systemgerät)

**CM**:
0x01 (1) = request reading / **GET** numeric value
0x02 (2) = **Response** reading
0x03 (3) = request writing / **SET** numeric value
0x04 (4) = **Response** writing / **ACK**nowledge
0x05 (5) = error
0x11 (17) = request string / **GETS**
0x12 (18) = **Response** string
0x13 (19) = request writing string / **SETS**
0x14 (20) = **Response** writing string / **ACK**nowledge

Modbus TCP register on the Modbus TCP side of Weishaupt Gateway WEM-Modbus

| SRC | CM | MI | MX | OX | OS | VS | VA | HEX to DEC (OX) | Cycle Time (in s) between DDC telegrams | | | Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S/Cov | Aktualis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDC | 01 | 02 | 00 | 257e | 05 | 0001 | 00 | 9598 | 30 | SG | SG1 | 103 | 103 Status Heizkreis 1 | 1: Raumfrostschutz<br>2: Anlagenfrostschutz<br>16: Eingang H1: Sonder<br>17: Eingang H1: Komfort<br>18: Eingang H1: Normal<br>19: Eingang H1: Absenk<br>20: Eingang H1: Standby<br>21: Eingang H1: Not-Aus<br>24: Party<br>32: Optimierung<br>33: Niveauanhebung Außentemperatur<br>48: ext. Notabnahme<br>49: ext. Überangebot<br>50: ext. Heizvorgabe<br>51: Warmwasser-vorrang<br>64: Sommerbetrieb witterungsgeführt<br>65: Heizgrenze Raum<br>66: Heizgrenze VL<br>67: Raumthermostat<br>80: Komfort<br>81: Normal<br>82: Absenken<br>83: Frost<br>84: Frostschutz aktiv | Schalten | | 1 Byte | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 257e | 05 | 0001 | 54 | 9598 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 253b | 02 | 0002 | 00 | 9531 | 30 | SG | SG1 | 106 | 106 Raumsolltemperatur | Komfort | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 0,5K | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 253b | 02 | 0002 | 00dc | 9531 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 253a | 02 | 0002 | 00 | 9530 | 30 | SG | SG1 | 107 | 107 Raumsolltemperatur | Normal | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 0,5K | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 253a | 02 | 0002 | 00d2 | 9530 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 2539 | 02 | 0002 | 00 | 9529 | 30 | SG | SG1 | 108 | 108 Raumsolltemperatur | Absenk | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 0,5K | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 2539 | 02 | 0002 | 00a0 | 9529 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 2558 | 02 | 0002 | 00 | 9560 | 30 | SG | SG1 | 109 | 109 Raumsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 2558 | 02 | 0002 | 0000 | 9560 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 256b | 02 | 0002 | 00 | 9579 | 30 | SG | SG1 | 110 | 110 Vorlaufsolltemperatur | Komfort | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 256b | 02 | 0002 | 02bc | 9579 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 256a | 02 | 0002 | 00 | 9578 | 30 | SG | SG1 | 111 | 111 Vorlaufsolltemperatur | Normal | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 256a | 02 | 0002 | 0258 | 9578 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 2569 | 02 | 0002 | 00 | 9577 | 30 | SG | SG1 | 112 | 112 Vorlaufsolltemperatur | Absenk | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 2569 | 02 | 0002 | 01c2 | 9577 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 252c | 02 | 0002 | 00 | 9516 | 10 | SG | SG1 | 113 | 113 Vorlaufsolltemperatur | Sonderniveau | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | s/≥30s |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 252c | 02 | 0002 | 0190 | 9516 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 27f9 | 02 | 0002 | 00 | 10233 | 10 | SG | SG1 | 114 | 114 N1-Vorgabe über Ethernet | | Prozent (0...100%) | 0,01 % | 2 Bytes | S: 0,1% | s/≥30s |
| SYS | 05 | 01 | 00 | 27f9 | 02 | 0002 | 0001 | 10233 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 2559 | 02 | 0002 | 00 | 9561 | 30 | SG | SG1 | 115 | 115 Vorlaufsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 2559 | 02 | 0002 | 0000 | 9561 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 00 | 2507 | 02 | 0002 | 00 | 9479 | 10 | SG | SG1 | 116 | 116 Vorlaufisttemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |
| SYS | 02 | 02 | 00 | 2507 | 02 | 0002 | 0232 | 9479 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 261f | 02 | 0002 | 00 | 9759 | 10 | SG | SG1 | 117 | 117 Plattenwärmetauschertemperatur (B2) | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 261f | 02 | 0002 | 8000 | 9759 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 2560 | 02 | 0002 | 00 | 9568 | 30 | SG | SG1 | 118 | 118 Pufferspeicher Temperatur oben | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 2560 | 02 | 0002 | 0235 | 9568 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 2561 | 02 | 0002 | 00 | 9569 | 30 | SG | SG1 | 119 | 119 Pufferspeicher Temperatur unten | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 2561 | 02 | 0002 | 0213 | 9569 | | | | | | | | | | | |

## Weishaupt CanApiJson / CAPI / CAN Api – Parsed telegrams:

**Weishaupt CanApiJson / Weishaupt CAPI side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus** | **Modbus TCP side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus**

**SRC**:

requesting device:
**DDC**
(WEM-Modbus)

responding device:
**SYS**
(Systemgerät)

**CM**:
0x01 (1) = request reading / **GET** numeric value
0x02 (2) = **Response** reading
0x03 (3) = request writing / **SET** numeric value
0x04 (4) = **Response** writing / **ACK**nowledge
0x05 (5) = error
0x11 (17) = request string / **GETS**
0x12 (18) = **Response** string
0x13 (19) = request writing string / **SETS**
0x14 (20) = **Response** writing string / **ACK**nowledge

HEX to DEC (**OX**)

Cycle Time (in s) between DDC telegrams

Modbus TCP register on the Modbus TCP side of Weishaupt Gateway WEM-Modbus

| SRC | CM | MI | MX | OX | OS | VS | VA | HEX to DEC (OX) | Cycle Time (in s) between DDC telegrams | | | Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S/Cov | Aktualis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDC | 01 | 01 | 00 | 263f | 00 | 0008 | 00 | 9791 | 30 | SG | SG1 | 120<br>121<br>122<br>123 | 120 Can Open spezifisch | | | | 2 Bytes | | m/≥60s |
| | | | | | | | | | | | | | 121 Fehler/Warnung anstehend (Bit7…5 frei) | Bit15…8:<br>>0 Fehler aktiv<br>0 Fehler inaktiv<br>Bit4: 0 Modulfehler<br>1 Systemfehler Bit3...0: Fehlerart:<br>1 Fehler<br>2 Warnung<br>3 Info | | | 2 Bytes | | m/≥60s |
| | | | | | | | | | | | | | 122 Fehlernummer | Aktuelle Fehlernummer | | | 2 Bytes | | m/≥60s |
| | | | | | | | | | | | | | 123 Modul | Bit15…8: Modul-ID<br>Bit7…0: Modul-Index | | | 2 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 263f | 00 | 0008 | 0000000000000000 | 9791 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 261e | 00 | 0001 | 00 | 9758 | 30 | SG | SG1 | 124 | 124 Systembetriebsart | 1: Standby<br>2: Sommer<br>3: Automatik | Schalten | | 1 Byte | S | m/≥60s |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 261e | 00 | 0001 | 03 | 9758 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 26b1 | 02 | 0002 | 00 | 9905 | 30 | SG | SG1 | 125 | 125 Außentemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 26b1 | 02 | 0002 | 0058 | 9905 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 259c | 01 | 0002 | 00 | 9628 | 10 | SG | SG1 | 126 | 126 Wärmeanforderung Heizung | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 259c | 01 | 0002 | 01b7 | 9628 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 259d | 01 | 0002 | 00 | 9629 | 10 | SG | SG1 | 127 | 127 Wärmeanforderung Warmwasser | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 259d | 01 | 0002 | 0000 | 9629 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 03 | 00 | 2569 | 02 | 0001 | 00 | 9577 | 30 | SG | SG1 | 130 | 130 Status Warmwasser | 0: Warnung anstehend<br>1: Fehler anstehend | Boolesch | | 1 Byte | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 03 | 00 | 2569 | 02 | 0001 | 01 | 9577 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 03 | 00 | 2549 | 02 | 0001 | 00 | 9545 | 10 | SG | SG1 | 131 | 131 Warmwasser-Push | Starten | Boolesch | | 1 Byte | S | s/≥30s |
| SYS | 02 | 03 | 00 | 2549 | 02 | 0001 | 00 | 9545 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 03 | 00 | 2539 | 02 | 0002 | 00 | 9529 | 30 | SG | SG1 | 132 | 132 WWsolltemperatur Vorgabe | Normal | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s |
| SYS | 02 | 03 | 00 | 2539 | 02 | 0002 | 0190 | 9529 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 03 | 00 | 2538 | 02 | 0002 | 00 | 9528 | 30 | SG | SG1 | 133 | 133 WWsolltemperatur Vorgabe | Absenk | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s |
| SYS | 02 | 03 | 00 | 2538 | 02 | 0002 | 0190 | 9528 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 03 | 00 | 252c | 02 | 0002 | 00 | 9516 | 30 | SG | SG1 | 134 | 134 WWsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 03 | 00 | 252c | 02 | 0002 | 0190 | 9516 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 03 | 00 | 2529 | 02 | 0002 | 00 | 9513 | 10 | SG | SG1 | 135 | 135 Warmwassertemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |
| SYS | 02 | 03 | 00 | 2529 | 02 | 0002 | 0242 | 9513 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 03 | 00 | 2557 | 02 | 0002 | 00 | 9559 | 30 | SG | SG1 | 136 | 136 Rücklauftemperatur Zirkulation | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 03 | 00 | 2557 | 02 | 0002 | 8000 | 9559 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 03 | 00 | 2551 | 02 | 0001 | 00 | 9553 | 10 | SG | SG1 | 137 | 137 Pumpe Warmwasser | 0: Aus<br>1: Ein | Boolesch | | 1 Byte | | s/≥30s |
| SYS | 02 | 03 | 00 | 2551 | 02 | 0001 | 00 | 9553 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 26e4 | 02 | 0001 | 00 | 9956 | 60 | SG | SG1 | 140 | 140 Folgewechsel | 0: normal<br>1: invertiert<br>2: zeitlich<br>3: Betriebsstunden | Schalten | | 1 Byte | S | l/≥10min |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 26e4 | 02 | 0001 | 02 | 9956 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 26e6 | 02 | 0002 | 00 | 9958 | 60 | SG | SG1 | 141 | 141 Wechselzeit | Aktueller Wert | Zeit | 1 h | 2 Bytes | S: 1h | l/≥10min |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 26e6 | 02 | 0002 | 0032 | 9958 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 26fe | 02 | 0002 | 00 | 9982 | 10 | SG | SG1 | 142 | 142 Kaskade | Abgleichtemperatur | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 26fe | 02 | 0002 | 8000 | 9982 | | | | | | | | | | | |

## Weishaupt CanApiJson / CAPI / CAN Api – Parsed telegrams:

**Weishaupt CanApiJson / Weishaupt CAPI side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus** | **Modbus TCP side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus**

**SRC**:

requesting device:
**DDC**
(WEM-Modbus)

responding device:
**SYS**
(Systemgerät)

**CM**:
0x01 (1) = request reading / **GET** numeric value
0x02 (2) = **Response** reading
0x03 (3) = request writing / **SET** numeric value
0x04 (4) = **Response** writing / **ACK**nowledge
0x05 (5) = error
0x11 (17) = request string / **GETS**
0x12 (18) = **Response** string
0x13 (19) = request writing string / **SETS**
0x14 (20) = **Response** writing string / **ACK**nowledge

| SRC | CM | MI | MX | OX | OS | VS | VA | HEX to DEC (OX) | Cycle Time (in s) between DDC telegrams | | | Modbus TCP register on the Modbus TCP side of Weishaupt Gateway WEM-Modbus Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S/Cov | Aktualis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDC | 01 | 01 | 00 | 261c | 00 | 0002 | 00 | 9756 | 30 | SG | SG1 | 143 | 143 Kaskade | Soll-Modulation System HZ | Prozent (0...255%) | 0,01 % | 2 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 261c | 00 | 0002 | 0000 | 9756 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 261d | 00 | 0002 | 00 | 9757 | 30 | SG | SG1 | 144 | 144 Kaskade | Soll-Modulation System WW | Prozent (0...255%) | 0,01 % | 2 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 261d | 00 | 0002 | 0000 | 9757 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 2612 | 00 | 0002 | 00 | 9746 | 30 | SG | SG1 | 145 | 145 Kaskade | Sollwert System HZ | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 2612 | 00 | 0002 | 01bd | 9746 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 2613 | 00 | 0002 | 00 | 9747 | 30 | SG | SG1 | 146 | 146 Kaskade | Sollwert System WW | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 2613 | 00 | 0002 | 0000 | 9747 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 2562 | 02 | 0001 | 00 | 9570 | 10 | SG | SG1 | 150 | 150, Uhrzeit 151 | Aktuelle Uhrzeit | Tageszeit | | 2 Bytes | | s/≥30s |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 2562 | 02 | 0001 | 14 | 9570 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 2562 | 03 | 0001 | 00 | 9570 | 10 | SG | SG1 | 151 | | | | | | | |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 2562 | 03 | 0001 | 37 | 9570 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 2563 | 02 | 0001 | 00 | 9571 | 30 | SG | SG1 | 153 | 153, Datum 154, 155 | Aktuelles Datum | Datum | | 3 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 2563 | 02 | 0001 | 1a | 9571 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 2563 | 03 | 0001 | 00 | 9571 | 30 | SG | SG1 | 154 | | | | | | | |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 2563 | 03 | 0001 | 02 | 9571 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 01 | 00 | 2563 | 04 | 0001 | 00 | 9571 | 30 | SG | SG1 | 155 | | | | | | | |
| SYS | 02 | 01 | 00 | 2563 | 04 | 0001 | 17 | 9571 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **7.5.4** | **WTC** | | | | | | |
| DDC | 01 | 09 | 01 | 2639 | 00 | 0001 | 00 | 9785 | 10 | WTC | WTC1 | 160 | 160 Betriebsphase WTC | 0: Normalbetrieb<br>10: Pumpennachlauf<br>15: Brennertaktsperre Heizen<br>20: Sperre Mindest-heizleistung<br>24: Adaption Gasstell-glied läuft<br>25: Verzögerter Heizbetrieb<br>30: Softstart Warm-wasser<br>35: Abregelfunktion Fernsteuerung<br>40: Spreizung Vorlauf/Abgas<br>45: Spreizung Vorlauf/Rücklauf<br>50: Abregelfunktion Abgastemperatur<br>55: Abschaltung Fernsteuerung<br>60: Abschaltung Mindestumlauf<br>70: SCOT Kalibration läuft | Schalten | | 1 Byte | | s/≥30s |
| SYS | 02 | 09 | 01 | 2639 | 00 | 0001 | 00 | 9785 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 07 | 00 | 2541 | 00 | 0001 | 00 | 9537 | 10 | WTC | WTC1 | 161 | 161 Betriebsphase Brenner | 0: Brenner aus<br>1: Vorbelüftung<br>2: Brenner ein: Steuerbetrieb<br>3: Brenner ein: Regelbetrieb<br>4: Nachbelüftung | Schalten | | 1 Byte | | s/≥30s |
| SYS | 02 | 07 | 00 | 2541 | 00 | 0001 | 00 | 9537 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 07 | 00 | 2545 | 00 | 0002 | 00 | 9541 | 30 | WTC | WTC1 | 163 | 163 Vorlaufsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 07 | 00 | 2545 | 00 | 0002 | 0050 | 9541 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 07 | 00 | 2532 | 00 | 0002 | 00 | 9522 | 10 | WTC | WTC1 | 164 | 164 Kesseltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |
| SYS | 02 | 07 | 00 | 2532 | 00 | 0002 | 00aa | 9522 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 09 | 01 | 2613 | 02 | 0002 | 00 | 9747 | 30 | WTC | WTC1 | 165 | 165 Volumenstrom VPT | Aktueller Wert | Durchfluss-menge | 1 l/h | 2 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 09 | 01 | 2613 | 02 | 0002 | 0000 | 9747 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 09 | 01 | 2614 | 02 | 0002 | 00 | 9748 | 30 | WTC | WTC1 | 166 | 166 Anlagendruck | Aktueller Wert | Druck | 0,01 bar | 2 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 09 | 01 | 2614 | 02 | 0002 | 007a | 9748 | | | | | | | | | | | |

## Weishaupt CanApiJson / CAPI / CAN Api – Parsed telegrams:

**Weishaupt CanApiJson / Weishaupt CAPI side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus** | **Modbus TCP side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus**

**SRC**:

requesting device:
**DDC**
(WEM-Modbus)

responding device:
**SYS**
(Systemgerät)

**CM**:
0x01 (1) = request reading / **GET** numeric value
0x02 (2) = **Response** reading
0x03 (3) = request writing / **SET** numeric value
0x04 (4) = **Response** writing / **ACK**nowledge
0x05 (5) = error
0x11 (17) = request string / **GETS**
0x12 (18) = **Response** string
0x13 (19) = request writing string / **SETS**
0x14 (20) = **Response** writing string / **ACK**nowledge

| SRC | CM | MI | MX | OX | OS | VS | VA | HEX to DEC (OX) | Cycle Time (in s) between DDC telegrams | | | Modbus TCP register on the Modbus TCP side of Weishaupt Gateway WEM-Modbus: Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S/Cov | Aktualis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDC | 01 | 07 | 00 | 2533 | 02 | 0002 | 00 | 9523 | 10 | WTC | WTC1 | 167 | nicht dokumentiert | | | | | | |
| SYS | 02 | 07 | 00 | 2533 | 02 | 0002 | 00ad | 9523 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 07 | 00 | 2537 | 00 | 0002 | 00 | 9527 | 10 | WTC | WTC1 | 168 | nicht dokumentiert | | | | | | |
| SYS | 02 | 07 | 00 | 2537 | 00 | 0002 | 00c4 | 9527 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 09 | 01 | 2631 | 02 | 0004 | 00 | 9777 | 30 | WTC | WTC1 | 170<br>171 | 170, Wärmeleistung VPT<br>171 | Aktueller Wert | Leistung | 0,01 kW | 4 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 09 | 01 | 2631 | 02 | 0002 | 0000 | 9777 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 09 | 01 | 2628 | 02 | 0004 | 00 | 9768 | 60 | WTC | WTC1 | 172<br>173 | 172, Tageswärmemenge (Vortag)<br>173 | Gesamt | Wirkarbeit | 0,01 kWh | 4 Bytes | | l/≥10min |
| SYS | 02 | 09 | 01 | 2628 | 02 | 0004 | 0000058e | 9768 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 09 | 01 | 2626 | 02 | 0004 | 00 | 9766 | 60 | WTC | WTC1 | 174<br>175 | 174, Tageswärmemenge (Vortag)<br>175 | Heizbetrieb | Wirkarbeit | 0,01 kWh | 4 Bytes | | l/≥10min |
| SYS | 02 | 09 | 01 | 2626 | 02 | 0004 | 00000436 | 9766 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 09 | 01 | 2627 | 02 | 0004 | 00 | 9767 | 60 | WTC | WTC1 | 176<br>177 | 176, Tageswärmemenge (Vortag)<br>177 | Warmwasserbetrieb | Wirkarbeit | 0,01 kWh | 4 Bytes | | l/≥10min |
| SYS | 02 | 09 | 01 | 2627 | 02 | 0004 | 00000158 | 9767 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **7.5.6** | **EM-WW** | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 2533 | 02 | 0001 | 00 | 9523 | 30 | HK | HK2 | 1030 | 1030 Betriebsart Vorgabe | 1: Standby<br>2: Zeitprogramm 1<br>3: Zeitprogramm 2<br>4: Zeitprogramm 3<br>5: Sommer<br>6: Komfort<br>7: Normal<br>8: Absenk | Schalten | | 1 Byte | S | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 2533 | 02 | 0001 | 02 | 9523 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 2582 | 02 | 0001 | 00 | 9602 | 30 | HK | HK2 | 1031 | 1031 So/Wi Umschaltung | 0: Aus<br>1: Ein | Boolesch | | 1 Byte | S | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 2582 | 02 | 0001 | 01 | 9602 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 257e | 04 | 0001 | 00 | 9598 | 30 | HK | HK2 | 1032 | 1032 Betriebsart aktuell | 1: System Standby<br>2: System Sommer<br>3: Estrich: Funktionsheizen<br>4: Estrich: Belegreifheizen 5: Urlaub<br>6: Zeitprogramm 1<br>7: Zeitprogramm 2<br>8: Zeitprogramm 3<br>9: Sommer<br>10: Absenk<br>11: Normal<br>12: Komfort<br>13: Standby | Schalten | | 1 Bit | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 257e | 04 | 0001 | 06 | 9598 | | | | | | | | | | | |

## Weishaupt CanApiJson / CAPI / CAN Api – Parsed telegrams:

**Weishaupt CanApiJson / Weishaupt CAPI side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus** | **Modbus TCP side of a Weishaupt Gateway WEM-Modbus**

**SRC**: requesting device: **DDC** (WEM-Modbus); responding device: **SYS** (Systemgerät)

**CM**:
0x01 (1) = request reading / **GET** numeric value
0x02 (2) = **Response** reading
0x03 (3) = request writing / **SET** numeric value
0x04 (4) = **Response** writing / **ACK**nowledge
0x05 (5) = error
0x11 (17) = request string / **GETS**
0x12 (18) = **Response** string
0x13 (19) = request writing string / **SETS**
0x14 (20) = **Response** writing string / **ACK**nowledge

| SRC | CM | MI | MX | OX | OS | VS | VA | HEX to DEC (OX) | Cycle Time (in s) between DDC telegrams | | | Modbus TCP register on the Modbus TCP side of Weishaupt Gateway WEM-Modbus: Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S/Cov | Aktualis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDC | 01 | 02 | 01 | 257e | 05 | 0001 | 00 | 9598 | 30 | HK | HK2 | 1033 | 1033 Status | 1: Raumfrostschutz<br>2: Anlagenfrostschutz<br>16: Eingang H1: Sonder<br>17: Eingang H1: Komfort<br>18: Eingang H1: Normal<br>19: Eingang H1: Absenk<br>20: Eingang H1: Standby<br>21: Eingang H1: Not-Aus<br>24: Party<br>32: Optimierung<br>33: Niveauanhebung Außentemperatur<br>48: ext. Notabnahme<br>49: ext. Überangebot<br>50: ext. Heizvorgabe<br>51: Warmwasser-vorrang<br>64: Sommerbetrieb witterungsgeführt<br>65: Heizgrenze Raum<br>66: Heizgrenze VL<br>67: Raumthermostat<br>80: Komfort<br>81: Normal<br>82: Absenken<br>83: Frost<br>84: Frostschutz aktiv | Schalten | | 1 Byte | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 257e | 05 | 0001 | 51 | 9598 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 253b | 02 | 0002 | 00 | 9531 | 30 | HK | HK2 | 1036 | 1036 Raumsolltemperatur | Komfort | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 0,5K | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 253b | 02 | 0002 | 015e | 9531 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 253a | 02 | 0002 | 00 | 9530 | 30 | HK | HK2 | 1037 | 1037 Raumsolltemperatur | Normal | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 0,5K | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 253a | 02 | 0002 | 00d2 | 9530 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **7.5.5 EM-HK** | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 2539 | 02 | 0002 | 00 | 9529 | 30 | HK | HK2 | 1038 | 1038 Raumsolltemperatur | Absenk | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 0,5K | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 2539 | 02 | 0002 | 00a0 | 9529 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 2558 | 02 | 0002 | 00 | 9560 | 30 | HK | HK2 | 1039 | 1039 Raumsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 2558 | 02 | 0002 | 00d2 | 9560 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 256b | 02 | 0002 | 00 | 9579 | 30 | HK | HK2 | 1040 | 1040 Vorlaufsolltemperatur | Komfort | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 256b | 02 | 0002 | 02bc | 9579 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 256a | 02 | 0002 | 00 | 9578 | 30 | HK | HK2 | 1041 | 1041 Vorlaufsolltemperatur | Normal | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 256a | 02 | 0002 | 0258 | 9578 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 2569 | 02 | 0002 | 00 | 9577 | 30 | HK | HK2 | 1042 | 1042 Vorlaufsolltemperatur | Absenk | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 2569 | 02 | 0002 | 01c2 | 9577 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 252c | 02 | 0002 | 00 | 9516 | 10 | HK | HK2 | 1043 | 1043 Vorlaufsolltemperatur | Sonderniveau | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | s/≥30s |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 252c | 02 | 0002 | 0190 | 9516 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 2559 | 02 | 0002 | 00 | 9561 | 30 | HK | HK2 | 1045 | 1045 Vorlaufsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 2559 | 02 | 0002 | 01b4 | 9561 | | | | | | | | | | | |
| DDC | 01 | 02 | 01 | 2507 | 02 | 0002 | 00 | 9479 | 10 | HK | HK2 | 1046 | 1046 Vorlaufisttemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |
| SYS | 02 | 02 | 01 | 2507 | 02 | 0002 | 01b6 | 9479 | | | | | | | | | | | |

## 7.5.1 EM-KA

| Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S/Cov | Aktualis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Temperaturfühler an Anschluss T1 | Kaskadengerät | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 1 | Temperaturfühler an Anschluss T2 | Kaskadengerät | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 2 | PWM-Signal an Umwälzpumpe | Kaskadengerät | Prozent | 1,00 % | 1 Byte | | m/≥60s |

## 7.5.2 EM-Sol

| Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S /Cov | Aktualis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Kollektortemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |
| 21 | Speichertemperatur unten | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 22, 23 | Solarertrag Gesamtzähler | Solarertrag | Wirkarbeit | 0,01 kWh | 4 Bytes | | l/≥10min |
| 24, 25 | Solarertrag (heute) | Solarertrag | Wirkarbeit | 0,01 kWh | 4 Bytes | | m/≥60s |
| 26, 27 | Solarertrag (Vortag) | Solarertrag | Wirkarbeit | 0,01 kWh | 4 Bytes | | l/≥10min |

## 7.5.3 SG

| Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S /Cov | Aktualis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Betriebsart Heizkreis 1 Vorgabe | 1: Standby<br>2: Zeitprogramm 1<br>3: Zeitprogramm 2<br>4: Zeitprogramm 3<br>5: Sommer<br>6: Komfort<br>7: Normal<br>8: Absenk | Schalten | | 1 Byte | S | m/≥60s |
| 101 | So/Wi Umschaltung Heizkreis 1 | 0: Aus<br>1: Ein | Boolesch | | 1 Byte | S | m/≥60s |
| 102 | Betriebsart Heizkreis 1 aktuell | 1: System Standby<br>2: System Sommer<br>3: Estrich: Funktionsheizen<br>4: Estrich: Belegreifheizen 5: Urlaub<br>6: Zeitprogramm 1<br>7: Zeitprogramm 2<br>8: Zeitprogramm 3<br>9: Sommer<br>10: Absenk<br>11: Normal<br>12: Komfort<br>13: Standby | Schalten | | 1 Byte | | m/≥60s |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Status Heizkreis 1 | 1: Raumfrostschutz<br>2: Anlagenfrostschutz<br>16: Eingang H1: Sonder<br>17: Eingang H1: Komfort<br>18: Eingang H1: Normal<br>19: Eingang H1: Absenk<br>20: Eingang H1: Standby<br>21: Eingang H1: Not-Aus<br>24: Party<br>32: Optimierung<br>33: Niveauanhebung Außentemperatur<br>48: ext. Notabnahme<br>49: ext. Überangebot<br>50: ext. Heizvorgabe<br>51: Warmwasser-vorrang<br>64: Sommerbetrieb witterungsgeführt<br>65: Heizgrenze Raum<br>66: Heizgrenze VL<br>67: Raumthermostat<br>80: Komfort<br>81: Normal<br>82: Absenken<br>83: Frost<br>84: Frostschutz aktiv | Schalten | | 1 Byte | | m/≥60s |
| 106 | Raumsolltemperatur | Komfort | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 0,5K | m/≥60s |
| 107 | Raumsolltemperatur | Normal | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 0,5K | m/≥60s |
| 108 | Raumsolltemperatur | Absenk | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 0,5K | m/≥60s |
| 109 | Raumsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 110 | Vorlaufsolltemperatur | Komfort | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s |
| 111 | Vorlaufsolltemperatur | Normal | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s |
| 112 | Vorlaufsolltemperatur | Absenk | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s |
| 113 | Vorlaufsolltemperatur | Sonderniveau | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | s/≥30s |
| 114 | N1-Vorgabe über Ethernet | | Prozent (0...100%) | 0,01 % | 2 Bytes | S: 0,1% | s/≥30s |
| 115 | Vorlaufsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 116 | Vorlaufisttemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |
| 117 | Plattenwärmetauschertemperatur (B2) | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |
| 118 | Pufferspeicher Temperatur oben | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 119 | Pufferspeicher Temperatur unten | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 120 | Can Open spezifisch | | | | 2 Bytes | | m/≥60s |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Fehler/Warnung anstehend (Bit7…5 frei) | Bit15…8:<br>>0 Fehler aktiv<br>0 Fehler inaktiv<br>Bit4: 0 Modulfehler<br>1 Systemfehler Bit3...0: Fehlerart:<br>1 Fehler<br>2 Warnung<br>3 Info | | | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 122 | Fehlernummer | Aktuelle Fehlernum-<br>mer | | | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 123 | Modul | Bit15…8: Modul-ID<br>Bit7…0: Modul-Index | | | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 124 | Systembetriebsart | 1: Standby<br>2: Sommer<br>3: Automatik | Schalten | | 1 Byte | S | m/≥60s |
| 125 | Außentemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 126 | Wärmeanforderung Heizung | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |
| 127 | Wärmeanforderung Warmwasser | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |
| 130 | Status Warmwasser | 0: Warnung anstehend<br>1: Fehler anstehend | Boolesch | | 1 Byte | | m/≥60s |
| 131 | Warmwasser-Push | Starten | Boolesch | | 1 Byte | S | s/≥30s |
| 132 | WWsolltemperatur Vorgabe | Normal | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s |
| 133 | WWsolltemperatur Vorgabe | Absenk | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s |
| 134 | WWsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 135 | Warmwassertemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |
| 136 | Rücklauftemperatur Zirkulation | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 137 | Pumpe Warmwasser | 0: Aus<br>1: Ein | Boolesch | | 1 Byte | | s/≥30s |
| 140 | Folgewechsel | 0: normal<br>1: invertiert<br>2: zeitlich<br>3: Betriebsstunden | Schalten | | 1 Byte | S | l/≥10min |
| 141 | Wechselzeit | Aktueller Wert | Zeit | 1 h | 2 Bytes | S: 1h | l/≥10min |
| 142 | Kaskade | Abgleichtemperatur | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |
| 143 | Kaskade | Soll-Modulation<br>System HZ | Prozent<br>(0...255%) | 0,01 % | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 144 | Kaskade | Soll-Modulation<br>System WW | Prozent<br>(0...255%) | 0,01 % | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 145 | Kaskade | Sollwert System HZ | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 146 | Kaskade | Sollwert System WW | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 150,<br>151 | Uhrzeit | Aktuelle Uhrzeit | Tageszeit | | 2 Bytes | | s/≥30s |
| 153,<br>154,<br>155 | Datum | Aktuelles Datum | Datum | | 3 Bytes | | m/≥60s |

## 7.5.4 WTC

| Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S/Cov | Aktualis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Betriebsphase WTC | 0: Normalbetrieb<br>10: Pumpennachlauf<br>15: Brennertaktsperre Heizen<br>20: Sperre Mindest-heizleistung<br>24: Adaption Gasstell-glied läuft<br>25: Verzögerter Heizbetrieb<br>30: Softstart Warm-wasser<br>35: Abregelfunktion Fernsteuerung<br>40: Spreizung Vorlauf/Abgas<br>45: Spreizung Vorlauf/Rücklauf<br>50: Abregelfunktion Abgastemperatur<br>55: Abschaltung Fernsteuerung<br>60: Abschaltung Mindestumlauf<br>70: SCOT Kalibration läuft | Schalten | | 1 Byte | | s/≥30s |
| 161 | Betriebsphase Brenner | 0: Brenner aus<br>1: Vorbelüftung<br>2: Brenner ein: Steuerbetrieb<br>3: Brenner ein: Regelbetrieb<br>4: Nachbelüftung | Schalten | | 1 Byte | | s/≥30s |
| 163 | Vorlaufsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 164 | Kesseltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |
| 165 | Volumenstrom VPT | Aktueller Wert | Durchfluss-menge | 1 l/h | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 166 | Anlagendruck | Aktueller Wert | Druck | 0,01 bar | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 170, 171 | Wärmeleistung VPT | Aktueller Wert | Leistung | 0,01 kW | 4 Bytes | | m/≥60s |
| 172, 173 | Tageswärmemenge (Vortag) | Gesamt | Wirkarbeit | 0,01 kWh | 4 Bytes | | l/≥10min |
| 174, 175 | Tageswärmemenge (Vortag) | Heizbetrieb | Wirkarbeit | 0,01 kWh | 4 Bytes | | l/≥10min |
| 176, 177 | Tageswärmemenge (Vortag) | Warmwasserbetrieb | Wirkarbeit | 0,01 kWh | 4 Bytes | | l/≥10min |

## 7.5.5 EM-HK

| Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S /Cov | Aktualis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | Betriebsart Vorgabe | 1: Standby<br>2: Zeitprogramm 1<br>3: Zeitprogramm 2<br>4: Zeitprogramm 3<br>5: Sommer<br>6: Komfort<br>7: Normal<br>8: Absenk | Schalten | | 1 Byte | S | m/≥60s |
| 1031 | So/Wi Umschaltung | 0: Aus<br>1: Ein | Boolesch | | 1 Byte | S | m/≥60s |
| 1032 | Betriebsart aktuell | 1: System Standby<br>2: System Sommer<br>3: Estrich: Funktionsheizen<br>4: Estrich: Belegreifheizen 5: Urlaub<br>6: Zeitprogramm 1<br>7: Zeitprogramm 2<br>8: Zeitprogramm 3<br>9: Sommer<br>10: Absenk<br>11: Normal<br>12: Komfort<br>13: Standby | Schalten | | 1 Bit | | m/≥60s |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | Status | 1: Raumfrostschutz<br>2: Anlagenfrostschutz<br>16: Eingang H1: Sonder<br>17: Eingang H1: Komfort<br>18: Eingang H1: Normal<br>19: Eingang H1: Absenk<br>20: Eingang H1: Standby<br>21: Eingang H1: Not-Aus<br>24: Party<br>32: Optimierung<br>33: Niveauanhebung Außentemperatur<br>48: ext. Notabnahme<br>49: ext. Überangebot<br>50: ext. Heizvorgabe<br>51: Warmwasser-vorrang<br>64: Sommerbetrieb witterungsgeführt<br>65: Heizgrenze Raum<br>66: Heizgrenze VL<br>67: Raumthermostat<br>80: Komfort<br>81: Normal<br>82: Absenken<br>83: Frost<br>84: Frostschutz aktiv | Schalten | | 1 Byte | | m/≥60s |
| 1036 | Raumsolltemperatur | Komfort | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 0,5K | m/≥60s |
| 1037 | Raumsolltemperatur | Normal | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 0,5K | m/≥60s |
| 1038 | Raumsolltemperatur | Absenk | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 0,5K | m/≥60s |
| 1039 | Raumsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 1040 | Vorlaufsolltemperatur | Komfort | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s |
| 1041 | Vorlaufsolltemperatur | Normal | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s |
| 1042 | Vorlaufsolltemperatur | Absenk | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s |
| 1043 | Vorlaufsolltemperatur | Sonderniveau | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | s/≥30s |
| 1045 | Vorlaufsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 1046 | Vorlaufisttemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |

## 7.5.6 EM-WW

| Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S /Cov | Aktualis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | Status | 0: Standby: inaktiv<br>1: Zeitprogramm – Normal<br>2: Zeitprogramm – Absenk<br>3: Warmwasser-ladung aktiv<br>4: Service<br>5: Übertemperatur Alternativenergie<br>6: Überschuss Alternativenergie<br>7: Akzeptanz WW Alternativenergie<br>8: Frostschutz<br>9: Standby durch Systemprogramm-schalter<br>10: Standby durch Eingang H2<br>12: Normal durch Eingang H2<br>13: Absenk durch<br>Eingang H2 | Schalten | | 1 Byte | | m/≥60s |
| 1031 | Warmwasser-Push | Starten | Boolesch | | 1 Byte | S | s/≥30s |
| 1032 | WWsolltemperatur | Normal | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s |
| 1033 | WWsolltemperatur | Absenk | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | S: 1K | m/≥60s |
| 1034 | WWsolltemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 1035 | Warmwassertemperatur | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | s/≥30s |
| 1036 | Rücklauftemperatur Zirkulation | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 1037 | Pumpe Warmwasser | 0: Aus<br>1: Ein | Boolesch | | 1 Byte | | s/≥30s |

## 7.5.7 RF

| Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S /Cov | Aktualis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | Raumtemperatur RF | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |

## 7.5.8 RG1

| Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S /Cov | Aktualis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | Raumtemperatur RG1 | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |

## 7.5.9 RG2

| Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S /Cov | Aktualis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | Raumtemperatur RG2 | Aktueller Wert | Temperatur | 0,1 °C | 2 Bytes | | m/≥60s |
| 1506 | Raumfeuchte RG2 | Aktueller Wert | Feuchte | 0,1 %RH | 2 Bytes | | m/≥60s |

## 7.5.10 Status Gateway

| Reg. | Registername | Funktion | Datentyp | Auflösg. | Länge | S /Cov | Aktualis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Kommunikation Gateway-WEM<br>(Status Verbindung zu WEM) | Wert 0: verbunden<br>Wert 1: unterbrochen | dreistellige Versions-nummer | 1 | 2 Bytes | | |
| 91 | Firmwareversion Gateway (5/5/6 bits für Modbus-Readout, z.B. v2.4.1) | Bit15…11: 1.Stelle Bit10…6: 2.Stelle<br>Bit5…0: 3.Stelle | | 1 | | | |
| 92 | WEM-Gerät erkannt (wenn Wert 1) | Bit0-7: WTC1-8<br>Bit14: WEM-Sol<br>Bit15: WEM-KA | | | | | |
| 93 | WEM-Gerät erkannt (wenn Wert 1) | Bit0-11:<br>WEM-EM HK 2-13 | | | | | |
| 94 | WEM-Gerät erkannt (wenn Wert 1) | Bit0-11:<br>WEM-EM WW 2-13 | | | | | |
| 95 | WEM-Gerät erkannt (wenn Wert 1) | Bit0-11:<br>WEM-RG1 1-12 | | | | | |
| 96 | WEM-Gerät erkannt (wenn Wert 1) | Bit0-11:<br>WEM-RG2 1-12 | | | | | |
| 97 | WEM-Gerät erkannt (wenn Wert 1) | Bit0-11:<br>WEM-RF 1-12 | | | | | |