

SERVIGAZ
99 RUE DEDIEU
BP 91240

69608 VILLEURBANNE CEDEX
Tél : 0472653410 Fax : 0472653419
Siret 38890320500010

TVA FR29388903205

INTERVENTION N° : 00864627

Date : 18/02/2026

H Arrivée : 08,00 H Départ : 08,33

Client : 51283

Tech : RP1000 AF

Attestation PAC :

Rapport

Origine appel : A ENTRETIEN CONTRAT
50 : ENTRETIEN CONTRAT

Adresse Intervention

Mr

Contrat CONTRAT CHAUDIERE CONDENSATION - Renouvellement : 31/12/2025

Compte Rendu

99.32 sera réglé sur internet. VE 2026 OK, essais ECS + chauffage OK, contrôles sécurité, étanchéité, régulation. Combustion OK : (5,6% O2, 8.7% CO2) air frai 0ppm. prévoir intervention pour colleret te ventouse extérieur souple

Pas de non conformités réglementaires sur l'installation

Règlement associé : montant : 0,00

Attestation TVA 5,50 %

Le client atteste bénéficier de la TVA réduite selon les conditions indiquées ci-dessous et suivant le cas :

Travaux Réalisés dans les locaux à usage EXCLUSIF d'habitation.

Signature précédée de la mention

Manuscrite 'certifié exact' :

Appareils :

Appareil 1 Marque: SD / Modèle: THEMAPLUS CONDENS F25-A/1 / Num Série: 21152100100173871610005227N6

Appareil 1 Marque: SD / Modèle: THEMAPLUS V MA18/24-LC/1 (E-FR) / Num Série: 21214900100236333100011001N5

Appareil 1 Marque: DD / Modèle: PMC-M 24/28MI PLUS / Num Série: 1626014456500

Signature Client



Signature technicien

