

SERVIGAZ**99 RUE DEDIEU****BP 91240****69608 VILLEURBANNE CEDEX****Tél. : 04 72 65 34 10****Fax : 04 72 65 34 19****Siret 38890320500010****TVA FR29388903205****Attestation d'entretien - CHAUDIERE GAZ de 4 à 400 Kw · Date de la visite : 15/04/2026****Intervention N° : 00885164**

Attestation à conserver au minimum 2 ans

Entreprise effectuant l'entretien : SERVIGAZ

99 RUE DEDIEU

BP 91240

69608 VILLEURBANNE CEDEX

Tél : 04 72 65 34 10

Date du dernier entretien (si disponible) :

Date du dernier ramonage (si disponible) :

Nom du commanditaire :

Adresse du commanditaire :

38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX

Adresse Installation chaudière :

Dossier N° : 47995

Caractéristique de la chaudière

Marque, modèle : CHAFFOTEUX MAURY NIAGARA C GREEN 25

Puissance nominale Pn : 25 KW

Mode d'évacuation : FF

Date de mise en service :

Numéro de série : 331008623142520001342

Classe de Rendement : Condensation

Emplacement :

Classe Energétique :

Caractéristique du brûleur à air soufflé

Marque, modèle, :

Puissance nominale Qn :

Date de mise en service :

Numéro de série :

Points de contrôle de l'entretien

Vérification de l'état, de la nature et de la géométrie du conduit de raccordement de l'appareil

Nettoyage du corps de chauffe, de la veilleuse et de l'extracteur

Démontage et nettoyage du Brûleur

Vérification et réglage des organes de régulation (si présent)

Contrôle du circuit hydraulique

Contrôle de l'embouement

Purge des bulles d'air du circuit lorsque le purgeur est fonctionnel et accessible

Contrôle de la pression (Lecture manomètre de l'installation)

Vérification du fonctionnement du circulateur

Contrôle de la pression de gonflage des vases d'expansion et regonflage si nécessaire

Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité de l'appareil

Vérification et réglage éventuel du débit gaz

Vérification fonctionnelle du circulateur de chauffage

Chaudière raccordée à une VMC gaz

Vérification fonctionnelle du dispositif de sécurité individuelle

(anti-refoulement des fumées) et nettoyage du conduit de raccordement

Vérification de la présence et du bon fonctionnement du relai DSC

Chaudière avec ballon à accumulation

Vérification des anodes et des accessoires fournis par le constructeur

et suivant les prescriptions de celui-ci

Mesures obligatoires après les opérations de réglage :

L'imprimé du test de combustion peut être aussi agrafé sur l'attestation

> Pour les brûleurs à air soufflé uniquement

Température des fumées :

C°Teneur CO₂et/ou teneur O₂

(à préciser) dans les fumées :

Température ambiante : **C°**Pression de pulvérisation du gicleur **C°****Teneur en CO** à proximité de l'appareil en fonctionnement pour chaudière de type B uniquement :**0,00 ppm**☒ co < 10 ppm

La situation est normale

☐ co >= 10 ppm**1**

Il y a danger grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement avant remise en service

Appareil(s) de mesure (Marque et référence) :**Rendement PCI de la chaudière à puissance nominale utile de fonctionnement****Emission de polluants (en mg/kWh à 0% d'O₂)**

Rendement évalué de la chaudière

92,4 %

Emissions évaluées de NOx de la chaudière

Rendement de référence (sauf impossibilité liée aux caractéristiques de l'installation)

105 %

Emissions évaluées de NOx de référence (sauf impossibilité liée aux caractéristiques techniques de l'installation)

35

Rendement de référence : il s'agit du rendement sur PCI à charge totale d'une chaudière à condensation de même puissance.

Emission de référence : la valeur de référence correspond au niveau équivalent d'émissions atteint par l'utilisation des meilleures technologies de chaudières utilisant le même combustible et présent sur le marché 2020. Les chaudières de type B sont des chaudières avec circuit de combustion non étanche et raccordées à un conduit de fumée. Les chaudières de type C sont des chaudières avec circuit de combustion étanche, aussi appelées "à ventouse".

Classe Energétique des principales solutions de remplacement

Energie	Système Neuf	Classe
Bois	Bûche	C
Bois	Granulé	A
Electricité	PAC eau-eau	A++/A+++
Electricité	PAC air-eau	A+/A++
Gaz	Condensation	A
Gaz	Type B1	C
Fioul	Condensation	A/B

Conseils et recommandations portant sur**Le bon usage de l'installation de chauffage en place****Les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage****Evolution ou remplacement de l'installation de chauffage**

Les conseils et recommandations de la présente attestation sont donnés à titre indicatif et ont une valeur informative. Aucun investissement proposé par la personne ayant effectué l'entretien ne revêt un caractère obligatoire. Il s'agit de conseils et non de prescriptions ou d'injonctions de faire, sauf pour le cas où une teneur anormalement élevée en monoxyde de carbone est constatée.

Nom et signature de la personne ayant réalisé l'entretien : CHIORINO ENZO

