



ORIENTERINGSFIGUR



BALKONGRAD G 1400x2100

FÄSTES MED KORTA DRAGSTAG
VÅNING 3 SE DETALJ 1
ÖVRE INF K-1017 GÄLLER I BÅDA SIDOR
NEDRE INF = K-3010, GÄLLER I BÅDA SIDOR



DETALJ 1 1:50

FÖRESKRIFTER

BALKONGFÄSTEN ÄR DIMENSIONERADE ENLIGT EUROKOD EKS 11 LASTKATEGORI A (BALKONGER)

FÄSTEN ÄR DIMENSIONERAD FÖR ATT FÄSTAS TILL EN 1,5-STENS HOMOGEN TEGELVÄGG MED ANKARSTÅNG M16 A4-70 SOM INJEKTERAS MED HILTI HIT-HY 270 EL. LIKV. **INGJUTNINGSLÄNGD MINST 250mm OM EJ ANNAT ANGES.**

OM MURVERK UPPVISAR SPRICKOR ELLER SKADOR SKALL KONSTRUKTÖREN KONTAKTAS

AVSTÅND MELLAN ANKARSTÅNG OCH FRI TEGELKANT **FÅR INTE VARA MINDRE ÄN 200mm.**
SAMTLIGA ANKARSTÅNGER I ÖVRE INFÄSTNING SKALL PROVDRAS MED 10 KN UNDER MINST 3 MINUTER.

SAMTLIGA ÅTKOMLIGA MUTTRAR SKALL LÅSAS GENOM KÖRNSLAGNING EL. LIKV.

VID HÅLTAGNING FÖR DÖRR NÄRMRE ÄN 500mm TILL INFÄSTNING SKALL SÅGNING ELLER VARSAM BILNING TILLÄMPAS.

OM HÅL FÖR ANKARSTÅNG I SMIDE FÖRSTORAS I NÅGON RIKTNING SKALL EN 5mm STÅLBRICKA SOM TÄCKER HELA HÅLET ANVÄNDAS. KILBRICKA SKALL ANVÄNDAS OM ANKARSTÅNG MONTERAS SNETT, (FÖR FULLGOD ANLIGGNING MELLAN MUTTER OCH INFÄSTNINGSPLÅT.)

ALLT STÅL SKALL ROSTSKYDDAS FÖR KORROSIVITETSKLASS C3 OM EJ ANNAT ANGES.

SAMTLIGA SKRUVAR (UTOM ANKARSTÄNGER) SKALL VARA KVALITE 8.8 FZV.

BALKONGRAM OCH RÄCKE DIMENSIONERAS AV TILLVERKAREN.

MED KORT DRAGSTAG MENAS: ÖK ÖVRE INF. = 1,1m ÖFG.

K-HANDLING GÄLLER FÖR BYGGLOVSRITNING DAT 2019-03-08

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

BYGGHANDLING

Balcona

SWK
Stridsberg o Wikenstål Konstruktioner AB
Dalhemsvägen 30
141 46 Huddinge
08-689 70 00
www.swkab.se


UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
2019-217	TS	TS
DATUM	ANSVARIG	
2019.12.11		

KV. VILAN 17. STOCKHOLM
GÅRDSBALKONGER
SAMMANSTÄLLNINGSRITNING


SKALA	HALVSKALA	NUMMER	BET
1:100		K-4916	

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-12, Dnr 2019-02459


FÖRSTÄRKT INF K-3010-DN



VÄNSTER SIDA



HÖGER SIDA



A-A

FÄSTES MED 3st M16 KEMANKARE

FÖRESKRIFTER

UTFÖRANDEKLASS EXC2
KORROSIVITETSKLASS C3

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
B	2	NY PROFIL	2019.01.04	TS
A	1	NYA MÅTT	2018.06.01	TS

SWK
Stridsberg o Wikenstål Konstruktioner AB
Dalhemsvägen 30
141 46 Huddinge
08-689 70 00
www.swkab.se

BYGGHANDLING

LÄTTBALKONG
FÖRSTÄRKT INF.MED DROPPNÄSA
HÖGERSIDA OCH VÄNSTERSIDA REDOVISAS

RITAD AV	HANDLÄGGARE	ARBETSNUMMER
TS	T.WIKENSTÅHL	96204


DATUM/UNDERSKRIFT 2016-05-30 T.Wikenstål


SKALA 1:5 HALVSKALA

NUMMER K-3010-DN BET B

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-12, Dnr 2019-02459

ÖVRE INFÄSTNING K-1017





FÄSTES MED 3st KEMANKARE

FÖRESKRIFTER

UTFÖRANDEKLASS EXC2
KORROSIVITETSKLASS C3

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

SWK
Stridsberg o Wikenstål Konstruktioner AB
Dalhemsvägen 30
141 46 Huddinge
08-689 70 00
www.swkab.se

BYGGHANDLING

LÄTTBALKONG

DETALJ:ÖVRE DRAGSTAGS INFÄSTNING

RITAD AV	HANDLÄGGARE	ARBETSNUMMER
TS	T.WIKENSTÅHL	96204

DATUM/UNDERSKRIFT 16-06-16 T Wikenstål

SKALA	HALVSKALA	NUMMER	BET
1:5	-	K-1017	

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-12-12, Dnr 2019-02459