



ORIENTERINGSFIGUR



**BALKONGRAD H 1400x2100**

FÄSTES MED KORTA DRAGSTAG

**VÅNING 3 SE DETALJ 2**


ÖVRE INF K-1017 GÄLLER I BÅDA SIDOR

NEDRE INF = K-3010, GÄLLER I BÅDA SIDOR


**VÅNING 1-2 SE DETALJ 1**

ÖVRE INF K-1017, GÄLLER BÅDA SIDOR

NEDRE INF = K-2501, GÄLLER BÅDA SIDOR




DETALJ 1 1:50




DETALJ 2 1:50

## FÖRESKRIFTER

BALKONGFÄSTEN ÄR DIMENSIONERADE ENLIGT EUROKOD BFS 2015:6, EKS 10
LASTKATEGORI A (BALKONGER)

FÄSTEN ÄR DIMENSIONERAD FÖR ATT FÄSTAS TILL EN 1,5-STENS HOMOGEN TEGELVÄGG MED ANKARSTÅNG M16 A4-70 SOM INJEKTERAS MED HILTI HIT-HY 270 EL. LIKV. **INGJUTNINGSLÄNGD MINST 250mm OM EJ ANNAT ANGES.**

OM MURVERK UPPVISAR SPRICKOR ELLER SKADOR SKALL KONSTRUKTÖREN KONTAKTAS

AVSTÅND MELLAN ANKARSTÅNG OCH FRI TEGELKANT **FÅR INTE VARA MINDRE ÄN 200mm.**
SAMTLIGA ANKARSTÅNGER I ÖVRE INFÄSTNING SKALL PROVDRAS MED 10 KN UNDER MINST 3 MINUTER.

SAMTLIGA ÅTKOMLIGA MUTTRAR SKALL LÅSAS GENOM KÖRNSLAGNING EL. LIKV.

VID HÅLTAGNING FÖR DÖRR NÄRMRE ÄN 500mm TILL INFÄSTNING SKALL SÅGNING ELLER VARSAM BILNING TILLÄMPAS.

OM HÅL FÖR ANKARSTÅNG I SMIDE FÖRSTORAS I NÅGON RIKTNING SKALL EN 5mm STÅLBRICKA SOM TÄCKER HELA HÅLET ANVÄNDAS. KILBRICKA SKALL ANVÄNDAS OM ANKARSTÅNG MONTERAS SNETT, (FÖR FULLGOD ANLIGGNING MELLAN MUTTER OCH INFÄSTNINGSPLÅT.)

ALLT STÅL SKALL ROSTSKYDDAS FÖR KORROSIVITETSKLASS C3 OM EJ ANNAT ANGES.

SAMTLIGA SKRUVAR (UTOM ANKARSTÄNGER) SKALL VARA KVALITE 8.8 FZV.

BALKONGRAM OCH RÄCKE DIMENSIONERAS AV TILLVERKAREN.

MED KORT DRAGSTAG MENAS: ÖK ÖVRE INF. = 1,1m ÖFG.

K-HANDLING GÄLLER FÖR BYGGLOVSRITNING DAT 2019-03-08

| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

BYGGHANDLING

Balcona

SWK
Stridsberg o Wikenstål Konstruktioner AB
Dalhemsvägen 30
141 46 Huddinge
08-689 70 00
www.swkab.se


| UPPDRAG NR | RITAD/KONSTR AV | HANDLÄGGARE |
|---|---|---|
| 2019-147 | TS | TS |
| DATUM | ANSVARIG | |
| 2019.08.20 | | |

KV. VILAN 17. STOCKHOLM
GÅRDSBALKONGER
SAMMANSTÄLLNINGSRITNING


| SKALA | HALVSKALA | NUMMER | BET |
|---|---|---|---|
| 1:100 | | K-4829 | |

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-08-22, Dnr 2019-02459


# FÖRSTÄRKT INF K-3010-DN




VÄNSTER SIDA




HÖGER SIDA




A-A

FÄSTES MED 3st M16 KEMANKARE

## FÖRESKRIFTER

UTFÖRANDEKLASS EXC2
KORROSIVITETSKLASS C3

| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| B | 2 | NY PROFIL | 2019.01.04 | TS |
| A | 1 | NYA MÅTT | 2018.06.01 | TS |


SWK
Stridsberg o Wikenstål Konstruktioner AB
Dalhemsvägen 30
141 46 Huddinge
08-689 70 00
www.swkab.se


BYGGHANDLING

LÄTTBALKONG
FÖRSTÄRKT INF.MED DROPPNÄSA
HÖGERSIDA OCH VÄNSTERSIDA REDOVISAS

| RITAD AV | HANDLÄGGARE | ARBETSNUMMER |
|---|---|---|
| TS | T.WIKENSTÅHL | 96204 |


DATUM/UNDERSKRIFT 2016-05-30 T.Wikenstål

SKALA 1:5 HALVSKALA

NUMMER K-3010-DN BET B


Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-08-22, Dnr 2019-02459

# ÖVRE INFÄSTNING K-1017




FÄSTES MED 3st KEMANKARE

## FÖRESKRIFTER

UTFÖRANDEKLASS EXC2
KORROSIVITETSKLASS C3

| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |


SWK
Stridsberg o Wikenstål Konstruktioner AB
Dalhemsvägen 30
141 46 Huddinge
08-689 70 00
www.swkab.se


BYGGHANDLING

LÄTTBALKONG


DETALJ:ÖVRE DRAGSTAGS INFÄSTNING


| RITAD AV | HANDLÄGGARE | ARBETSNUMMER |
|---|---|---|
| TS | T.WIKENSTÅHL | 96204 |

| DATUM/UNDERSKRIFT | SKALA | HALVSKALA | NUMMER | BET |
|---|---|---|---|---|
| 16-06-16 T Wikenstål | 1:5 | - | K-1017 | |


Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-08-22, Dnr 2019-02459

# NEDRE INFÄSTNING K-2501




FÄSTES MED 2st KEMANKARE

## FÖRESKRIFTER

UTFÖRANDEKLASS EXC2
KORROSIVITETSKLASS C3

| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SWK
Stridsberg o Wikenstål Konstruktioner AB
Dalhemsvägen 30
141 46 Huddinge
08-689 70 00
www.swkab.se

BYGGHANDLING

LÄTTBALKONG

DETALJ: NEDRE INFÄSTNING

| RITAD AV | HANDLÄGGARE | ARBETSNUMMER |
|---|---|---|
| TS | T.WIKENSTÅHL | 96204 |

DATUM/UNDERSKRIFT 2013.09.13 T Wikenstål

| SKALA | HALVSKALA | NUMMER | BET |
|---|---|---|---|
| 1:5 | - | K-2501 | |

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-08-22, Dnr 2019-02459