

Datum
28.12.2023

## Servicebericht

Auftragsnummer
937741

Kunde (4253563)	Heizungsbauer (412346)
Name: Heinemann Hendrik	Name: Hans Eisermann GmbH
Straße: Kampstraße 5	Straße: Königsfelderstraße 115
Ort: Gevelsberg	Ort: Ennepetal
Plz: 58285	Plz: 58256
Telefon:	Telefon: 0049/2333/745 45
Mobil: 0049/157/883 35 012	Mobil: 0049/170/3769052
E-Mail: hendrik.heinemann@gmail.com	


Kessel (01.58729)	Software
Kessel:	AEB: 3.59.4    3.54.4    AELK:
Baujahr: 2021	AEC:    AEL:
Bezeichnung: SH	AEH:    AEL:
Typenschildnr.: SH20-01.58729-111	BE-P:
Kesselnr.: 300 X 4668 PR	
Inbetriebnahme: 29.03.2022	

Ausgeführte Arbeiten
Tätigkeit: Störung
Kesselpumpe macht beim Heizen laute Geräusche. Pumpe ausgetauscht.

Materialverbrauch
Menge    Artikelnummer    Beschreibung    Retour
1    60480-00-E    Pumpen-Austausch-Set PU / PC20-32 / RL 1-30 Touch    Werk

Zählerstände	IBN Datum: 29.03.2022
Betriebsstd.: 1664,58    Wasserdruck: 1,5 bar    Volllaststd.: 1414,55    Reset: 47    Ü-Temp: 5	
Startzähler: 457    Zündzähler: 55    RL-Tief: 1    Stbzähler: 0    Gesamtver.:	

Arbeitszeit	Einsatzpauschale
Von: 10:45	Beinhaltet Fahrt- und Rüstkosten
Bis: 11:45	
Std: 1 h	

Techniker	Kunde
 Lohmar Guido	