

## SERVICE OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS FOR BRANNALARMANLEGG

**NB ! Før årlig kontroll blir foretatt skal:**

- Stige reises ved første hull – lengst fra aspirasjonsdetektor.
- Service og vedlikeholdsinstruks være utført.

A. *Kontrollere at alle hull er åpne for fri passasje av luftstrømmene.*

**INTERVALL:** \_\_\_\_ mnd.

B. *Bytt forfilter.*

**INTERVALL:** \_\_\_\_ mnd.

C. *Rengjør kondensflaske/kondensflaskene for urenheter. Hell på nytt vann.*

**INTERVALL:** \_\_\_\_ mnd.

D. *Kontrollere at sugerørene er hele og ikke har glidd fra hverandre i muffene.*

**INTERVALL:** \_\_\_\_ mnd.

E. *Støvsuge detektorer fra utsiden.*

**INTERVALL:** \_\_\_\_ år

F. *Annet:* \_\_\_\_\_

**INTERVALL:** \_\_\_\_ mnd.

**Fyll ut liste – UTFØRT DATO / ÅR – neste side.....**

.....service og vedlikeholdsinstruks

**UTFØRT DATO / ÅR**[illegible]