

## Tabell för håltagning för IRS-3 v 4

Hål nr:	Antal hål:								
	4	6	8	10	12	14	16	18	20
1	6	4	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2	7	4	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3	7	5	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4	9	6	5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
5		7	5	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
6		9	6	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
7			7	4,5	4	3,5	3,5	3,5	3,5
8			9	5	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5
9				5	4,5	4	3,5	3,5	3,5
10				9	5	4,5	3,5	3,5	3,5
11					5	4,5	4	3,5	3,5
12					9	5	4,5	3,5	3,5
13						5	4,5	4	3,5
14						9	5	4,5	3,5
15							5	4,5	4
16							9	5	4,5
17								5	4,5
18								9	5
19									5
20									9

OBS: Sista hålet skall borras i endpluggen Hålen borras enligt tabellen ovan. Transportavsnitt för att komma ut till detekteringsområdet så skall inte hål borras. Rör som ligger längs väggen skall inte hål borras. Alla hål måste vara minst 50 cm från närmaste vägg. Maximalt avstånd till väggen är 10 meter. Går röret genom flera rum, skall det borras minst 2 hål i varje rum. I större rum,skall det maximala avståndet mellan hålen vara 5 m.