
NIVEL +10.52 ANDEN 01 de 02

1 : 100



NOTACIÓN

- LOCAL — INDICA NOMBRE DE LOCAL
- N XX — NUMERO DE LOCAL
- NIVEL DE PLANTA
- CIELORRASO Y ALTURA DEL LOCAL
- SOLADO Y ZÓCALO
- INDICA NUMERO DE CARPINTERIA
- INDICA ANCHO DE VANO
- INDICA DETALLE DE SECTOR O LOCAL — DETALLE 37 VER PLANO A 6/001
- M04 — INDICA TIPO DE MURO SEGUN PLANILLA
- INDICA TERMINACION MURO SEGUN PLANILLA

MUROS

M1	TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO S/ CÁLCULO.	M3	TABIQUE COMPUESTO: TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN CÁLCULO + SEPARACIÓN VARIABLE + FABRIQUE DE AIRE 3CM + TABIQUE DE LADRILLO COMÚN DE 12X25X5 APAREJO DE 15 CM	M5	TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 18X18X33.	M7	TABIQUE COMPUESTO: TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN CÁLCULO ESPESOR VARIABLE + CÁMARA DE AIRE 3CM + TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 8X18X33.	M9	TABIQUE DE LADRILLO COMÚN DE 12X25X5, APAREJO DE 15CM	M10	TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEG. CÁLCULO + ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA DE 70MM + FIBRA DE VIDRIO (70 MM 35 KG/M3) + SEPARACIÓN DE 3 CM + FIBRA DE VIDRIO (50 MM 35 KG/M3) + PLACAS CEMENTICIAS DE 15 MM + ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 54 MM + FIBRA DE VIDRIO (50 MM 50KG/M3) + CHAPA PERFORADA SEGÚN CÁLCULO SOBRE BASTIDOR DE ALUMINIO.
M2	TABIQUE DE HORMIGÓN BLANCO A LA VISTA UNA SOLA CARA, ENCOFRADO FENÓLICO TIPO "GRANDIS" SELECCIÓN DE PRIMERA CALIDAD CON SEPARADORES A 30 MM, PASADORES MODULADOS S/ PLANO DE ENCOFRADO.	M4	TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 12X18X33.	M6	TABIQUE DE LADRILLO COMÚN 12X25X5 CM REVOCADO + ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA DE 70MM +FIBRA DE VIDRIO (70 MM 35 KG/M3) +SEPARACIÓN DE 3 CM + FIBRA DE VIDRIO (50 MM 35 KG/M3) + 2 PLACAS CEMENTICIAS DE 15 MM + ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 54 MM + FIBRA DE VIDRIO (50 MM 50KG/M3) + CHAPA PERFORADA SEGÚN CÁLCULO SOBRE BASTIDOR DE ALUMINIO.	M8	TABIQUE COMPUESTO: TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN CÁLCULO ESPESOR VARIABLE + TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 8X18X33.		

TERMINACIONES Y REVESTIMIENTOS

R1	PLACA GRANITICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA. TERMINACIÓN SATINADA. MEDIDA NOMINAL 30?MM(30?MM)10MM (TOLERANCIA +/- 1MM). CANTO RECTIFICADO. ABSORCIÓN DE AGUA 0.7 RAM +10%. COLOR DE MASA. COLOR. GRANULOMETRIA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.	R5	PINTURA AL LÁTEX ACRÍLICO. COLOR A DEFINIR.
R2	PINTURA SILICONADA HIDROFÚGA INCOLORA EN BASE ACUOSA "SILEQUIM A" O SIMILAR EQUIVALENTE.	R6	ESMALTE SINTETICO AL AGUA. COLOR A DEFINIR.
R3	G.R.C. (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COMPUESTO DE UNA MATRIZ DE MORTERO ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LOS ALCALIS. SISTEMA TIPO STUD-FRAME FORMADO POR UNA CASCARA DE G.R.C. DE 10 MM A LA QUE SE LE INCORPORA UN BASTIDOR TUBULAR METALICO ZINCADO FIJADO MEDIANTE CONECTORES METÁLICOS A DICHA CÁSCARA TIPO PICAST O SIMILAR EQUIVALENTE.	R7	BANDEJAS DE ACERO INNOXIDABLE AISI 300 E=2.5MM CON RESPALDO DE LAMINADO FENÓLICO E:15MM COLGADO CON SISTEMA DE PERCHAS DE ALUMINIO. TERMINACIÓN PULIDO SATINADO.
R4	G.R.C. CON AISLACIÓN ACÚSTICA. (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE). COMPUESTO DE UNA MATRIZ DE MORTERO ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LOS ALCALIS. SISTEMA TIPO STUD-FRAME FORMADO POR UNA CASCARA PERFORADA DE G.R.C. DE 10 MM A LA QUE SE LE INCORPORA UN BASTIDOR TUBULAR METÁLICO ZINCADO FIJADO MEDIANTE CONECTORES METÁLICOS A DICHA CÁSCARA CON AISLACIÓN DE LANA DE ROCA 50MM 74 KG/M3 + VELO DE VIDRIO NEGRO. TIPO PICAST O SIMILAR EQUIVALENTE.	R8	REVESTIMIENTO CON LIGANTE ACRÍLICO PIEDRA PLAST. DE MOLINOS TARQUINI O SIMILAR EQUIVALENTE. COLOR: FINISTERRE BALVANERA.
		R9	REVESTIMIENTO ACRÍLICO Y MINERAL GRANALLADO TEXTURA DE BAJA DENSIDAD. DE MOLINOS TARQUINI O SIMILAR EQUIVALENTE. COLOR: A DEFINIR.

CIELORRASOS

C1	CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD JUNTA TOMADA COMPUESTO POR PLACA DE ROCA DE YESO DE 12.5MM + ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 COMPUESTA POR SOLERAS DE 70 MM Y MONTANTES DE 69 MM SEPARADOS CADA 40 CM. C/ REFUERZO PARA ARTEF. DE ILUMINACIÓN.	C4	PINTURA SILICONADA HIDROFÚGA INCOLORA EN BASE ACUOSA "SILEQUIM A" O SIMILAR EQUIVALENTE. SOBRE HORMIGON A LA VISTA TAPONADO PARA PINTAR.
C2	CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO. JUNTA TOMADA COMPUESTO POR PLACA DE ROCA DE YESO RESISTENTE RF60 DE 12.5MM + ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 COMPUESTA POR SOLERAS DE 70 MM Y MONTANTES DE 69 MM SEPARADOS CADA 40 CM. C/ REFUERZO PARA ARTEF. DE ILUMINACIÓN.	C5	PINTURA AL LÁTEX ACRÍLICO SOBRE HORMIGÓN A LA VISTA TAPONADO PARA PINTAR. COLOR A DEFINIR.
C3	GRC (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COMPUESTO DE MORTERO Y VIDRIO. ESPESOR 10MM SOBRE BASTIDOR METÁLICO ZINCADO SEGÚN CÁLCULO. TIPO PICAST O SIMILAR EQUIVALENTE.	C6	CIELORRASO MODULAR METALICO PERFORADO ACUSTICO SUSPENDIDO. COLOR A DEFINIR.
		C7	LAMAS DE GRC (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COMPUESTO DE MORTERO Y VIDRIO. ESPESOR 10CM. ALTURA 100CM. SOBRE BASTIDOR METÁLICO ZINCADO SEGÚN CÁLCULO. TIPO PICAST O SIMILAR EQUIVALENTE.


ZÓCALOS Y SOLIAS

Z1	ZÓCALO SANITARIO H:100MM. RADIO DE CURVATURA 35MM. LARGO 387MM. ANCHO 50MM. ESPESOR 18MM. IDEM S1.	Z2	ZÓCALO DE ALISADO DE CEMENTO CON COLOR INCORPORADO H:125MM ESPESOR 10MM.
SO1	SOLIA VARILLA ACERO INOXIDABLE T6.18M MARCA ATRIM O SIMILAR EQUIVALENTE.		


SOLADOS

S1	PLACA GRANITICA TIPO TERRAZZO VIBRADA. PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA. TERMINACIÓN SATINADA. MEDIDA NOMINAL 30?MM(30?MM)10MM (TOLERANCIA +/- 1MM). CANTO RECTIFICADO. ABSORCIÓN DE AGUA: 0.7% (RAM +10%). RESISTENCIA AL DESGASTE: 12(ARAN+10MM). PRUEBA DE IMPACTO: 150 (ERAM?CM ALTURA). RESISTENCIA A LA FLEXIÓN: 5MPA(CM/DIA/RAM/SEGUNDO). COLOR DE MASA. COLOR. GRANULOMETRIA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.	S2	ESCALÓN GRANITICO CONTINUO EJECUTADO IN SITU CON AGREGADO DE FIBRAS DE NYLON SOBRE CARPETA DE CONCRETO PARA TERMINACION E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA. TERMINACIÓN SATINADA. COLOR DE MASA. COLOR. GRANULOMETRIA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS. ESPESOR COLADO 12MM CON MALLA DE 10X10MM 8150GRS.	S3	SOLADO DE PREVENCIÓN. PLACA GRANITICA TIPO TERRAZZO VIBRADA. PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA. IDEM S1. SUPERFICIE TEXTURADA EN FORMA DE BOTONES EN RELIEVE DE 5MM +/- 1MM DE ALTURA. CON DIAMETRO DE BASE 25MM +/- 5MM. COLOCADOS EN TRESBOLILLO CON UNA DISTANCIA AL CENTRO DE LOS RELIEVES DE 60MM +/- 5MM. COLOR DE MASA. COLOR. GRANULOMETRIA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.	S4	SOLADO GUÍA PARA DISCAPACITADOS VISUALES. PLACA GRANITICA TIPO TERRAZZO VIBRADA. PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA. IDEM S1. SUPERFICIE TEXTURADA EN FORMA DE TRES BARRAS EN RELIEVE DE SECCIÓN PRIMAVERA. TRUNCA SIN ARISTAS VIVAS DE 4MM DE ALTURA POR 30MM MÁS 4MM DE BASE SEPARADAS 57MM +/-1MM. LA LONGITUD DE LAS TRES BARRAS SERÁ DE 3MM. COLOR DE MASA. COLOR. GRANULOMETRIA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.	S5	PLACA GRANITICA TIPO TERRAZZO VIBRADA. PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA. IDEM S1. SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CONSTITUIDA POR UN RELIEVE DE CUADRADOS DE 2MM. COLOR DE MASA. COLOR. GRANULOMETRIA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S6	ALISADO DE CEMENTO CON COLOR INCORPORADO Y CON ENDURECEDOR CUARCITICO. TERMINACIÓN REDILLADO. COLOR A DEFINIR CON TRATAMIENTO ANTI-POLVO. CURADOR Y SELLADOR TRANSPARENTE SIKAFLOOR CURE HARD 24.	S10	MOSAICO PODOTACTIL. BALDOSA GUÍA. PIEZA PREFABRICADA CEMENTOS DE 40CMX40CM Y 3CM. SUPERFICIE TEXTURADA EN FORMA DE CONOS BARRIDO EN RELIEVE DE SECCIÓN PIRAMIDAL TRUNCA SIN ARISTAS VIVAS DE 4MM DE ALTURA POR 30MM MÁS 4MM DE BASE SEPARADAS 57MM +/- 1MM. LA LONGITUD DE LAS BARRAS SERÁ DE 3MM. COLOR A DEFINIR.
S7	VIDRIO LAMINADO TRIPLE CAPA 10+10 + 10 CON PVB DE SEGURIDAD SEGÚN CÁLCULO. TERMINACIÓN SUPERFICIAL MICROLLENANTE EN BANDAS HORIZONTALES. MICROLLENANTE ANTIGRAFITO EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE LA PIEZA.	S11	PAVIMENTO CONTINUO ASFALTICO IDEM EXISTENTE
S8	MOSAICO RAMURADO. LOSETA GRANÍTICA PREFABRICADA Y PRENSADA ADOSADO E: 3CM. MODELO S/ PANES. COLOR A DEFINIR.	S12	PAVIMENTO PEATONAL DE HORMIGÓN ESTRIADO (PENDIDO).
S9	MOSAICO PODOTACTIL. BALDOSA DE PREVENCIÓN. PIEZA PREFABRICADA CEMENTOS DE 40CMX40CM E:3CM. SUPERFICIE TEXTURADA EN FORMA DE BOTONES EN RELIEVE DE 5MM +/- 1MM DE ALTURA. CON DIAMETRO DE BASE 25MM +/- 5MM. COLOCADOS EN TRESBOLILLO CON UNA DISTANCIA AL CENTRO DE LOS RELIEVES DE 60MM +/- 5MM. COLOR AMARILLO.	S13	SOLADO EXISTENTE. (NIC).
		S14	PORFIDO PATAGONICO COLOR GRIS 10CMX10CM E: 4 A 5CM
		S15	BALDOSA DE PORFIDO CORTE A DISCO GRIS. ANCHO 400M Y LARGO VARIABLE E: 2 A 3CM. +/- 5MM. COLOR AMARILLO.


PODOTÁCTIL



DETALLE ESQUEMA 01



DETALLE ESQUEMA 02



DETALLE ESQUEMA 03

SOLADO TIPO S3
LOS SOLADOS DE PREVENCIÓN SON SEÑALIZACIONES EN PISOS QUE SE UTILIZAN PARA:
-INDICAR COMIENZO Y FINALIZACIÓN DE UNA FRANJA GUÍA.
-SEÑALAR BIFURCACIONES EN UNA FRANJA GUÍA.
-ALERTAR SOBRE SITUACIONES DE RIESGO O PELIGRO.
-INFORMAR SOBRE LA EXISTENCIA DE OBSTÁCULOS Y ELEMENTOS DE INFORMACIÓN.
EL SOLADO DE PREVENCIÓN SE COLOCARÁ, SOBRE TODO EL ANCHO, FRENTE DE ESCALERAS Y RAMPAS, EN UNA FRANJA DE 600mm DE LADO CONCURRENTE.
TAMBIÉN E COLOCARÁ EN EL PERIMETRO DE TODOS LOS BAJO ESCALERAS PERO EN UNA FRANJA DE 300mm.

SOLADO TIPO S4
LAS FRANJAS DE GUÍA PAR DESPUNTOS YSUELOS SON SEÑALIZACIONES EN SOLADO QUE INDICAN LA DIRECCION DE RECORRIDO, CUYAS CARACTERISTICAS PERMITEN SER DETECTADAS POR PERSONAS CIEGAS O DISMINUIDAS VISUALES.
A 2.00. SOBRA COLOCAR DENTRO DEL VOLUMEN LINEA DE RESALTO, SEGÚN IRAM 11156, A UNA DISTANCIA MINIMA DE 600mm DE LOS ELEMENTOS FIJOS, EN GRANDES ESPACIOS SIN PAUTAS DE REFERENCIA PROXIMAS.

SOLADO TIPO S5
LOS SOLADOS DE PELIGRO SON SEÑALIZACIONES EN PISOS QUE SE UTILIZAN PARA:
-ALERTAR SOBRE SITUACIONES DE RIESGO DE CAIDAS POR LA PRESENCIA DE DESNIVELES INFRANQUEABLES, BORDES DE ANDENES, ESCALERAS MECANICAS, ESCALERAS FIJAS, ACCESOS DE AREAS RESTRINGIDAS POR SEGURIDAD.
DE DISEÑA DISPONER SOLADOS EN PELIGRO EN:
LOS BORDES DE ANDENES.
EN EL BORDE DE ANDEN EL SOLADO DE PELIGRO SE COMBINARA CON DOS PIEZAS DEL SOLADO DE PREVENCIÓN COMO LO INDICA LA FIGURA.

NOTAS:

1) PREVIEW PLANOS DE INDICATIVO. LA CONTRATISTA CORRESPONDIENTE LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA D.G.O.SM Y LA INSPECCIÓN DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA DEBERA EN SU TODO SE ACORDE CON LA NOMINTADA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DEBRAN COORDINADOS Y CONFRONTABLEDOS EN OBRA.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

MODIFICACIONES:

REVISION	FECHA	DESCRIPCION
00	20/11/2025	Emision para Licitacion
01	10/04/2026	Emision para Licitacion

Gobierno de la Ciudad Buenos Aires

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS Y OBRAS
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

DGPRO

Obra: LÍNEA F			Plano Nº: A005-01
Plano ESTACION CONSTITUCION- PLANTA ANDEN-01 de 02		LF-ES-CON-ARQ-PL-005-01-R01	
Fecha :10/04/2026	Eq. de Proyecto: UPU - ATEC - IATASA	Dibujó: J.S.	Revisó: G.V.	Escala: 1 : 100

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Plano

Número: PLANO-2026-23247925-GCABA-SSPO

Buenos Aires, Lunes 18 de Mayo de 2026

Referencia: LF-ES-CON-ARQ-PL-005-01_1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.05.18 09:35:06 -03:00

Facundo Lombardo
Subsecretario
SUBSECRETARIA PROYECTOS Y OBRAS
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.05.18 09:35:08 -03:00