

# Aerflux Projectadviesrapport

## De Tulp Stulp

05-06-2024



# Contact, advies, bestellen

## Contact

De verkoopafdeling is iedere werkdag bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur

☎ 0313 480-380

☎ 0313 473-942

@ verkoop@ubbink.nl

🌐 www.ubbink.nl

📍 Ubbink BV, Verhuellweg 9,  
Postbus 26, 6980 AA  
Doesburg

## Productadvies op maat

Heb je nog vragen of zoek je een oplossing voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren je graag. Voor directe telefonische ondersteuning bel je het Ubbink Adviesteam: 0313 480 300. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Je kunt de vraag ook per e-mail aan ons stellen via [advies@ubbink.nl](mailto:advies@ubbink.nl).

**Ubbink denkt met je mee!**

## Algemeen

### Prijzen/assortiment

Met het verschijnen van het leveringsprogramma 2023 vervallen alle voorgaande leveringsprogramma's. Onze bruto adviesprijzen (excl. BTW) gelden in principe tot en met 31 december 2023. Prijzen assortimentswijzigingen en zetfouten zijn altijd voorbehouden. Wil je ons leveringsprogramma digitaal inzien? Het staat als download voor je klaar op [www.ubbink.nl/leveringsprogramma](http://www.ubbink.nl/leveringsprogramma)



### Maatwerk

Projectmatig kan in onderling overleg ook maatwerk geleverd worden. Heb je speciale projectwensen, bijvoorbeeld voor kleur of lengte? Neem dan contact op met onze Verkoop binnendienst, telefoonnummer 0313 480-380.

### Leveringsvoorwaarden

Leveringen en diensten vinden uitsluitend plaats via de erkende handelskanalen en volgens de algemene verkoopvoorwaarden van Ubbink BV (zie pag. 148) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland per 15 november 2012.



# Balansberekening

## Begane grond

| KAMER NAAM | OPPERVLAKTE | LUCHTTOEVOER | LUCHTAFVOER | TOTAAL   | AANTAL VENTIELEN  | AANTAL KANALEN  |
|------------|-------------|--------------|-------------|----------|---|---|
| Toilet     | 2,1         | -            | 25 m³/h     |          |  1 |  1 |
| Woonkamer  | 27          | 87,48 m³/h   | -           |          |  2 |  2 |
| Kitchen    | 5           | -            | 93,48 m³/h  |          |  2 |  2 |
| Overloop   |             | 87,48 m³/h   | 118,48 m³/h | -31 m³/h |   |   |

## Verdieping

| KAMER NAAM | OPPERVLAKTE | LUCHTTOEVOER | LUCHTAFVOER | TOTAAL  | AANTAL VENTIELEN  | AANTAL KANALEN  |
|------------|-------------|--------------|-------------|---------|---|---|
| Werkkamer  | 15          | 48,6 m³/h    | -           |         |  1 |  1 |
| Slaapkamer | 10          | 32,4 m³/h    | -           |         |  1 |  1 |
| Badkamer   | 5           | -            | 50 m³/h     |         |  1 |  1 |
| Overloop   |             | 81,00 m³/h   | 50 m³/h     | 31 m³/h |   |   |

|        |  |             |             |  |   |   |
|--------|--|-------------|-------------|--|---|---|
| TOTAAL |  | 168,48 m³/h | 168,48 m³/h |  |  8 |  8 |
| TOTAAL |  | 168,48 m³/h | 168,48 m³/h |  |   |   |

## Technisch overzicht

### Luchtafvoer Ruimte (2)

| VENTIEL                        | LUCHTHOEVEELHEID     | AANTAL UIT TE NEMEN RINGEN | LUCHTSNELHEID | DRUKVERLIES<br>VOOR RR | DRUKVERLIES<br>NA RR | LUCHTHOEVEELHEID<br>NA RR |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Toilet, 2,1 m <sup>2</sup>     |                      |                            |               |                        |                      |                           |
| ⊙ 1/1                          | 25 m <sup>3</sup> /h | ⊙ 3/12                     | 1,57 m/s      | 5,64 pa                | 19,35 pa             | 26,88 m <sup>3</sup> /h   |
| 168,48 m <sup>3</sup> /h Total |                      |                            |               |                        |                      |                           |

|                                |                         |         |          |          |          |                         |
|--------------------------------|-------------------------|---------|----------|----------|----------|-------------------------|
| Kitchen, 5 m <sup>2</sup>      |                         |         |          |          |          |                         |
| ⊙ 1/2                          | 46,74 m <sup>3</sup> /h | ⊙ 11/12 | 2,94 m/s | 19,65 pa | 21,74 pa | 47,42 m <sup>3</sup> /h |
| ⊙ 2/2                          | 46,74 m <sup>3</sup> /h | ⊙ 11/12 | 2,94 m/s | 19,65 pa | 21,74 pa | 47,42 m <sup>3</sup> /h |
| 168,48 m <sup>3</sup> /h Total |                         |         |          |          |          |                         |

|                                |                      |                   |          |          |          |                      |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------|
| Badkamer, 5 m <sup>2</sup>     |                      |                   |          |          |          |                      |
| ⊙ 1/1                          | 50 m <sup>3</sup> /h | ⊙ Geen ring nodig | 3,14 m/s | 22,38 pa | 22,38 pa | 50 m <sup>3</sup> /h |
| 168,48 m <sup>3</sup> /h Total |                      |                   |          |          |          |                      |

### Luchttoevoer Ruimte (1)

| VENTIEL                        | LUCHTHOEVEELHEID        | AANTAL UIT TE NEMEN RINGEN | LUCHTSNELHEID | DRUKVERLIES<br>VOOR RR | DRUKVERLIES<br>NA RR | LUCHTHOEVEELHEID<br>NA RR |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Woonkamer, 27 m <sup>2</sup>   |                         |                            |               |                        |                      |                           |
| ⊙ 1/2                          | 43,74 m <sup>3</sup> /h | ⊙ 10/12                    | 2,75 m/s      | 16,82 pa               | 20,26 pa             | 44,24 m <sup>3</sup> /h   |
| ⊙ 2/2                          | 43,74 m <sup>3</sup> /h | ⊙ 10/12                    | 2,75 m/s      | 16,82 pa               | 20,26 pa             | 44,24 m <sup>3</sup> /h   |
| 168,48 m <sup>3</sup> /h Total |                         |                            |               |                        |                      |                           |





|                              |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Werkkamer, 15 m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                   |            |  |          |          |          |            |
|-------------------|------------|--|----------|----------|----------|------------|
| 1/1               | 48,60 m³/h |  | 3,05 m/s | 20,73 pa | 20,73 pa | 48,60 m³/h |
| 168,48 m³/h Total |            |  |          |          |          |            |

Slaapkamer, 10 m²

|                   |            |      |          |         |          |            |
|-------------------|------------|------|----------|---------|----------|------------|
| 1/1               | 32,40 m³/h | 6/12 | 2,04 m/s | 9,21 pa | 18,10 pa | 34,67 m³/h |
| 168,48 m³/h Total |            |      |          |         |          |            |

# Materiaal overzicht

| Artikel omschrijving  | Hoeveelheid | Prijs    | Totaalprijs     |
|---|-------------|----------|-----------------|
| <b>1. Bochten en adapters</b>   |             |          |                 |
|  <b>Air Excellent 1x AE48c Ventieladapter 90° 125</b><br>Article Number: <a href="#">0188188</a>         | 8           | 28,55 €  | 228,40 €        |
| <b>2. Ventielen</b>   |             |          |                 |
|  <b>Haelix Rondo Ventiel Toe-, afvoer KS 125 wit</b><br>Article Number: <a href="#">0188060</a>          | 8           | 40,70 €  | 325,60 €        |
| <b>3. Luchtverdeelkasten</b>  |             |          |                 |
|  <b>Air Excellent AE48c Adapter voor luchtverdeelkast ...</b><br>Article Number: <a href="#">0188692</a> | 8           | 15,80 €  | 126,40 €        |
|  <b>Air Excellent Luchtverdeelkast DB206H125</b><br>Article Number: <a href="#">0188642</a>              | 2           | 153,50 € | 307,00 €        |
| <b>Totaal</b>   |             |          | <b>987,40 €</b> |



ENERGIE



VENTILATIE



BOUW

#### Meer informatie

 0313 480-380  [advies@ubbink.nl](mailto:advies@ubbink.nl)

Heb je nog vragen of zoek je een oplossing voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren je graag. Voor directe telefonische ondersteuning bel je het Ubbink Adviesteam: 0313 480 300. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Je kunt je vraag ook per e-mail aan ons stellen via [advies@ubbink.nl](mailto:advies@ubbink.nl). Onze experts denken graag met je mee.



Ubbink Nederland

 [advies@ubbink.nl](mailto:advies@ubbink.nl)  [www.ubbink.nl](http://www.ubbink.nl)

Copyright © 2023 Ubbink | De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; er is geen aansprakelijkheid voor fouten en drukfouten. | Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | UB-2023-01-V01-NL-100000075300