1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para Inspeções de Segurança, realizadas pelas empresas do Grupo Equatorial, na figura da Área de Segurança e empresas parceiras.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a Área de Segurança e seus colaboradores designados para a realização das atividades de inspeção, às áreas executoras e às empresas parceiras.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Área de Segurança

Realizar as inspeções de segurança conforme PPCR, solicitando ajustes via relatório de conformidade sempre que estes forem necessários.

3.2 Áreas executoras

Acompanhar as adequações das não conformidades junto às empresas parceiras, cobrando e garantindo o seu ajuste conforme especificado pela área de Segurança do Trabalho. Também devendo realizar inspeções conforme cronograma previsto no PMS.

3.3 Parceira

Realizar as inspeções de segurança conforme PMS e planejamentos traçados por planos de ação. Também deve realizar as adequações tão logo os pedidos sejam feitos, sempre observando o grau de urgência de cada uma delas.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Plano Mensal de Segurança - PMS

Ações de segurança desenhadas para todas as gerências da concessionária pela área de Segurança.

4.2 Norma Regulamentadora - NR

Estabelece parâmetros, critérios que regulamentam uma determinada Lei. Oferece um conjunto de disposições, requisitos e procedimentos técnicos pertinente a matéria (Lei)

Impressão realizada em: 28/10/2026

As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

4.3 Segurança do trabalho – ST

É um conjunto de medidas de prevenção adotadas para proteger os colaboradores de uma empresa e reduzir riscos de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A ST visa proporcionar um ambiente de trabalho saudável para que as tarefas laborais sejam realizadas da melhor forma possível.

4.4 NR 10

Esta Norma Regulamentadora – NR estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Esta NR se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. Cabendo em Cabendo em qualquer tempo e condição a análise de risco antes do início das do início das atividades em atividades em instalações elétricas instalações elétricas instalações elétricas.

5 REFERÊNCIAS

ISO 9001 - Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos;

ISO 45001 - Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho;

NR 05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

Impressão realizada em: 28/10/2026

NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

NR 12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamento- Anexo V e XII;

NR 33 – Trabalho em Espaços Confinados;

NR 35 – Trabalho em Altura;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

Código de Trânsito Brasileiro;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Tipos de Inspeção de Segurança

6.1.1 Blitz

6.1.1.1 A inspeção de segurança, denominado “Blitz”, será realizada durante a execução dos serviços em campo nas equipes próprias e parceiras, sem prévio aviso;

6.1.1.2 A inspeção de segurança blitz deverá estar prevista no PPCR e PMS, devendo a Área de Segurança e gestores das áreas executoras, buscarem o atingimento das metas estabelecidas pelos planos.

6.1.2 Programada

6.1.2.1 A inspeção de segurança, denominada programada, será realizada mediante programação prévia entre o profissional executor da inspeção e gestores das equipes inspecionadas;

6.1.2.2 A inspeção de segurança programada deverá estar prevista no PPCR e PMS, devendo a Área de Segurança e gestores das áreas executoras, buscarem o atingimento das metas estabelecidas pelos planos.

6.2 Realização das inspeções

6.2.1 As inspeções de Segurança devem ocorrer em frequência e quantidade definida e observadas conforme PPCR e PMS;

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.2.2 As Inspeções de Segurança, serão executadas pelos Técnicos de Segurança do Trabalho, em cumprimento ao PPCR, e pelos gestores, em cumprimento ao PMS.

6.2.3 A Comissão Interna de Prevenção de Acidente, assim como qualquer outro profissional poderá intervir quando identificado desvios de segurança, registrando e apontando, e posteriormente encaminhar ao SESMT.

6.2.4 A Inspeção de Segurança deverá seguir um checklist, contendo entre outros os seguintes pontos a serem observados na abordagem:

a) Realização e preenchimento da APR;

b) Definição da supervisão dos trabalhos;

c) Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) por todos os envolvidos na tarefa;

d) Disponibilidade de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) necessários;

e) Equipamentos suficientes, adequados, e condições de uso;

f) Condições gerais do veículo;

g) Procedimentos conforme normas internas e legislação vigente;

6.2.5 Inspeção de EPI/EPC

6.2.5.1 A inspeção EPI/EPC preferencialmente deverá ser realizada antes ou após a finalização da tarefa, com vista de não prejudicar e/ou mesmo colocar em risco de segurança os envolvidos;

6.2.5.2 O objetivo é identificar condições inseguras que podem ocorrer de forma natural ou não, como o desgaste de peças, rasgos, furos em equipamentos utilizados na atividade, bem como assegurar a integridade dos prazos de testes dielétricos em equipamentos como luvas e mangas isolantes. Essa inspeção visa prevenir os acidentes ao identificar os riscos, além de proporcionar tomadas de decisão adequadas para eliminar ou mitigar os riscos de acidentes do trabalho;

6.2.5.3 A Inspeção de Segurança de EPI e EPC deverá seguir um checklist, contendo a relação dos itens a serem observados, verificando sua condição;

Impressão realizada em: 28/10/2026

- Data: preencher com o dia da verificação no campo;
- Endereço: preencher com o endereço de onde foi realizada a verificação;
- Equipe: preencher como número da equipe inspecionada e acrescentar o nome do eletricista;
- Veículo: preencher com a placa do veículo e modelo;
- Campo Tarefa: preencher com as atividades que a equipe realiza. Ex. Ligação Nova.

6.2.5.4 São pontos focais na realização das inspeções EPI e EPC os seguintes aspectos:

- Os EPIs e EPCs isolantes destinados ao trabalho com rede energizada, devem ser submetidos a testes elétricos periódicos com frequência máxima anual, ou conforme determinação do fabricante;
- Os EPIs e EPCs devem estar em perfeita condições de conservação e funcionamento;
- Os EPIs devem ter o Certificado de Aprovação (CA) adequado às atividades
- Os EPIs estão anotados em Ficha ou Controle de Entrega e devolução de EPIs
- Os EPIs foram adquiridos dentro do prazo de Validade do CA
- Os EPIs estão dentro do prazo de validade de vida útil do equipamento

6.2.5.5 Principais pontos de verificação

Equipamento	**Itens verificados**
Capacete	● Verificar se não está quebrado ou trincado ● Verificar se possui carneira e jugular ● Verificar se está em perfeitas condições de uso ● Verificar se possui CA
Óculos	● Verificar se possui CA

	• Verificar se não está riscado • Verificar se não está quebrado
Luvas	• Verificar se não existem vazamentos ou furos • Verificar se o ensaio elétrico não está vencido • Verificar se a luva de proteção não está furada, com graxa ou rasgada • Verificar se possui CA
Cinto	• Verificar se não está descosturando • Verificar se os anéis e argolas estão bem fixados • Verificar se os mosquetões estão abrindo/fechando corretamente e estão bem fixados • Verificar se possui CA
Talabarte + cordão	• Verificar se não está descosturando • Verificar proteção da corda quanto a desgaste • Verificar gancho da trava • Verificar se não está desfiando • Verificar se não está gasto com risco de ruptura • Verificar se os mosquetões estão abrindo/fechando corretamente e estão bem fixados • Verificar se o a numeração do talabarte está associada ao CA do cinto
Botina	• Verificar se não está furada eu com solado gasto

	● Verificar se não está descosturando ● Verificar possui CA ● Verificar se não existe metal ou material condutor ● Verificar se a ponta não é de aço ● Verificar se o CA é adequado para uso em serviços que envolvam eletricidade
Vestimentas	● Verificar se não está rasgado, descosturado e com adereços ● Verificar se o casaco e calça antichama não está rasgado, descosturado e com adereços ● Verificar o ATPV ● Verificar a composição da vestimenta (mínimo 88% algodão e 12% aramida)
Manga Isolante	● Verificar se não existem furos ● Verificar se o ensaio elétrico não está vencido ● Verificar se a capa de proteção não está furada, com graxa ou rasgada ● Verificar se possui CA ● Verificar as alças e botões da luva
Sinalização	● Verificar se os cones não estão quebrados, observando-se a quantidade mínima de acordo com o serviço ● Verificar se os cones não estão sem pintura de sinalização (fluorescente) ● Verificar se possui bandeirola nas escadas

	● Verificar se as placas de equipamento “Não opere esta chave” estão. visíveis e em números suficientes ● Verificar se há faixa de delimitação em bom estado e suficientes
Detector de tensão	● Verificar se as pilhas/baterias estão funcionando e se há reserva ● Verificar se sinais luminosos e sonoros estão funcionando ● Verificar se estão armazenadas adequadamente ● Verificar, caso tenha seleção de Tensão, se estão em funcionamento ● Verificar se o teste do equipamento está funcionando
Vara de Manobra	● Verificar se estão com teste de isolamento na validade ● Verificar se todos os componentes e encaixe estão em perfeitas condições ● Verificar se tem segmentos em número suficiente ● Verificar trincos ou fissuras ● Verificar se não há adaptações impróprias
Aterramento Temporário	● Verificar as conexões e condutores se estão em perfeito estado ● Verificar se estão completos ● Verificar se tem números suficientes para as classes de tensão de serviço ● Verificar se não há partes quebradas ● Verificar trados
Linha de vida	● Verificar se não está desgastada ou desfiada

	• Verificar se não está contaminada com óleo ou outro material que comprometa sua integridade

6.2.5.6 Os registros dos apontamentos devem estar em checklist padronizados, conforme modelo em anexo;

6.2.5.7 A inspeção deve ter o preenchimento de um checklist de conformidades no sistema SGS. Caso sejam encontrados não conformidades, essas devem ser registradas por meio de fotos e anexadas no SGS;

6.2.5.8 As inspeções de EPI e EPC devem buscar apresentar uma avaliação norteadora que permita mensurar uma avaliação de conformidade. A critério da Equatorial, poderá ser atribuída peso a itens inspecionados considerando a sua gravidade;

6.2.6 Inspeção de Veículo

6.2.6.1 A inspeção de veículos preferencialmente deverá ser realizada antes ou após a finalização da tarefa, com vista de não prejudicar e/ou mesmo colocar em risco de segurança os envolvidos;

6.2.6.2 O objetivo é identificar condições inseguras que podem ocorrer de forma natural como o desgaste de peças, ferramentas, equipamentos, utilizados na atividade. Essa inspeção visa prevenir os acidentes ao identificar os riscos, além de proporcionar tomadas de decisão adequadas para eliminar ou mitigar os riscos de acidentes do trabalho;

6.2.6.3 A Inspeção de Segurança de Veículo deverá seguir um checklist, contendo a relação dos itens a serem observados, verificando sua condição:

- Data: preencher com o dia da verificação no campo;
- Endereço: preencher com o endereço de onde foi realizada a verificação;
- Equipe: preencher com o número da equipe inspecionada e acrescentar o nome do eletricista;
- Veículo: preencher com a placa do veículo e modelo;
- Campo Tarefa: preencher com as atividades que a equipe realiza. Ex. Ligação Nova.

6.2.6.4 São pontos focais na realização das inspeções veiculares os seguintes aspectos:

- Condições Gerais dos Pneus: observar condições dos sulcos, de cortes em sua carcaça, inclusive o estepe, devendo estar sempre em condições de uso.
- Lataria: Observar se há partes podres ou quebradas, que comprometam a segurança.
- Vidros: Observar aspectos que prejudiquem a visão.
- Portas: devem estar reguladas e funcionando todos os mecanismos de acionamentos dos vidros e travas.
- Freios: Verificar se está em perfeito estado os sistemas de serviço e manual.
- Direção: Verificar se apresenta folga excessiva no volante.
- Parte elétrica: Verificação do funcionando dos faróis alto e baixo, luzes de direção, lanternas, luz de freio e limpadores de para-brisa.
- Parte mecânica: observar se há indícios de problemas no motor, câmbio, transmissão e suspensão.
- Acessórios de segurança: Devem estar funcionando perfeitamente e apresentarem bom estado de conservação: o extintor portátil de pó químico seco(somente para os caminhões), triângulo refletivo luminoso, cintos de segurança e espelhos retrovisores externo e interno.
- Documentações em ordem
- Cabine Suplementar: verificar as condições gerais e de segurança da cabine complementar.

6.2.6.5 Equipamentos dos veículos

a) Os veículos devem ser equipados de acordo com a finalidade a que se destinam, ou seja, de acordo com o serviço em que serão utilizados. O equipamento deve ser compatível com o tipo de veículo para não comprometer a sua estabilidade e condições de segurança;

b) Guindauto

- Quando o veículo for equipado com guindauto, este deve possuir acessórios que garantam a execução dos serviços com segurança, tais como: extensão de lança, superlaço (estropo), cesto aéreo, dispositivo de aterramento para chassis etc. Deve-se verificar também a presença de vazamentos no equipamento.
- Verificar se estão disponíveis nos veículos os laudos que atestem a capacidade de carga do equipamento.

c) Trava de segurança

- Os veículos equipados com guindauto ou outro tipo de guindaste devem possuir trava de segurança no sistema de freio.

d) Carroceria

- Deve ser adequada ao tipo de serviço a ser executado. Por exemplo: transporte de postes, transformadores etc.
- Deverá ser cumprido o Código de Trânsito Brasileiro quanto ao transporte de pessoas em carrocerias.

e) Não será permitida a fixação de escada no equipamento guindauto para execução de serviços aéreos;

f) Os registros dos apontamentos devem estar em checklist padronizados, conforme modelo em anexo;

g) A inspeção deve ter o preenchimento de um checklist de conformidades no sistema SGS. Caso sejam encontrados não conformidades, essas devem ser registradas por meio de fotos e anexadas no SGS;

h) As inspeções veiculares devem buscar apresentar uma avaliação norteadora que permita mensurar uma avaliação de conformidade. A critério da Equatorial, poderá ser atribuída peso a itens inspecionados considerando a sua gravidade;

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.3 Resultados

6.3.1 Após inspeção em campo (checklist), a área de segurança deve enviar por e-mail o Relatório detalhado com os apontamentos necessários para a adoção de medidas corretivas;

6.3.2 Caso no Relatório estejam apontadas irregularidades, a empresa contratada terá um prazo, que varia de acordo com contrato e nível de risco da irregularidade, para apresentar relatórios das correções/adequações dos itens irregulares;

6.3.3 Cada irregularidade (não conformidade) registrada é gerada uma pontuação de acordo com a gravidade. A cada 10 pontos acumulados, é gerada multa ao prestador de serviços no valor de R$1.000,00 (Um Mil Reais). Essa multa é gerada mensalmente e é acumulativa;

6.3.4 Para não conformidades observadas em atividades executadas por colaboradores próprios a Equatorial adotará as medidas de Política de Consequência conforme apuração e gravidade.

6.4 Abordagem

6.4.1 A abordagem pelo Técnico de Segurança deve ser sempre de modo respeitoso e proporcionar orientações que visem a identificação do desvio para uma mudança nas práticas de segurança;

6.4.2 O Técnico de Segurança deve analisar a situação e/ou condições seguras e inseguras, inclusive verificando se a não conformidade decorre das condições relativas à mão de obra, das instalações, dos métodos, dos recursos disponíveis, do meio ambiente, entre outras;

6.4.3 A inspeção técnica deve sempre ser positiva e focada na conscientização e na melhoria contínua do desempenho em Saúde e Segurança do Trabalho da força de trabalho;

6.4.4 O Técnico de Segurança deve ao final da inspeção de segurança fazer um breve parecer dos pontos positivos e oportunidades de melhoria observadas;

6.4.5 Caso no ato da inspeção seja observado risco grave e iminente a atividade deve ser suspensa até que se possa ter a segurança necessária para a execução.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.5 Considerações Gerais

6.5.1 Na execução da Inspeção, o Técnico de Segurança deve estar munido de Capacete, óculos de Segurança, Luva de Vaqueta (se for manusear equipamentos), e botina de Segurança. Outros EPI complementares poderão ser necessários, como colete refletivo, perneira, entre outros;

6.5.2 As atividades de inspeção de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva poderá ocorrer em na parte interna da empresa ou em campo. As atividades de inspeção devem ser precedidas de Análise Preliminar de Risco.

7 ITEM DE CONTROLE

- PPCR - Métrica
- PMS
- Conformidade das empresas

8 ANEXOS

ANEXO I – Formulário padrão de EPI e EPC da Equatorial

9 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA **(Elaboração/Revisão)**	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	23/12/2021		Emissão inicial	Jeová Xavier Rodrigues Palheta Junior

10 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Jeová Xavier Rodrigues Palheta Junior – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

APROVADOR

Carla Cristina Saldanha – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Impressão realizada em: 28/10/2026