

RELATÓRIO DE VISTORIA DE MICROGERAÇÃO OU MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA
(MICROGERAÇÃO ATÉ 75 kW, MINIGERAÇÃO ACIMA DE 75 kW ATÉ 5000 kW)

CLIENTE		UC		
ENDEREÇO		OS		
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO	NA
1	TRANSFORMADOR _____ KVA. CONFORME PROJETO? (PARA MINIGERAÇÃO)			
2	DISJUNTOR DO PADRÃO DE ENTRADA DE _____ A. CONFORME INDICADO NO PROJETO? (PARA MICROGERAÇÃO)			
3	CAIXA DE MEDIÇÃO CONFORME PROJETO?			
4	HÁ NECESSIDADE DE TROCAR A CAIXA DE MEDIÇÃO?			
5	HÁ NECESSIDADE DE TROCA DO RAMAL? INFORMAR BITOLA PROJETADA : _____			
6	NECESSÁRIO TROCAR MEDIDOR?			
7	DISPOSITIVO DE SECCIONAMENTO VISÍVEL (DSV) CONFORME PROJETO? (NO CASO DE INVERSOR O DSV É DISPENSÁVEL)			
8	IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA CONFORME?			



LOCALIZAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO:

- 1) PADRÃO DE ENTRADA EM BAIXA TENSÃO (BT): NA CAIXA DE MEDIÇÃO OU ACIMA DESTA.
- 2) SUBESTAÇÃO EM POSTE (AÉREA): NA CAIXA DE MEDIÇÃO.
- 3) SUBESTAÇÃO ABRIGADA: NA FACHADA DA SUBESTAÇÃO. ABAIXO DAS BUCHAS DE PASSAGEM.

9	LOCALIZAÇÃO DO INVERSOR, PERMITE ACESSO DA DISTRIBUIDORA?						
10	DADOS DOS INVERSORES CONFORME PROJETO (VERIFICAR PLACA OU MANUAL DO MODELO DO INVERSOR INSTALADO)						
10.1	POTÊNCIA NOMINAL: _____ KW?						
10.2	TENSÃO NOMINAL (CA): _____ V?						
10.3	CORRENTE NOMINAL (CA): _____ A?						
11	PROTEÇÕES DO PROJETO (VER NOTA 1)	≤ 75 kW	>75 - ≤500 kW	>500 - ≤5000 kW			
11.1	ELEMENTO DE INTERRUPÇÃO (DISJUNTOR)	SIM	SIM	SIM			
11.2	TRANSFORMADOR DE ACOPLAMENTO (TRANSFORMADOR DE INTERFACE ENTRE O ACESSANTE E A REDE DE DISTRIBUIÇÃO)	NÃO	SIM	SIM			
11.3	SUB E SOBRETENSÃO (27 E 59)	SIM	SIM	SIM			
11.4	SUB E SOBRE FREQUÊNCIA (81U E 81O)	SIM	SIM	SIM			
11.5	SOBRECORRENTE (50/51, 50/51N)	SIM	SIM	SIM			
11.6	DESEQUILÍBRIO DE CORRENTE (46) *	NÃO	NÃO	SIM			
11.6	DESBALANÇO (47) *	NÃO	NÃO	SIM			
11.8	SOBRECORRENTE DIRECIONAL (67) *	NÃO	SIM	SIM			
11.9	SOBRECORRENTE COM RESTRIÇÃO DE TENSÃO (51V) *	NÃO	NÃO	SIM			
11.10	SÍNCRONISMO (25)	SIM	SIM	SIM			
11.11	ANTI-ILHAMENTO (78 ou Rocoff 81 df/dt) (DESLIGAR DISJUNTOR GERAL/DESCONECTAR REDE)	SIM	SIM	SIM			
12	PONTO DE CONEXÃO APROVADO?						
13	COMENTÁRIOS: (PREENCHER APENAS NO CASO DE PENDÊNCIAS)						

NOTA 1: Para Microgeração as proteções citadas no item 10 devem ser verificadas apenas nos casos que não utilizam inversor, exceto para a proteção de anti-ilhamento que deve ser verificado em todas as situações. No caso de Minigeração verificar a existência dos relés que fazem as proteções destacadas com (*), pois as mesmas não são contempladas no inversor.

OBS: Após o cliente regularizar os itens relatados nos comentários, deve solicitar nova vistoria.

LOCAL:	DATA:
RESPONSÁVEL:	INSPETOR:
RG:	MATRÍCULA:
ASSINATURA:	ASSINATURA: