



RELATÓRIO DE VISTORIA DE MICROGERAÇÃO OU MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA
(MICROGERAÇÃO ATÉ 75 kW, MINIGERAÇÃO ACIMA DE 75 kW ATÉ 5000 kW)

CLIENTE				UC	
ENDEREÇO				OS	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO	NA	
1	TRANSFORMADOR _____ kVA. CONFORME PROJETO? (PARA MINIGERAÇÃO)				
2	DISJUNTOR DO PADRÃO DE ENTRADA DE _____ A. CONFORME INDICADO NO PROJETO? (PARA MICROGERAÇÃO)				
3	CAIXA DE MEDIÇÃO CONFORME PROJETO?				
4	HÁ NECESSIDADE DE TROCAR A CAIXA DE MEDIÇÃO?				
5	HÁ NECESSIDADE DE TROCA DO RAMAL? INFORMAR BITOLA PROJETADA: _____				
6	NECESSÁRIO TROCAR MEDIDOR?				
7	DISPOSITIVO DE SECCIONAMENTO VISÍVEL (DSV) CONFORME PROJETO? (NOCASODE INVERSOR O DSV É DISPENSÁVEL)				
8	IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA CONFORME?				



LOCALIZAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO:
1) PADRÃO DE ENTRADA EM BAIXA TENSÃO (BT): NA CAIXA DE MEDIÇÃO OU ACIMA DESTA.
2) SUBESTAÇÃO EM POSTE (AÉREA): NA CAIXA DE MEDIÇÃO.
3) SUBESTAÇÃO ABRIGADA: NA FACHADA DA SUBESTAÇÃO, ABAIXO DAS BUCHAS DE PASSAGEM.

9	LOCALIZAÇÃO DO INVERSOR, PERMITE ACESSO DA DISTRIBUIDORA?					
10	DADOS DOS INVERSORES CONFORME PROJETO (VERIFICAR PLACA OU MANUAL DO MODELO DO INVERSOR INSTALADO)					
10.1	POTÊNCIA NOMINAL: _____	KW?				
10.2	TENSÃO NOMINAL (CA): _____	V?				
10.3	CORRENTE NOMINAL (CA): _____	A?				
11	PROTEÇÕES DO PROJETO (VER NOTA 1)	≤ 75 kW	>75-≤500kW	>500-≤5000 kW		
11.1	ELEMENTO DE INTERRUPTÃO (DISJUNTOR)	SIM	SIM	SIM		
11.2	TRANSFORMADOR DE ACOPLAMENTO					
	(TRANSFORMADOR DE INTERFACE ENTRE O ACESSANTE E A REDE DE DISTRIBUIÇÃO)	NÃO	SIM	SIM		
11.3	SUB E SOBRETENSÃO (27 E 59)					
11.4	SUB E SOBRE FREQUÊNCIA (81U E 81O)	SIM	SIM	SIM		
11.5	SOBRECORRENTE (50/51, 50/51N)	SIM	SIM	SIM		
11.6	DESEQUILÍBRIO DE CORRENTE (46) *	SIM	SIM	SIM		
11.6	DESBALANÇO (47) *	NÃO	NÃO	SIM		
11.6	SOBRECORRENTE DIRECIONAL (67) *	NÃO	NÃO	SIM		
11.8	SOBRECORRENTE COM RESTRIÇÃO DE	NÃO	SIM	SIM		
11.9	TENSÃO (51V) *	NÃO	NÃO	SIM		
11.10	SINCRONISMO (25)	SIM	SIM	SIM		
11.11	ANTI-ILHAMENTO (78 ou Rocoff 81 df/dt)					
	(DESLIGAR DISJUNTOR GERAL/DESCONECTAR REDE)	SIM	SIM	SIM		
12	PONTO DE CONEXÃO APROVADO?					
13	COMENTÁRIOS: (PREENCHER APENAS NO CASO DE PENDÊNCIAS)					

NOTA 1: Para Microgeração as proteções citadas no item 10 devem ser verificadas apenas nos casos que não utilizam inversor, exceto para a proteção de anti-ilhamento que deve ser verificado em todas as situações. No caso de Minigeração verificar a existência dos relés que fazem as proteções destacadas com (*), pois as mesmas não são contempladas no inversor.
OBS: Após o cliente regularizar os itens relatados nos comentários, deve solicitar nova vistoria.

LOCAL:	DATA:
RESPONSÁVEL:	INSPETOR:
RG:	MATRÍCULA:
ASSINATURA:	ASSINATURA: