

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 1 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução das tarefas preliminares de segurança, envolvendo o planejamento antes da saída da base até a chegada ao local da atividade, descrevendo o passo a passo da execução, os riscos inerentes e as medidas de controle, visando garantir a saúde e a segurança dos executores e da comunidade no entorno da atividade.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Todas as áreas voltadas ao planejamento, manutenção, operação, levantamentos de campo e execução de serviços, nas redes de distribuição, linhas de transmissão e subestações de distribuição.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Área Corporativa de Segurança

Atualização e manutenção dos documentos, além de garantir que todas as equipes envolvidas tenham acesso aos documentos.

3.2 Colaboradores próprios e/ou de empresas parceiras

É responsabilidade dos colaboradores próprios e/ou de empresas parceiras executar as tarefas preliminares de acordo com os conceitos de segurança do trabalho, a fim de que a tarefa principal possa ser realizada em campo com êxito. Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item Habilitação, Qualificação, Capacitação.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Análise Preliminar de Risco (APR)

Consiste no planejamento prévio de tarefas (operações, serviços e atividades), a fim de identificar, antes da execução da tarefa, os riscos existentes em cada etapa, definindo e orientando as medidas para eliminar ou controlar estes riscos. O objetivo é tornar a tarefa mais segura para todos os envolvidos na execução e aprimorar atitudes e posturas que evitem os acidentes de trabalho. Avaliar os pontos críticos quanto à segurança na execução dos serviços, estabelecendo e relacionando com os procedimentos e as medidas de controle necessárias para a execução da atividade.

4.2 Delimitação

Espaço físico com restrição de acesso a pessoas não autorizadas.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 2 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.3 Limpeza

Eliminação de todos os materiais inservíveis que foram gerados durante a realização da atividade.

4.4 Sinalização

Procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir.

Nota 01: Deve-se lembrar que a sinalização e a delimitação têm como objetivo garantir tanto a segurança na execução da tarefa quanto a fluidez de veículos e pedestres na via.

4.5 Posicionamento de Veículos:

Compõe uma das Tarefas Preliminares de Segurança para qualquer tipo de atividade em campo. Os calços duplos ou calço $\frac{1}{4}$ para veículos têm a principal função de imobilizar as rodas do veículo, tanto os leves quanto os médios e pesados, no momento da descarga e de outras atividades, evitando que ele se desloque do local. Deve ser utilizado quando o veículo for estacionado.

5 REFERÊNCIAS

CTB - Código de Trânsito Brasileiro.

Norma de Procedimento – NP. 00078.EQTL – Análise Preliminar de Risco, Revisão nº 01 em 09/07/2020.

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial.

POP. 00168.EQTL - Comunicação com o COI

NR 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

NR 35 – Trabalho em Altura.

NR 26 – Sinalização de Segurança.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de colaboradores	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
		Descrição	Quantidade

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 3 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Todos os envolvidos na atividade. A menor composição de equipe são 2 trabalhadores.	Verificação de infraestrutura (5 minutos) Planejar rota (2 minutos) Deslocar (variável) Análise do local de parada (1 minuto) Parada do veículo (2 minutos) Análise do local a ser sinalizado (2 minutos) Sinalização e delimitação (5 minutos) Elaboração da APR (5-10 minutos) Desmobilização (5 minutos)	Calço para pneus (exceto para veículos leves) Cones em veículos leves Cones em veículos médios Cones em veículos grandes Fita de sinalização retrátil Formulário da APR, específico da área em campo (vide Anexos) Prancheta Apito Torre de iluminação Detector de tensão para capacete	2 9 12 18 4 1 1 1 1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): Capacete com jugular passada Óculos de proteção Vestimenta retardante a chamas Luva de vaqueta Botina de segurança Perneira Protetor solar	Para todos os envolvidos

6.2 Passo a Passo para Execução

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
-------	-----------	----------------	---------------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 4 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1. Verificar infraestrutura.	1.1 Verificar os EPIs, EPCs, ferramentas e veículos. 1.2 Verificar atividades demandadas do dia via tablet e/ou superior imediato.	Atingido por objeto parado ou em movimento	Utilizar luva vaqueta Retirar adornos pessoais
2. Planejar a rota.	2.1 Analisar previamente a condição de tráfego da via.	Inexistente	Não se aplica
3. Deslocar até local da atividade.	3.1 Conduzir veículo	Atropelamento de terceiro Abalroamento Colisão	Treinamento de Direção Preventiva e obedecer ao CTB - Código de Trânsito Brasileiro.
4. Analisar e avaliar o local de parada do veículo.	4.1 Observar o fluxo de pedestres e veículos; 4.2 Verificar a existência de obstáculos fixos e/ou móveis; 4.3 Definir o melhor posicionamento do veículo para execução da tarefa;	Atropelamento de terceiro Abalroamento Colisão	Obedecer ao CTB - Código de Trânsito Brasileiro. Estacionar o mais próximo possível do local de trabalho Se necessário solicitar apoio do órgão de trânsito em situações como: trânsito intenso, necessidade de travessia de cabos e condutores; necessidade de estacionar em desacordo com o CTB.
5. Parar o veículo para a	5.1 Verificar a existência de obstáculos fixos e/ou móveis;	Abalroamento	Atenção redobrada quanto ao trânsito e

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 5 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

execução do trabalho.	5.2 Ligar o pisca alerta. 5.3 Descer e auxiliar o condutor a manobrar o veículo para estacionar; 5.4 Instalar cones de sinalização atrás do veículo; 5.5 Acionar freio de estacionamento; 5.6 Calçar o veículo (quando no plano reto calçar a frente e atrás da mesma roda. Quando em aclive ou declive calçar as rodas no sentido de movimento do veículo); 5.7 Caso o veículo não necessite permanecer ligado, engrenar o motor. Se estiver em aclive (subida), engrenar em 1ª marcha; se estiver em declive (descida), engrenar em marcha a ré. Nota 02: O motorista deve permanecer no veículo até que o passageiro posicione, corretamente, os calços nos pneus do veículo (pick-up e caminhão), conforme o posicionamento do veículo no terreno. Nota 03: Quando estacionado em local de aclive ou declive, deverão ser calçadas as duas rodas do lado mais baixo. Caso o veículo esteja no plano (sem inclinação), colocar os calços dos dois lados (frente e traseira do veículo).	Atingido por objeto parado ou em movimento Atropelamento Trabalho Sujeito a Esforço Físico: • Postura • Orientações • Ergonômicas	obstáculos nas imediações; Caso o veículo permaneça ligado, desengrenar o motor, e, sempre que possível, esterçar o volante para que o pneu dianteiro fique apoiado no meio fio. As manobras com veículos devem ser executadas com o apoio do passageiro; efetuando contato sonoro e visual. Colocar cone atrás do canto traseiro do veículo do lado da via com distância mínima de 2 metros. Dar preferência por manter o veículo no sentido (mão) da via; Quando a atividade exigir a parada do veículo no centro da via, interromper o fluxo gradativamente e instalar os cones antes da parada do veículo.
-----------------------	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 6 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Nota 04: No caso de guindauto/cesto aéreo, este deve ser posicionado adequadamente para a execução da tarefa, de forma a se obter a melhor posição para o movimento do braço hidráulico. Sempre calçar as sapatas de apoio. O operador do guindauto deve ser habilitado por curso específico. Nota 05: Em casos em que o veículo estacionado impossibilitar o trânsito local, avaliar a possibilidade de sinalizar o fechamento da via, para que o trânsito seja desviado e cause o menor transtorno possível.		Obedecer ao CTB - Código de Trânsito Brasileiro.
6. Analisar o local da atividade para sinalização e isolamento.	6.1 Verificar a existência de obstáculos fixos e/ou móveis; 6.2 Verificar a presença de animais (cachorro, abelhas etc.) à execução da tarefa; 6.3. Para garantir a segurança e a facilidade de deslocamento dos pedestres, é essencial criar um caminho preferencialmente nas calçadas. Este percurso deve ser claramente identificado com placas indicativas de passagem para pedestres. Nos casos em que a instalação de um corredor na calçada não for viável, deve-se montar um corredor de passagem ao lado da área delimitada para a atividade. Para isso, pode-se usar cones refletivos, fitas refletivas,	Atropelamento Ataque de animais e insetos Agressão física e verbal	Não se posicionar em local de passagem de veículos; Definir rota de fuga; Manter distância e posição de alerta; Manter contato visual com o companheiro de trabalho. Caso a área de trabalho possua vegetação deverá ser utilizado perneira.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 7 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	bandeirolas em bastões, grades de proteção e sinalização específica indicando a passagem para pedestres. Além disso, é importante direcionar os transeuntes para utilizarem essa passagem designada. 6.4. No planejamento da sinalização da via e canteiro de trabalho, deverá ser definida obrigatoriamente a rota de fuga segura, não podendo a entrada e a saída da área delimitada ser voltada para via de trânsito e/ou qualquer e/outro local que ofereça risco, como: barrancos, margens de córregos, rios etc. Verificar as condições do terreno (vegetação, entulho, desníveis, erosão, acúmulo de água etc.) 6.5. Verificar animosidade /receptividade das pessoas no entorno. Nota 06: Analisar projeto e/ou tarefa antecipadamente à execução quanto à sinalização viária: identificar os pontos críticos à segurança dos envolvidos na execução da atividade e a população em seu entorno. Nota 07: Identificar necessidade de participação de órgãos externos à empresa: estes órgãos de apoio podem ser as Prefeituras Municipal,		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 8 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Órgão de Trânsito, Polícia Militar, DNIT entre e/outras (Órgãos de apoio ao trânsito).		
7. Sinalizar e delimitar a área de trabalho	7.1. Sinalizar/delimitar o local de trabalho com cones e fita de sinalização, formando um quadrado entorno da área; 7.2. Isolar a área de trabalho com fita afixada nos cones, observando que a abertura de entrada/saída seja lateral e nunca na direção da via de trânsito. Nota 08: A área de trabalho deve ser isolada e sinalizada por meio de cones, placas, grades de proteção, faixas de sinalização, fitas de sinalização e outros dispositivos. O encarregado é responsável pela equipe e deverá advertir e afastar pessoas não envolvidas na atividade que tentarem acessar a área de trabalho sinalizada e isolada. Nota 09: Considerar o conjunto de fatores que compõem o ambiente rodoviário como, por exemplo: - Características físicas da rodovia (pista simples, pista dupla, número de faixas de tráfego, etc.);	Queda de mesmo nível; Atropelamento; Agressão física e verbal.	Manter atenção ao caminhar e no fluxo de trânsito; Não passar por cima da fita de sinalização; Se possível, posicionar o veículo como barreira de proteção; Manter distância e posição de alerta; Manter contato visual com o componente de equipe; A sinalização/delimitação deverá estar no local onde a equipe estiver efetivamente realizando a tarefa.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 9 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	- Velocidade regulamentada da rodovia / autoestrada / autopista/ autovia / avenida / rua e etc; - Características da região atravessada pela rodovia (região plana, ondulada e/ou montanhosa); - Tipo e intensidade de ocupação lateral da via (uso do solo urbano e/ou rural); - Intensidade de fluxo e tipos de veículos que transitam na via.		
8. Identificar, controlar e registrar os riscos da atividade (APR)	8.1 Em equipe percorrer o escopo da tarefa que será executada; 8.2 Em equipe identificar os riscos da tarefa percorrendo todo o trecho a ser trabalhado; 8.3 Em equipe definir medidas de controle para cada risco identificado; 8.4 Registrar, de forma clara e objetiva, em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle. 8.5 Caso o risco identificado, seja relevante, comunicar ao COI (POP.00168.EQTL) e ao líder imediato para orientações e tomada de decisões; 8.6 Caso o risco identificado não possa ser controlado, comunicar	Queda de mesmo nível; Atropelamento; Agressão física e verbal.	Manter atenção ao caminhar e no fluxo de trânsito; Se possível, posicionar o veículo como barreira de proteção; Manter distância e posição de alerta; Manter contato visual com o companheiro de trabalho. Caso surjam novos riscos ou mudança na composição da equipe, os componentes deverão parar e reavaliar procedendo com os mesmos passos descritos nos itens 8.1,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 10 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	(POP.00168.EQTL) ao COI e líder imediato e recusar a execução da tarefa, cancelando a Ordem de Serviço ou similar; 8.7 Caso não seja encontrada nenhuma condição impeditiva para execução com segurança em relação aos itens descritos na APR, prosseguir com a atividade. 8.8 Todos os envolvidos na avaliação deverão assinar a APR.		8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8 A interrupção da atividade pela equipe exige reavaliação no retorno procedendo com os mesmos passos descritos nos itens 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8
9. Disponibilidade da APR.	9.1 Após o preenchimento e assinatura dos envolvidos, o formulário da APR deve ser mantido em local visível no interior do veículo (por exemplo: em cima do painel próximo ao volante, de preferência fixado em uma prancheta) em caso de APR física (papel), nos casos em que a APR é feita de modo digital (pelo Tablet, na própria Ordem de Serviço) o líder estará com a APR disponível para apresentação sempre que solicitado.	Inexistente	Rastreabilidade documental.
10. Desmobilizar para deslocamento.	10.1 Recolher todos os resíduos gerados na tarefa e colocá-los de forma organizada no veículo; 10.2 Recolher cones e fita de sinalização da área de trabalho; 10.3 Condutor assumir a direção do veículo e aguardar a remoção	Abalroamento Atingido por objeto parado ou em movimento Atropelamento Ergonômico	Separar e armazenar em local adequado do veículo os resíduos gerados durante a execução dos serviços em duas categorias: ● Perigosos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 11 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	dos calços, caso estejam sendo utilizados; 10.4 Remover calços, caso estejam sendo utilizados; 10.5 Recolher os cones de sinalização que foram instalados atrás do veículo; 10.6 Aguardar passageiro entrar no veículo; 10.7 Desengrenar o motor e liberar freio de estacionamento;		• Não perigosos Sempre que possível, destinar resíduos gerados para reciclagem; Os materiais (equipamentos, ferramentas etc.) utilizados na tarefa devem ser armazenados separados de acordo com suas características funcionais, resistência mecânica e elétrica. Atenção redobrada quanto ao trânsito e obstáculos nas imediações; As manobras com veículos devem ser executadas com o apoio do passageiro; efetuando o contato visual e sonoro. Retirar o veículo antes de retirar os cones, quando em canteiro central/sentido contrário do fluxo de veículo;
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 12 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Orientações posturais quanto a retirada dos calços. Obedecer ao CTB - Código de Trânsito Brasileiro; Proceder com os mesmos passos descritos a partir do 1.2
11. Arquivamento da APR	11.1 Após o término do turno de trabalho da equipe, os formulários da APR devidamente preenchidos e assinados no transcorrer do dia de trabalho em campo deverão ser fixados junto às Ordens de Serviço ou similar e entregues ao líder imediato para verificação e controle. 11.2 Após a verificação realizada pelo líder imediato quanto a correta elaboração versus escopo da atividade os documentos deverão ser arquivados no setor responsável definido pela empresa.	Inexistente	Rastreabilidade documental.

GRUPO equatorial ENERGIA	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 13 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.3 Os passos 1 (Verificar infraestrutura), 2 (Planejar a rota) e 3 (Deslocar até local da atividade) do Passo a Passo estão representados nas figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6 a seguir.



Figura 1 – Equipe passando protetor solar antes do início das atividades

GRUPO equatorial ENERGIA	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 14 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



Figura 2 – Inspeccionando equipamentos, ferramentas e materiais (I)



Figura 3 – Inspeccionando equipamentos, ferramentas e materiais (II)

GRUPO equatorial ENERGIA	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 15 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			



Figura 4 – Inspeccionando veículo antes do início das atividades



Figura 5 – Equipe planejando rota após o recebimento da nota ou SI.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 16 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



Figura 6 – Equipe iniciando o deslocamento (com máscara e cinto de segurança)

6.4 Os passos 4 (Analisar e avaliar o local de parada do veículo) e 5 (Parar o veículo para a execução do trabalho) do Passo a Passo estão representados nas figuras 7, 8, 9, 10, 11 e 12 a seguir.



Figura 7 – Enquanto o condutor dirigir o parceiro localiza a unidade consumidora.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 17 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



Figura 8 – Parceiro desce e coloca o cone para delimitar a área de segurança para estacionar o veículo



Figura 9 – Parceiro ajuda o condutor a manobrar e estacionar com segurança.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 18 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			



Figura 10 – Parceiro pega os calços das rodas (condutor mantém-se controlando o veículo).



Figura 11 – Parceiro instala calços nas rodas considerando que a geografia do terreno (plano reto) e o lado mais seguro (lado calçada) e o condutor somente sai após o calço instalado

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 19 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



Figura 12 – Equipe avaliando a área de trabalho para delimitar e sinalizar

6.5 Os passos 6 (Analisar o local da atividade para sinalização e isolamento), 7 (Sinalizar e delimitar a área de trabalho) e 8 (Identificar, controlar e registrar os riscos da atividade APR) do Passo a Passo estão representados nas figuras 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 a seguir.



Figura 13 – Equipe isolando e delimitando a área de trabalho

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 20 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



Figura 14 – Equipe estabelecendo a área de passagem e rota de fuga.



Figura 15 – Equipe identificando os riscos (I)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 21 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



Figura 16 – Equipe identificando os riscos (II)



Figura 17 – Equipe identificando os riscos (III)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 22 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



Figura 18 – Equipe elaborando e assinando a APR (I)



Figura 19 – Equipe elaborando e assinando a APR (II)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 23 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



Figura 20 – Equipe elaborando e assinando a APR III

6.6 O item 10 (Desmobilizar para deslocamento) do passo a passo está representado nas figuras 21, 22, 23, 24 e 25 a seguir.



Figura 21 – Equipe retirando o isolamento e delimitação da área de trabalho (I)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 24 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



Figura 22 – Equipe retirando o isolamento e delimitação da área de trabalho (II)



Figura 23 – Equipe retirando o isolamento e delimitação da área de trabalho (III)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 25 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



Figura 24 – Equipe removendo cone



Figura 25 – Equipe retirando calço do veículo

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 26 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nota 10: Em veículos que possuam setas sinalizadoras, estas devem ser acionadas.

Nota 11: Em casos de maior complexidade de sinalização/delimitação do local, solicitar apoio do Departamento de Trânsito da localidade;

Nota 12: Deverá ser colocada sinalização adicional antes de pontos críticos de visualização, como curvas acentuadas, aclives, declives, túneis, viadutos etc.

Nota 13: O colaborador deve sempre trabalhar posicionado de frente para o fluxo do trânsito, mesmo em locais em que não haja fluxo de veículos, como subestações, linhas de transmissão rural e dependências da geração.

Nota 14: Durante a atividade se necessário a porta de acesso da área de trabalho pode ser alterada conforme a mudança no cenário. A porta de acesso para a área de trabalho deverá estar posicionada na calçada/acostamento (local mais protegido), sempre fluxo contrário da via.

Nota 15: Para estabilizar os veículos é importante e obrigatório:

- a) Certificar-se que o aviso sonoro está funcionando no momento de acionamento dos braços estabilizadores (sapatas);
 - Antes de iniciar a descida e/ou subida dos braços estabilizadores (sapatas): **COMUNICAR** aos colegas de forma **CLARA** para que todos mantenham-se **AFASTADOS** do veículo.
- b) Quando em operação com a cesta aérea/guindauto, o braço não deverá ultrapassar a área delimitada. Caso ultrapasse a área de trabalho, um componente da equipe deve sinalizar para os veículos em circulação;
- c) Somente iniciar a operação, após confirmação (visual) de que os colegas estejam fora do raio de movimentação dos braços;
- d) O conjunto, pé da sapata e calço, deverá estar totalmente apoiado no solo. É proibido contato parcial com o solo.
- e) **NUNCA** improvisar no processo de estabilização do equipamento de guindar;

Nota 16: Sinalização em Atividades com a Utilização de Motocicletas:

- a) No deslocamento e local de trabalho:
 - Cumprir o Código de Trânsito Brasileiro - CTB;
 - Estacionar motocicleta posicionando-a em 45°.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

7.1 Apito Profissional para Situação de Emergência

O apito será uma ferramenta a ser utilizada pelo encarregado como meio de alerta em situações de risco em trabalhos na rede elétrica. É uma ferramenta que tem como objetivo garantir a comunicação eficaz entre o encarregado e os membros da equipe que estão executando a atividade. Ele permitirá a

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 27 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

transmissão de mensagens rápidas e claras, minimizando o risco de acidentes e garantindo um ambiente de trabalho seguro.

Quando ouvirem o sinal do apito (um silvo longo), todos os eletricitas devem interromper as atividades, sair da zona de risco e aguardar as instruções do supervisor.

7.1.1 Modelo de Apito

Apito profissional construído a partir de plástico ABS de alta resistência, garantindo uma composição livre de bisfenol A para maior segurança. Equipado com uma esfera de elevada leveza e durabilidade, confeccionada em cortiça ou isopor, o apito permanece impermeável mesmo em imersão em água, devido à natureza não-absorvente desses materiais.

O dispositivo possui um anel de fixação, uma argolinha, solidamente integrada na extremidade, permitindo sua fácil manipulação e a possibilidade de ser anexado a cordões ou equipamentos diversos.

Rendimento acústico do apito: saída sonora de aproximadamente 115 decibéis, assegurando sua audibilidade mesmo em ambientes ruidosos.

Dimensões do apito: aproximadamente 5,2 cm de comprimento por 1,9 cm de largura, enquanto a argolinha apresenta cerca de 1,3 cm de diâmetro. O mecanismo de acionamento é eficiente, demandando um esforço mínimo para produzir um som grave e distintivo, característica essencial para situações que exigem respostas rápidas e inequívocas.



Figura 26 – Foto do modelo de apito apresentado

7.1.2 Instruções de Higienização

Preparação Inicial:

Antes de iniciar o processo de higienização, certifique-se de ter um local limpo e bem iluminado para trabalhar. Reúna os materiais necessários, como água morna, sabão neutro, uma escova de cerdas macias, um pano limpo e álcool isopropílico.

Remoção de Partículas Sólidas:

Primeiro, remova cuidadosamente qualquer resíduo ou partícula sólida do apito. Use a escova de cerdas macias para eliminar sujeira, poeira ou detritos acumulados. Faça isso delicadamente para evitar danos ao apito.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 28 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Limpeza com Água e Sabão:

Encha uma pia ou recipiente com água morna e adicione algumas gotas de sabão neutro. Mergulhe o apito na solução e, usando o pano limpo ou a escova de cerdas macias, esfregue suavemente todas as áreas do apito, incluindo a bolinha, a argolinha e outras superfícies.

Enxágue:

Enxágue o apito minuciosamente sob água corrente para remover todos os resíduos de sabão. Certifique-se de que não haja resíduos remanescentes.

Desinfecção Opcional:

Se desejar um nível adicional de desinfecção, mergulhe uma parte do pano limpo em álcool isopropílico e passe-o delicadamente sobre as superfícies do apito. Isso ajudará a eliminar qualquer possível microrganismo.

Secagem Adequada:

Após a limpeza e desinfecção, coloque o apito em um local bem arejado para secar naturalmente. Evite utilizar calor excessivo ou secadores, pois isso poderia danificar os componentes.

Verificação Final:

Após o apito estar completamente seco, verifique novamente todas as partes para garantir que não haja umidade residual ou sujeira.

Armazenamento:

Guarde o apito em um local limpo e seco, de preferência em um estojo ou bolsa própria para evitar a exposição a sujeira e contaminantes.

Lembrando que a frequência de higienização pode variar dependendo do uso do apito e do ambiente em que ele é utilizado. Para situações de emergência, é especialmente importante manter o apito limpo e pronto para uso a qualquer momento.

7.2 Torre de Iluminação: Melhoria da Visibilidade

A torre de iluminação é uma peça fundamental para manter a visibilidade adequada durante as operações noturnas ou em ambientes com baixa luminosidade. Composta por luzes LED potentes e ajustáveis, a torre proporciona uma fonte de iluminação intensa e direcionada. A sua instalação é de fácil manuseio, permitindo que a equipe a monte rapidamente nos locais de trabalho.

7.2.1 Vantagens

Segurança Aprimorada: A torre de iluminação elimina sombras e áreas escuras, reduzindo o risco de acidentes relacionados à visibilidade inadequada.

Eficiência Operacional: As atividades podem prosseguir sem interrupções, independentemente das condições de luz, mantendo a produtividade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 29 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Inspeções Precisas: A iluminação intensa facilita inspeções minuciosas, contribuindo para a identificação de potenciais perigos.

7.2.2 Utilização

A torre de iluminação deve ser empregada durante a noite ou sempre que a luminosidade ambiente for insuficiente para garantir uma visão clara das tarefas em andamento. Ela deve ser posicionada estrategicamente de forma a abranger a área de trabalho com a máxima iluminação possível.



Figura 27 – Foto do Torre de iluminação 20V MAX*, 3 Configurações de Brilho 1.000/1.800/3.000 Lúmens (sem bateria e sem carregador)

7.3 Detector de Tensão para Capacete: Identificação de Riscos Elétricos

O detector de tensão para capacete é uma ferramenta essencial para a identificação de tensões elétricas próximas. Compacto e leve, ele se fixa facilmente ao capacete de segurança da equipe. O dispositivo emite alertas visuais e sonoros quando detecta campos eletromagnéticos associados a tensões elétricas, possibilitando que os trabalhadores evitem áreas perigosas.

7.3.1 Vantagens

Prevenção de Choques Elétricos: O detector de tensão alerta os usuários sobre a presença de tensões elétricas, evitando o contato acidental com equipamentos energizados.

Conscientização em Tempo Real: As notificações imediatas incentivam a conscientização constante sobre o ambiente elétrico ao redor, mantendo os trabalhadores em estado de alerta.

7.3.2 Utilização

O detector de tensão para capacete deve ser utilizado sempre que houver a possibilidade de exposição a campos elétricos, especialmente em ambientes com fiação exposta ou equipamentos elétricos. A equipe deve estar treinada para reconhecer os alertas emitidos pelo dispositivo e tomar medidas preventivas imediatas.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 30 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



Figura 28 – Foto de detector de tensão pessoal por campo elétrico

8 ITENS DE CONTROLE

- Quantidade de APR preenchidas adequadamente por Ordem de Serviço Realizada

9 ANEXOS

Item não aplicável (N/A)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	16/12/2021		Emissão Inicial	Alex Cleber da Silva Carla Cristina Saldanha
01	17/01/2023	6.2	Passo a Passo para Execução (Inclusão das notas 6 a 9); Notas 14 a 16;	Alex Cleber da Silva Carla Cristina Saldanha José Junior de Mendonça Vinicius Cordeiro Alves
02	24/01/2024		Acrescentado rota de fuga e corredor de pedestre; Alterado o quantitativo de cones para delimitação da área; Foram adicionados o apito, a torre de iluminação e o detector de tensão para capacete.	José Junior de Mendonça Maxinard A. Monteles Costa

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 02/02/2024	Página: 31 de 31
Título: Atividades Preliminares de Segurança		Código: POP.00110.EQTL	Revisão: 02
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Alex Cleber da Silva – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

José Junior de Mendonça - Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Vinicius Cordeiro Alves - Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

APROVADOR

Carla Cristina Saldanha – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho