



Termo de Notificação e Informações Complementares - Grupo A

REF. TOI Nº

DATA: ____/____/____ INÍCIO ____:____ TÉRMINO ____:____

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DA UNIDADE CONSUMIDORA

Instalação:

Titular da Instalação:

Identificação (RG/CPF/CNPJ):

Responsável Encontrado:

Ramo de Atividade:

2 - AUTORIZAÇÃO DE ACESSO

Art. 238 Resolução Normativa 1000/2021 ANEEL. A verificação periódica dos equipamentos de medição nas instalações do consumidor e demais usuários deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica. Parágrafo único. O consumidor e demais usuários devem assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados.

Eu, _____, representante da instalação nº _____, estou ciente deste artigo e autorizo o acesso.

DATA

ASSINATURA DO CONSUMIDOR / RESPONSÁVEL / ACOMPANHANTE

3 - AUTORIZAÇÃO PARA INCISÃO NA PAREDE

Eu, _____, representante da instalação nº _____, autorizo a Equatorial Energia Maranhão a fazer incisão na parede para verificação do eletroduto do Padrão de Entrada da referida unidade.

DATA

ASSINATURA DO CONSUMIDOR / RESPONSÁVEL / ACOMPANHANTE

Observação: Para os casos em que não haja constatação de procedimento irregular, a Equatorial Energia Maranhão compromete-se a efetivar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, os reparos necessários resultantes da incisão aqui autorizada, de forma que a parede retorne ao seu estado de conservação e estética.

4 - NOTIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO PARA INSPEÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR

Notificamos V. Sa. pelo impedimento de acesso para fins de inspeção e/ou substituição do medidor em sua instalação. Solicitamos a sua contribuição em possibilitar a execução dos serviços no prazo de 3 (três) dias úteis. Solicitamos, ainda, que V. Sa. acompanhe a realização dos serviços ou se faça representar por preposto capaz e maior de idade. A continuidade do impedimento da realização desses serviços poderá implicar a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do dia ____/____/____, em conformidade com os Artigos 355 e 360 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL.

DATA

ASSINATURA DO CONSUMIDOR / RESPONSÁVEL / ACOMPANHANTE

5 - NOTIFICAÇÃO POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA

Notificamos V. Sa. pela(s) deficiência(s) técnica(s) constatada(s) nas instalações da referida unidade consumidora, indicadas no Item 10 deste documento, para correção no prazo de ____ dia(s). Por inexecução das correções apontadas, a Distribuidora poderá suspender o fornecimento de energia elétrica a partir do dia ____/____/____, em conformidade com os Artigos 355 e 360 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL.

DATA

ASSINATURA DO CONSUMIDOR / RESPONSÁVEL / ACOMPANHANTE

6 - NOTIFICAÇÃO DE ENVIO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA

De acordo com o Art. 592, da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL, o equipamento de medição retirado da referida unidade consumidora, e acondicionado em invólucro de lacre Nº _____, será encaminhado para avaliação técnica em órgão metrológico situado na Av. São Luís Rei de França, 100 - Turu - São Luís/MA, no dia ____/____/____, das 08:00 às 12:00hs. Caso deseje, o consumidor poderá acompanhar o procedimento pessoalmente ou por meio de representante legal, devendo este último apresentar RG pessoal, procuração e cópia do RG do titular da unidade consumidora.

DATA

ASSINATURA DO CONSUMIDOR / RESPONSÁVEL / ACOMPANHANTE

Observações: Após a avaliação técnica, o medidor poderá ser encaminhado para emissão de laudo pericial pelo próprio órgão metrológico oficial. De acordo com o Art. 591 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL, o Consumidor tem 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à Distribuidora a verificação ou a perícia metrológica do equipamento de medição retirado junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

7 - NOTIFICAÇÃO DE EXTERNALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Notificamos V. Sa. que os equipamentos de medição da referida unidade consumidora passarão a ser externos e essa adequação será realizada após ____ dias a partir desta data. Solicitamos a colaboração de V. Sa. no sentido de possibilitar o acesso e a execução dos serviços. O impedimento de acesso enseja a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em conformidade com o Art. 355, da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL.

DATA

ASSINATURA DO CONSUMIDOR / RESPONSÁVEL / ACOMPANHANTE

8 - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR IMPEDIMENTO / DEFICIÊNCIA TÉCNICA

() Suspensão Imediata

Notificamos V.Sa. da suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora, motivada pela constatação de deficiência técnica ou de segurança nas suas instalações e de demais usuários conforme indicado no item 10 desse documento, que caracteriza risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico, em conformidade com o Art. 353 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL.

() Suspensão Precedida de Notificação

Notificamos V. Sa. da suspensão do fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora, motivada por impedimento de acesso e/ou pela inexecução das correções das deficiências técnicas sinalizadas em notificação prévia, em conformidade com o Art. 355 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL.

DATA

ASSINATURA DO CONSUMIDOR / RESPONSÁVEL / ACOMPANHANTE

9 - ASSINATURAS

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente das autorização(ões), notificação(ões) e ocorrência(s) apresentadas para esta instalação, bem como do preenchimento deste documento, por mim acompanhado, cuja cópia recebo neste ato.

CONSUMIDOR / RESPONSÁVEL / ACOMPANHANTE (NOME LEGÍVEL)

ASSINATURA DO CONSUMIDOR / RESPONSÁVEL / ACOMPANHANTE

Nº DO DOCUMENTO (RG/CPF)

PARENTESCO/AFINIDADE

INSPECTOR 1 (NOME LEGÍVEL)

ASSINATURA INSPECTOR 1

MATRÍCULA

INSPECTOR 2 (NOME LEGÍVEL)

ASSINATURA INSPECTOR 2

MATRÍCULA

CONSUMIDOR / RESPONSÁVEL / ACOMPANHANTE RECUSOU-SE A ASSINAR E RECEBER ESTE DOCUMENTO: () SIM () NÃO

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.: Loteamento Quitandinha,
Alameda A, quadra SQS, s/n. Altos do Calhau | CEP 65071-680 – São Luís/MA.
Inscrição Estadual: 120.515.11-3 • CNPJ: 06.272.793/0001-84

Cliente do Grupo A, em caso
de dúvidas, procure o seu consultor
na Equatorial Energia.

Ligue grátis na Central de Atendimento

116

equatorialenergia.com.br

REF. TOI Nº

10 - INDICAÇÕES DE DEFICIÊNCIAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA

Indicamos os elementos que apresentam deficiências de ordens técnica e de segurança por inadequação normativa, deterioração, defeito ou ausência, constatadas nas instalações da Unidade Consumidora Nº _____, para as quais são necessárias correções (adequação, manutenção, substituição ou reposição, conforme indicado) à normalização da subestação e do padrão de medição, de acordo com as Normas Técnicas vigentes na Distribuidora.

Executar as correções indicadas de acordo com a legenda:

A

ADEQUAÇÃO

M

MANUTENÇÃO

S

SUBSTITUIÇÃO

R

REPOSIÇÃO

PADRÃO DE ENTRADA MT

ESTRUTURA AÉREA

☐

Cruzetas

☐

Isoladores

☐

Chaves Fusíveis/Faca

☐

PONTO DE ENTREGA

☐

Para-Raios

☐

Condutor Terra

☐

Muflas/Terminals

☐

Conexões

CAIXAS DE PASSAGEM

☐

Alvenaria

☐

Drenagem

☐

Dispositivo para Lacre

☐

MURETA DA MEDIÇÃO

☐

Alvenaria

☐

Laje/Coberta

☐

Eletroduto (polegadas)

→

☐

De _____ Para _____

SUBESTAÇÃO ABRIGADA

EDIFICAÇÃO

☐

Paredes

☐

Piso

☐

Teto/Laje

☐

Canaletas

PORTA(S) DE ACESSO

☐

Fixação

☐

Pintura

☐

Fechadura/Trava

☐

Dispositivo para Lacre

CUBÍCULOS

☐

Grades

☐

Isoladores

☐

Buchas de Passagem

☐

Chapas das Buchas

BARRAMENTO MT

☐

Vergalhões/Barras

☐

Conectores

☐

Pintura

☐

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO

☐

Venezianas

☐

Telas de Proteção

☐

Iluminação Artificial

☐

Iluminação Emergência

ELEMENTOS DE SEGURANÇA

☐

Extintores

☐

Tapetes Isolantes

☐

Luvas Isolantes

☐

Vara de Manobra

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

☐

“PERIGO: ALTA TENSÃO”

☐

“CUBÍCULO ENERGIZADO”

☐

“NÃO OPERAR COM CARGA”

☐

MEDIÇÃO

CAIXA DE MEDIÇÃO

☐

Fixação

☐

Tampa/Chapas Blindagem

☐

Altura do Solo

☐

Painel de Madeira

CUBÍCULO DE MEDIÇÃO

☐

Cavele de TC/TP

☐

Chumbeação da Grade

☐

Malha da Tela

☐

CONEXÕES

☐

Primário de TP

☐

Primário de TC

☐

Condutor Neutro

☐

Terminals do Disjuntor

TUBULAÇÃO SECUNDÁRIA

☐

Material

☐

Dispositivo para Lacre

☐

Seção Nominal (mm²)

→

☐

De _____ Para _____

SISTEMA DE ATERRAMENTO

ESTRUTURA

☐

Hastes de Cobre

☐

Seção do Condutor

☐

Caixas de Inspeção

☐

CONEXÕES

☐

Malha de Terra

☐

Neutro do Trafo

☐

Carcaça do Trafo

☐

PARTES METÁLICAS

☐

Caixa de Medição

☐

Cavele de TC/TP

☐

Grades/Portas

☐

Telas de Proteção

PROTEÇÃO/DISJUNÇÃO

DISJUNTOR BT

☐

Terminals

☐

Dimensionamento

☐

Capacidade (A)

→

☐

De _____ Para _____

DISJUNTOR MT

☐

Carcaça

☐

Vedação

☐

Intertravamento/Seccionadora

☐

Manivela de Acionamento

COMPONENTES

☐

TC de Proteção

☐

TP de Proteção

☐

Relé Secundário

☐

Alavanca das Chaves

TRANSFORMAÇÃO

ESTRUTURA

☐

Carcaça

☐

Buchas de Conexão

☐

Placa de Dados

☐

Vedação

CONDUTORES SECUNDÁRIOS

☐

Conexões

☐

Dimensionamento

☐

Seção Nominal (mm²)

→

☐

De _____ Para _____

COMPONENTES

☐

Chaves Seccionadoras

☐

Alavanca das Chaves

☐

Intertravamento/Disjuntor

☐

Fusível HH

GRUPO GERADOR

ELEMENTOS

☐

Escapamento

☐

Chave Transferência

☐

Intertravamento/Rede

☐

OUTRAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS ASSINALADAS:

ENTRADA DE ENERGIA

☐

Eliminar as múltiplas entradas de energia existentes de modo a ficar apenas uma entrada de Média Tensão.

CONFIGURAÇÃO DOS CONDUTORES

☐

Corrigir as conexões dos condutores secundários do transformador de modo a ficarem na forma de curva por cima das buchas.

DISPOSIÇÃO DO ELETRODUTO

☐

Dispor o eletroduto dos condutores secundários do transformador de modo a ficar totalmente aparente.

DISTÂNCIAS NORMATIVAS

☐

Ajustar as distâncias de segurança e as áreas de circulação e escape.

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:

DATA

ASSINATURA DO CONSUMIDOR / RESPONSÁVEL / ACOMPANHANTE

ASSINATURA DO INSPECTOR 1

ASSINATURA DO INSPECTOR 2