

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 17/12/2024	Página: 1 de 9
Título: Corte no disjuntor (Gavião)		Código: POP.00226.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução das Tarefas em campo, no caso “Corte no disjuntor tipo gavião” a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, visando garantir a saúde e a segurança dos Colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as empresas do Grupo Equatorial, seus colaboradores, empresas parceiras e aos seus fornecedores.

3 RESPONSABILIDADES

Aos colaboradores cabe a responsabilidade da execução das tarefas, aplicando os conceitos de segurança e saúde no trabalho para que ela possa ser realizada com êxito, bem como a observância de cada um dos pontos deste POP de modo a garantir a sua realização na totalidade ao mesmo tempo em que se observa a garantia do atendimento as exigências legais da legislação, normas e determinações dos órgãos reguladores.

Cabe aos gestores das áreas envolvidas a garantia da execução das atividades conforme o planejado.

4 DEFINIÇÕES

Desligamento de energia elétrica da unidade consumidora, sempre que o consumidor não cumprir com as suas obrigações definidas na Cláusula Quarta da Resolução Normativa ANEEL n. 414, de 9 de setembro de 2010.

As suspensões de fornecimento serão realizadas pelas equipes, conforme determinação da nota de corte.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 17/12/2024	Página: 2 de 9
Título: Corte no disjuntor (Gavião)		Código: POP.00226.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

4.1 Procedimento

Esse procedimento consiste no planejamento prévio de tarefas (operações, serviços e atividades), tendo por finalidade padronizar o corte no disjuntor (gavião).

4.2 Corte no disjuntor (gavião)

É o procedimento de desligamento do disjuntor de saída do medidor de energia elétrica do imóvel e instalação de um dispositivo para travar o ligamento do disjuntor, esse dispositivo é denominado “gavião”.

4.3 Dispositivo Gavião

É um dispositivo de travamento de disjuntores para evitar seu religamento, o travamento deve ser feito na posição desligado ou “OFF”, possui um parafuso de travamento que deve ser manuseado pela ferramenta especial (chave).

4.4 Disjuntor Termomagnético

Equipamento destinado a proteger os condutores e demais equipamentos da unidade consumidora por instalação contra sobrecarga e curto-circuito.

4.5 Medidas de Controle

Medidas de controle é uma titulação de item que representa o coletivo das ações estratégicas de prevenção destinadas a eliminar ou reduzir, mantendo sob controle as incertezas e eventos indesejáveis com capacidade potencial para causar lesões ou danos à saúde dos Colaboradores e, dessa forma, transpor as dificuldades possíveis não obtenção de um resultado esperado, dentro das condições satisfatórias.

5 REFERÊNCIAS

Resolução Normativa ANEEL n. 878/2020;

Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 17/12/2024	Página: 3 de 9
Título: Corte no disjuntor (Gavião)		Código: POP.00226.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

NT-001-EQTL-Normas-e-Padrões-Fornecimento-de-Energia-Elétrica-em-Baixa-Tensão;

Procedimento Operacional Padrão - POP. 001.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança;

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Corte Gavião

- A área estratégica de cobrança define e disponibiliza os alvos;
- Fornecedor recebe as notas de corte gavião no sistema MOM para atribuição e execução.

6.2 Ferramentas e materiais necessários para a execução da atividade

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
		Descrição	Quantidade
01	3 minutos	Nota de Corte	1
		Prancheta	1
		Dispositivo Gavião	Qde Nec
		Lacre	1
		Tablet	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		17/12/2024	4 de 9
Título: Corte no disjuntor (Gavião)		Código: POP.00226.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

		Veículo Moto	
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de vaqueta; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava.	

6.3 Execução do corte

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 17/12/2024	Página: 5 de 9
Título: Corte no disjuntor (Gavião)		Código: POP.00226.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			
Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1 Fazer checklist dos materiais equipamentos básicos para realização de cortes gavião 1.2 Conferir condições externas e internas de uso do veículo 1.3 Conferir no veículo todas os equipamentos necessários para execução do trabalho e suas condições de uso;	Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais	Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para atendimentos emergências na rede de distribuição; Verificar funcionamento e carga do PDA e Telegram;
2. Chegando ao local elaborar APR	2.1 Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os EPI's Básicos: Capacete com jugular, Uniforme Antichama e bota de segurança 2.2 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.001.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO.		
3 Posicionar veículo	Posicionar o Veículo conforme POP.001.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO.	Acidente de Trânsito	Seguir a Código de Trânsito Brasileiro

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 17/12/2024	Página: 6 de 9
Título: Corte no disjuntor (Gavião)		Código: POP.00226.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

4 Conversar com o cliente	4.1 Verificar com o cliente se ele efetuou o pagamento. Caso afirmativo conferir o comprovante de pagamento e suspender a tarefa de corte gavião. 4.2 Caso o cliente não tenha efetuado o pagamento, verificar se ele deseja pagar. Caso afirmativo fazer o recebimento/parcelamento e suspender a tarefa de corte gavião. 4.3 Não havendo desejo, de fazer o pagamento, proceder o corte gavião	Agressões por parte do cliente	Conversar com o cliente de forma cordial, evitando contra-argumentar, expondo que está apenas realizando seu trabalho; Havendo risco de agressão suspender a tarefa e comunicar seu supervisor imediato.
5 Realizar o corte gavião	5.1 Acionar o disjuntor termomagnético, colocando-o na posição OFF 5.2 Instalar o dispositivo Gavião/Bloqueador de Disjuntor. O dispositivo poderá ser instalado do lado externo da caixa de medição/proteção, ou no lado interno da caixa, caso não haja condições de instalar externamente. 5.3 Se o dispositivo for instalado internamente será necessário romper o lacre, retirar a tampa da caixa da medição, instalar o dispositivo	Lesões físicas; Agressões por parte do cliente; Choque Elétrico.	Usar Óculos de proteção; Usar Botina de segurança; Capacete com jugular passada; Usar luvas de vaqueta; Havendo situação dessa natureza suspender a tarefa e

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		17/12/2024	7 de 9
Título: Corte no disjuntor (Gavião)		Código: POP.00226.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	gavião/bloqueador do disjuntor e lacras a caixa novamente com lacre de cor diferente. 5.3 Entregar notificação do corte para o cliente 5.4 Fazer o registro fotográfico da fachada do imóvel, do padrão e do dispositivo gavião instalado no disjuntor.		comunicar seu supervisor imediato; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Usar Balaclava.
6.Fechamento da Nota de corte	6.1 Fechar a nota de corte e mudar o status para concluído.		
7.Organizar o local de Trabalho	7.1 Organizar o local de trabalho conforme POP.001.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO.		

Nota 01: Os serviços em instalações energizadas, ou em suas proximidades, devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo.

Nota 02: O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

- PDA
- Recursos Humanos: Técnico especializado

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 17/12/2024	Página: 8 de 9
Título: Corte no disjuntor (Gavião)		Código: POP.00226.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

8 ITEM DE CONTROLE

- Acompanhamento da eficiência da ferramenta

9 ANEXOS

Item não aplicável (NA)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	15/08/2022		Emissão inicial	Andreza Soares Da Costa
01	03/12/2024		Revalidação	Hudson Farias

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Andreza Soares Da Costa - Gerência Corporativa de Cobrança e Cadastro

APROVADOR

Alan Barbosa Fiuza - Gerência Corporativa de Cobrança e Cadastro

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 17/12/2024	Página: 9 de 9
Título: Corte no disjuntor (Gavião)		Código: POP.00226.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			