



Termo de Notificação e
Informações Complementares – Grupo B

REF. TOI Nº _____

DATA: ____/____/____ INÍCIO ____:____ TÉRMINO ____:____

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DA UNIDADE CONSUMIDORA

Instalação: _____ Titular da Instalação: _____ Identificação (RG/CPF): _____

Responsável Encontrado: _____ Ramo de Atividade: _____

2 - AUTORIZAÇÃO DE ACESSO

Art. 238. A verificação periódica dos equipamentos de medição nas instalações do consumidor e demais usuários deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica. Parágrafo único. O consumidor e demais usuários devem assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados.

Eu, _____, representante da instalação nº _____, estou ciente deste artigo e autorizo o acesso.

DATA _____ ASSINATURA _____

3 - NORMALIZAÇÃO COM TROCA DE PADRÃO

Aumento de Cargas: ☐ Bifásico ☐ Trifásico Redução de Cargas: ☐ Bifásico ☐ Monofásico

4 - NOTIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO A LEITURA/INSPEÇÃO/DEFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO EMERGENCIAL/SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR

Notificamos a V. S^a que não estamos conseguindo realizar regularmente os serviços de inspeção técnica e/ou normalização de deficiência não emergencial, leitura e substituição do medi-
dor em sua instalação, solicitamos a sua contribuição de possibilitar a execução dos serviços na referida instalação, dentro do prazo mínimo 3 dias úteis. A continuidade do impedimento da
realização desses serviços, implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme Art. 355 e 360 da Resolução Normativa 1000/2021 ANEEL.

☐ Ramal Preso ☐ Impedimento de Acesso ☐ Medidor Interno ☐ Substituição de Medidor ☐ Ramal Danificado

☐ Outros: _____

DATA _____

ASSINATURA _____

CLIENTE ACEITOU INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO NO POSTE

☐ SIM ☐ NÃO

5 - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA POR IMPEDIMENTO DE ACESSO A LEITURA/INSPEÇÃO/DEFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO EMERGENCIAL/SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR

Notificamos a V. S^a da suspensão do fornecimento de energia elétrica da sua instalação, motivada pelo impedimento de acesso a leitura/inspeção/deficiência técnica não emergencial/subs-
tituição de medidor, sinalizada em notificação previamente encaminhada em ____/____/____ conforme Art. 355 da Resolução Normativa 1000/2021 ANEEL.

DATA _____ ASSINATURA _____

6 - AUTORIZAÇÃO PARA INCISÃO NA PAREDE

Eu, _____, representante da instalação nº _____, autorizo a Equatorial Energia Maranhão a fazer incisão
na parede para verificação do eletroduto do Padrão de Entrada da referida unidade.

DATA _____ ASSINATURA _____

Nesta oportunidade, a Equatorial Energia Maranhão se compromete a efetivar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, todos os reparos necessários na parede danificada, resultantes da
incisão aqui autorizada, de forma que a mesma retorne ao estado de conservação e estética que se encontrava antes da incisão.

7 - NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR IMPEDIMENTO DE NORMALIZAÇÃO/DEFICIÊNCIA TÉCNICA

Notificamos a V.S^a que em decorrência de impedimento de normalização, deficiência técnica ou de segurança na instalação que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao
fornecimento do sistema elétrico, suspendemos o fornecimento de energia elétrica conforme Art. 353 da Resolução Normativa 1000/2021 ANEEL.

☐ Fornecimento de Energia a terceiros. Nº _____ ☐ Medição Sem Padrão ☐ Quadro de medição sem tampa

☐ Pontalete/Poste de entrada danificado ☐ Ramal de entrada irregular ☐ Procedimento irregular não regularizado

☐ Caixa/Quadro de medição danificado ☐ Disjuntor danificado/Sem proteção quando da constatação

☐ Outros: _____

DATA _____ ASSINATURA _____

8 - INFORMAÇÃO SOBRE DIREITOS DO CONSUMIDOR

Conforme Art. 252 da Resolução 1000/2021, informamos que V. S^a tem direito à possibilidade de solicitação de verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado,
no prazo de 15 dias conforme Art. 253 da mesma Resolução, contados a partir do recebimento do relatório de inspeção.

9 - NOTIFICAÇÃO DE ENVIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA EM ÓRGÃO METROLÓGICO

Conforme Art. 592 da Resolução Normativa 1000/2021 ANEEL, o equipamento de medição da sua instalação foi retirado e lacrado no invólucro nº _____ conforme informado
no TOI supracitado será encaminhado para laboratório metrológico, situada na Av. São Luís Rei de França, 100 - Turu - São Luís/MA para ser submetido a Avaliação Técnica no dia ____ / ____
/ ____ das 08:00 às 09:00hs. Caso deseje, o consumidor poderá acompanhar-la pessoalmente ou por meio de representante legal (pessoa física ou jurídica), este deverá apresentar uma
procuração e cópia do RG do titular.

DATA _____ ASSINATURA _____

10 - NOTIFICAÇÃO DE EXTERNALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO(S) DE MEDIÇÃO

Notificamos a V. S^a que o equipamento de medição de sua instalação deverá ser instalado externo ao imóvel no prazo de 30 dias da emissão deste. Em caso de não cumprimento desta
notificação, implicará na suspensão do fornecimento de energia desta unidade em conformidade aos Art. 355 e 360 da Resolução Normativa 1000/2021 ANEEL.

ASSINATURA DO ACOMPANHANTE _____ DATA _____

11 - ASSINATURAS

Declaro que para os devidos fins que estou ciente da(s) autorização(ões), ocorrência(s) e notificação(ões) apresentada(s) nesta instalação, assim do preenchimento deste documento por
mim acompanhado e cuja cópia recebo neste ato.

NOME LEGÍVEL DO ACOMPANHANTE	DOCUMENTO (RG OU CPF)	PARENTESCO OU AFINIDADE
ASSINATURA DO ACOMPANHANTE	INSPECTOR 1 (NOME LEGÍVEL)	MATRÍCULA
	INSPECTOR 2 (NOME LEGÍVEL)	MATRÍCULA

CLIENTE RECUSOU-SE A RECEBER O TERMO: ☐ SIM ☐ NÃO

12 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO CADASTRAL (INFORMAÇÕES REFERENTES AO TITULAR DA INSTALAÇÃO)

Instalação:	Etapla:	Livro:	Sequência:	Poste:	Trafo:	Medidor vizinho esquerda:	Medidor vizinho direita:
Situação da IN:	NIS:	CPF:	RG:	Órgão emissor:	UF:	Data de nascimento:	
Naturalidade:	E-mail:	Nome da mãe:					
Complemento (Edifício/quadra/bloco/apartamento):					Telefone		

13 - DADOS DA VERIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO

Medidor:	Leitura:	Calibração:	Medição de tensões:			Correntes:		
		VOLTAS/PULSOS ERRO % ERRO % ERRO %	VNA	VNB	VNC	IA	IB	IC
P(W):	RR:	Instrumento de calibração:	Modelo:	Validade:	☐ Carga Artificial ☐ Carga do cliente			
Observações:								
☐ Voltas/pulsos descalibrados ☐ Objeto alheio ao mecanismo ☐ Danificado por choque mecânico ☐ Registrando sem carga ☐ RR alterada ☐ Outros								
Resultado da Verificação: ☐ Medidor registrando corretamente consumo ☐ Medidor registrando incorretamente o consumo								

14 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA

MEDIDOR ENCONTRADO	SITUAÇÃO DA INST. ENCONTRADA	SITUAÇÃO DA INST. DEIXADA	BLINDAGEM
☐ IGUAL O CADASTRO DA UC ☐ DIFERENTE DO CADASTRO DA UC	☐ LIGADA ☐ COM MEDIDOR ☐ DESLIGADA ☐ SEM MEDIDOR	☐ COM MEDIDOR ☐ LIGADA ☐ SEM MEDIDOR ☐ DESLIGADA	☐ NÃO BLINDADO ☐ CAIXA BLINDADA ☐ PARAFUSO DE SEGURANÇA ☐ TAMPA DE SEGURANÇA
INVESTIGAÇÃO DO RAMAL		CARGA VERIFICADA NA AUTUAÇÃO	
☐ PASSA FIO ☐ RETIRADA DE CABOS ☐ MEDIÇÃO SIMULTÂNEA		☐ DECLARADA PELO CLIENTE ☐ LEVANTADA PELO INSPECTOR	
LOCALIZAÇÃO DO(S) MEDIDORES(S) ENCONTRADO(S)		LOCALIZAÇÃO DO(S) MEDIDORE(S) DEIXADO(S)	
☐ INTERNO AO IMÓVEL ☐ EXTERNO AO IMÓVEL ☐ QUADRO DE MEDIÇÃO ☐ AGRUPOADA NO INTERIOR DE CONDOMÍNIO VERTICAL/HORIZONTAL ☐ POSTE DA DISTRIBUIDORA ☐ OUTROS: _____		☐ INTERNO AO IMÓVEL ☐ EXTERNO AO IMÓVEL ☐ QUADRO DE MEDIÇÃO ☐ AGRUPOADA NO INTERIOR DE CONDOMÍNIO VERTICAL/HORIZONTAL ☐ POSTE DA DISTRIBUIDORA ☐ OUTROS: _____	

15 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

16 - INDICAÇÃO DA OCORRÊNCIA ENCONTRADA

☐ 109 Circuito de potencial interrompido (jumper/link aberto) Nº do invólucro _____	☐ 201 Medidor com defeito N° do invólucro _____	☐ 306 Desligado em campo
☐ 115 Medidor avariado N° do invólucro _____	☐ 202 Ligação executada com erro	☐ 307 Medidor sem lacres do laboratório
☐ 129 Medidor sem alimentação/Neutro	☐ 203 Ligação direta serv. Emerg. Plantão	☐ 308 Medidor danificado/com borne oxidado
☐ 154 Ligação clandestina	☐ 204 Equipamento não implantado	☐ 309 Auto-religado pela medição
☐ 164 Desvio embutido	☐ 209 Medidor com defeito - Aumento de carga a revela	☐ 310 Blindagem de medição
☐ 165 Desvio antes da medição	☐ 210 Medidor com vidro embaçado	☐ 311 Atualização tecnológica
☐ 168 Ponte no bloco de terminais	☐ 214 Aferição a pedido do cliente	☐ 312 Fornecimento a terceiro
☐ 171 Auto religado com perda. (consegue ler? Sim ☐ Não ☐)	☐ 215 Regularização de ligação direta	☐ 315 Recorte
☐ 172 Ligação invertida	☐ 218 Aumento de carga a revela da concessionária	☐ 314 Instalação Demolidora ou Duplicidade
☐ 174 Medidor inclinado/deitado	☐ 221 Perícia judicial	☐ Outros: _____
☐ 175 Regularização de ligação DS clandestino	☐ 300 Medição normal	☐ Outros: _____
☐ 176 Regularização de ligação CR de novo contrato	☐ 302 Erro de classificação tarifária	
☐ 188 Medidor com imã acoplado	☐ 303 Deficiência no padrão de entrada	
	☐ 305 Imóvel desativado	

17 - MATERIAL APLICADO:

Houve Externalização do Padrão?	Houve Aplicação de Ramal Concêntrico?	Houve Aplicação de Caixa?	Houve Aplicação de Poste?		
☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
135210015	ABRACADEIRA U AC GF ELETROD 1/4"		103000012	DISJ TERMOMAG 1P 30A 110-220V 2KA	
135210018	ABRACADEIRA U AC GF ELETROD 3/4"		170240011	ENVELOPE SEG POL 405X485MM 150MC VM OPC	
135210007	ABRACADEIRA D AC GF ELETROD 1.1/4" PARAF		170240012	ENVELOPE SEG POL 314X484MM 150MC VM OPC	
135210010	ABRACADEIRA D AC GF ELETROD 1/2"		170240029	ENVELOPE SEG POL 405X485MM 150MC PT	
135210028	ABRACADEIRA UNH/BS FER ELET 3/4" PARAF		170240030	ENVELOPE SEG POL 315X410MM 150MC PT	
134300021	ALCA PREF SERV CONCENT 1X10-10MM² AM		134510004	ELETRODUTO PVC A RIG 2" BSP 3M PT	
134300028	ALCA PREF SERV CA 25MM 5,71-6,54MM LR		134510006	ELETRODUTO PVC A RIG 3/4" 3M BSP PT	
134300029	ALCA PREF SERV CA/CAL 35MM 7,36-8,27 VM		134510009	ELETRODUTO PVC A RIG 1.1/4" BSP 3M PT	
122270001	CABO CONC AL 1X10MM² 0,6/1KV XLPE PT		134510003	ELETRODUTO PVC A RIG 1/2" BSP 3M PT	
122300001	CABO 2PLEX CA 10-10MM² 0,6/1KV PT NN		134510011	ELETRODUTO PVC A RIG 3/4" 3M NPT PT	
122300003	CABO 3PLEX CA 10-10MM² 0,6-1KV COL NN		122050003	FIO AC COBREAD LCA 9AWG(6MM²) 40% AT	
122300011	CABO 4PLEX CA 25-25MM² 0,6/1KV COL NN		108010030	MED ELETN IF 2FI 1EL 15A 120-240V	
122310003	CABO 4PLEX CU 16-16MM² 0,6/1KV PR NI		108010033	MED ELETN WH 2F 3FI 2EL 15A 120-240V	
122300009	CABO 4PLEX CA 10-10MM² 0,6/1KV COL NN		108010034	MED ELETN 3F 4FI 3EL 15A 120-240V	
134010022	CAIXA 1MED 1F AC 200X300X140MM DJ BLIND. (TANQUINHO)		134440011	PRENSA CB POLI 6.6 3/4" BSP PT	
134010019	CAIXA 1MED 3F AC 400X220X140MM DJ BLIND. (TANCAO)		134440012	PRENSA CB PVC 1.1/4" BSP PT	
134010023	CAIXA 1MED 1F POL 203X295X140MM VS VID		132210038	POSTE METALICO 70X70X5000MM SECCIONADO	
134010024	CAIXA 1MED 3F POL 280X390X215MM VIS VID		132210025	POSTE METALICO 70X70X7000 MM SECCIONADO	
124120002	CONNECT DER PERF POL/CU 120X25-120MM 1KV		132210019	POSTE MET QD PAD AC ZC 70X70X5000MM	
124120001	CONNECT DER PERF POL/CU 70X15-10MM² 1KV		132210039	POSTE MET QD PAD AC ZC 70X70X7000MM	
103000013	DISJ TERMOMAG 1P 40A 110/220V NEMA		124210047	TERMINAL ILH TB CPS CUI6MM² ISOL AZ	
103000021	DISJ TERMOMAG 3P 100A 110-220V 2KA		124210075	TERMINAL ILH TB CPS CU 10MM² ISOL VM	
103000022	DISJ TERMOMAG 3P 40A 110-220V				
103000017	DISJ TERMOMAG 2P 40A 110-220V 2KA				
103000008	DISJ TERMOMAG 3P 60A 220/380V 3KA				
103000003	DISJ TERMOMAG 1P 20A 220/380V 3KA				