

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 14
Título: Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00744.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de abertura e fechamento de tampa de acesso de pessoal em Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção da rede de distribuição de energia elétrica subterrânea a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se à Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e às empresas terceiras. Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitistas e técnicos próprios e das empresas terceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitistas e técnicos próprios e das empresas terceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa terceira)

Solicita autorização para executar o acesso à câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 2 de 14
Título: Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00744.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Câmara Subterrânea e Poço de Inspeção

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída, em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

4.2 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em Altura;

MN.00017.EQTL - Manual de Segurança do Trabalho;

POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 3 de 14
Título: Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00744.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

POP. 00112.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo para equipes em espaço confinado;	De 5 a 10 minutos; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples.	Descrição	Quant.
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Quant. Nec.
		Detector de gases (Calibrado antes da atividade)o antes da atividade)	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Lanterna intrinsecamente segura	3
		Tripé;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	Quant. Nec.
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	1
		Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Quant. Nec.
		Sinalizadores noturnos (em caso de trabalho em períodos de baixa	Quant. Nec.
		Rádio comunicador ou Celular;	
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico:	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 4 de 14
Título: Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00744.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Complementar:	
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Balaclava;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da abertura e fechamento da tampa de acesso a câmara transformadora ou poço de inspeção

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso.	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 5 de 14
Título: Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00744.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

	1.4. Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5. Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6. Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)).	de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1. Deslocar-se para o local da atividade com segurança. Dirigir respeitando as normas de trânsito e	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 6 de 14
Título: Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00744.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	normas internas de condução de veículo.		
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitistas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual; Fazer uso das Luvas de vaqueta;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Nota 06: Observar por onde anda tendo

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 7 de 14
Título: Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00744.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

			cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1. Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 8 de 14
Título: Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00744.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			


8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto de acesso ao espaço confinado, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista vigia, evitando o acesso ao veículo quando os dois eletricistas estiverem no espaço confinado. Eletricista vigia. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, balaclava, luva de vaqueta.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 9 de 14
Título: Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00744.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

			Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Complementar: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Balaclava; Cinto paraquedista;
--	--	--	--

6.3 Abrir e fechar tampão de acesso de pessoal

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Elaborar PET.	1.1. Iniciar preenchimento da Preenchimento Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 09: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. Nota 10: embora este procedimento operacional seja específico somente para abertura e fechamento da tampa de acesso de pessoal (sem adentrar ao espaço confinado), a PET ainda é	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 10 de 14
Título: Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00744.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

	obrigatória pela avaliação de risco que ela traz específico para o espaço confinado. 1.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 2. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.		Botina de segurança;
2. Abertura de tampão de acesso	2.1 Realizar avaliação do tampão antes de iniciar a abertura, checando possíveis trincas no tampão ou desgaste no dispositivo de encaixe da chave de abertura. 2.2 Com a utilização da própria chave de abertura do tampão, raspar no entorno da tampa para aliviar eventual acesso de sujeira que possa provocar dificuldade na retirada da citada tampa. Nota 11: se necessário, golpear os quatro quadrantes do tampão com o martelo para que ele possa descolar do chassi. 2.3. Em trabalho com 2 eletricitas e 2 chaves de abertura de tampão, inserir as chaves no encaixe da tampa girando a mesma no chassi para que seja destravada (+/- 15°). 2.4. Em trabalho com 2 eletricitas e 2 chaves de abertura de tampão levantar a tampa do chassi e acondicionada dentro do canteiro de trabalho em lugar seguro e que não	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de pessoal); Queda do eletricitista; Ergonômico; Projeção de partículas;	Usar a Chave de abertura de tampões; Usar EPI's e EPC's; Martelo; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 11 de 14
Título: Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00744.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

	atrapalhe as atividades que serão realizados ou obstrua passagem de terceiros. Nota 12: muita atenção ao acesso ao espaço confinado que, somente neste momento, estará sem a grade de proteção e sinalização. Nota 13: tomar os devidos cuidados com ergonomia e riscos de esmagamento de mãos e pés. Nota 14: nunca deixar a tampa cair ao chão com seu próprio peso sendo que a mesma deve descer até estar estável. 2.5 Instalar a grade de proteção e sinalização no entorno da entrada de pessoal no espaço confinado imediatamente após a remoção do tampão de acesso.		
3. Fechamento de tampão de acesso	3.1 Em trabalho com 2 eletricitas e 2 chaves de abertura de tampão levantar a tampa da posição atual conduzindo-a lentamente até o local onde ela fechará novamente o acesso ao espaço confinado. 3.2 Remover a grade de proteção e sinalização do espaço confinado. Nota 15: muita atenção quando chegar próximo ao acesso a espaço confinado, pois este é um momento em que ele estará sem a grade de proteção e sinalização. 3.3. Acomodar a tampa ainda com os 2 eletricitas e as 2 chaves no chassi	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de pessoal); Queda do eletricitista; Ergonômico; Projeção de partículas;	Usar a Chave de abertura de tampões; Usar EPI's e EPC's; Martelo; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 12 de 14
Título: Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00744.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

	descendo-a lentamente até sua acomodação; Nota 16: tomar os devidos cuidados com ergonomia e riscos de esmagamento de mãos e pés. 3.4 Em trabalho com 2 eletricitas e 2 chaves de abertura de tampão, inserir as chaves no encaixe da tampa girando a mesma no chassi até que ela finalize sua acomodação e esteja devidamente travada.		
--	---	--	--

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Informar à Gerência de Manutenção	1.1 Informar à Gerência de Manutenção a finalização da atividade.		Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI): Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama/Antichama; Botina de segurança;
2. Organizar o local de trabalho.	2.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 2.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 17: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 13 de 14
Título: Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00744.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

	atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 2.3. Organizar o local de trabalho POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	Acidente de trânsito; Atropelamento;	Botina de segurança; Nota 20: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos
3. Retirar sinalização	3.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.		Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI): Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama/Antichama; Botina de segurança

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementares;
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricitista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos às luvas e mangas isolantes;
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados;
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 14 de 14
Título: Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção		Código: POP.00744.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __Confidencial			

- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET).

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	23/10/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição