



안전통로 무너짐에 깔림





재해개요

2024.11.27.(수) 15:03경 서울시 송파구

소재 ○○ 현장에서 재해자가 현장 외부에
설치된 안전통로로 이동하던 중,
안전통로가 무너지며* 이에 깔려 병원 후송
후 치료 중 사망한 재해임.

* 서울지역 대설경보 발령, 안전통로 지붕 위에 쌓인 눈의
무게를 견디지 못하고 무너진 것으로 추정



발생원인

▶ (설계도서 미작성)

- 안전통로 설치 전 고정하중, 적재하중 및 적설하중 등을 고려한 설계도서 미작성

▶ (안전성 평가 미실시)

- 겨울철 폭설 등으로 인한 안전통로 붕괴 위험이 있을 경우 사전에 구조검토, 안전진단 등을
통해 구조물의 안전성 평가를 하고 적절한 조치를 하여야 하나 미 실시



예방대책

① 안전통로 설치 전 설계도서 작성

- 안전통로 설치 전 설계도면, 시방서, 구조설계도서 등을 작성
- 해당 지역의 폭설, 태풍 등 구조기준 만족여부 검토 후 구조물 설치

② 기상특보 발령 시 안전대책 철저

- 대설 경보 발령 시 피해 예상 시설물에 대한 사전 점검 및 안전성 평가
- 평지붕 구조의 안전통로 지붕을 경사지붕으로 변경

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.