





보수 작업 중 사다리에서 떨어짐



재해개요

2025. 04. 00.(토) 13:40경 서울시 금천구 소재
○○○현장에서, 재해자가 소음기와 건물 기둥
사이의 바람막이 * 설치 작업 중 사다리에서 떨어
어져 사망함.

* 소음기와 건물 기둥 사이 차폐를 목적으로 설치하는 철판



발생원인

- ▶ 추락위험이 있는 일자형 사다리를 작업발판으로 사용
 - 작업자가 추락할 위험이 있는 장소에서 작업을 할 때에는 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 하나, 설치하지 않았음



예방대책

1 작업발판 설치

- 작업자가 추락할 위험이 있는 장소에서 작업을 할 때에는 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치해야 함

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.