





용단 작업 준비 중 LPG 용기 폭발



재해개요

2025. 03. 00.(화) 08:11경 서울
시 강남구 소재 ○○○현장에서,
재해자 3명이 지하 8층 가시설
해체를 위한 용단작업 준비 중,
LPG 용기가 폭발하면서 용기
파편과 화염에 의해 사망하거나
부상당함



발생원인

▶ 가스절단기 사용 시 안전조치 미실시

- 가스절단기를 사용하는 경우 LPG 용기와 산소 용기 용기내의 압력 차이로 인한 폭발을 방지하기 위하여, 안전기를 설치하고 작업하여야 하나 미설치함.



예방대책

① LPG를 이용한 가스절단기 사용 시 안전조치 실시

- 가스절단기를 사용하는 경우 LPG 용기와 산소 용기 내의 압력차이로 인한 폭발을 방지하기 위하여, LPG 용기에 안전기를 설치하고 작업하여야 함.

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.