



一、项目设计的目的

- 发电厂电气系统设计,是学完《电力系统暂态分析》《发电厂电气部分》课程后的一次综合性练习。
- 是电力系统及其自动化专业本科生的一个重要的学习和实践环节。
- ▶其目的在于通过对发电厂电气系统的设计,巩固所学过的电力系统专业知识,学习和掌握发电厂电气设计的基本方法,实现理论与实践相结合,扩展专业知识面,提高解决实际问题的能力。

二、工程原始资料

西安文区大学

(1) 工程性质、规模

神木洁能综合利用发电厂位于陕西省神木县北部的孙家岔柠条塔兰 炭工业集中区。厂址位于在建神木县东源化工公司 60 万吨兰炭项目北侧, 神木县联众化工公司 60 万吨兰炭项目西侧场地中。

本工程为神木县五洲、来喜、东源和联众四家兰炭合资建设,利用四家兰炭厂炼焦后的尾炉煤气发电,规划容量4x50MW,分期建设。本期建设 2x50MW 焦煤燃气锅炉,空冷凝汽式发电机组;预留二期扩建 2x50MW 焦煤燃气锅炉,空冷凝汽式发电机组场地。

电厂接入系统电压为110kV,规划出线二回,本期出线二回。电厂年利用小时数为7000小时。

- (2) 系统阻抗: 系统侧折算至电厂 110kV 母线短路阻抗 (Sb=100MVA; Ub=115kV): 正序阻抗为 0.0298, 零序阻抗为 0.0334。
 - (3) 厂用电初步估算计算负荷 8500kW。

三、发电厂电气系统设计步骤



- 1) 原始资料分析;
- 2) 电厂的电气主接线设计和厂用接线设计;
- 3) 短路电流计算;
- 4) 根据短路电流计算结果,进行电气设备选择;
- 5) 绘制工程设计图纸、编制电气设备概算表;
- 6) 电力系统继电保护配置和二次系统设计。

四、项目设计内容



西安立通大学

- > 根据主接线设计原则,提出主接线拟选方案
- > 主接线方案技术性、 经济性比较及方案选定
- ▶ 根据厂用电设计要求及原则,提出厂用电接线拟选 方案
- > 厂用电接线方案技术性、 经济性比较及方案选定

四、项目设计内容

1896

> 短路电流计算,一般采用实用算法

西安交通大学

- ✓ 等值电路与网络简化
- ✓ 三相短路电流周期、非周期分量计算
- ✓ 短路冲击电流及全电流最大有效值计算
- ✓ 电动机影响
- > 由短路电流计算结果,选择:
 - ✓ 发电机和变压器
 - ✓ 断路器、隔离开关、电抗器
 - ✓ 线路、电缆、母线
 - ✓ 互感器、避雷器等

撰写设计说明书

西在菜道大学

- 正文(手写)
- 附录
- 短路电流计算结果表
- 绘制工程设计图纸、编制电气设备概算表

考核方法

- •以平时表现+设计报告综合评定。
- •考核小组评定优、良、中、及格、不及格。





发电厂电气部分"、"电气设备与运行"、"发电厂、变电站电气设备"等教材和参考书

- •黄纯华. 发电厂电气部分课程设计参考资料[M]. 北京: 中国电力出版社. 1987年
- •傅知兰. 电力系统电气设备选择与实用计算 [M]. 北京: 中国电力出版社, 2004. 10
- •陈戌生. 电力工程电气设计手册[S]. 北京: 中国电力出版社, 1989. 12
- ·邹昌泉,陈品森,尤国铭. 火力发电厂厂用电设计技术规定[S]. 北京: 中国电力出版社,2002. 9

