

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Data da Vistoria:
27/08/2026 às 13:56

1 DADOS CADASTRAIS DA INFRAESTRUTURA

SITE / IDENTIFICAÇÃO	SMAIA01	TÍTULO	Relatório Técnico de Vistoria
EMPRESA	Engemon Opservices	CONTATO TÉCNICO	Claudevani Pereira CRT: 247.625.xxx.xx
TELEFONE	(11) 94741-4606	EMAIL	claudevani.pereira@engemon.com.br

2 REGISTRO FOTOGRÁFICO E EVIDÊNCIAS

	EXTINTOR A SER SUBSTITUIDO Descrição Técnica: Validade expirada
	VALIDADE EXTINTOR VELHO Descrição Técnica: 2004

EXTINTOR NOVO

Descrição Técnica:

Dentro da validade



MANÔMETRO DO EXTINTOR NOVO

Descrição Técnica:

OK e verde



ETIQUETA DE VALIDADE EXTINTOR NOVO

Descrição Técnica:

OK.



Claudevani de Araújo Pereira
Claudevani de Araújo Pereira

Responsável CRT | 247.625.xxx.xx

