
ます表

ます表テスト　作成日: 2026年11月12日



縮尺 約1/140　赤: 新設　青: 既存

No	種類	大きさ	地盤高	管底高	深さ	下流の管	勾配	延長(m)	次のます	備考
NO.1	汚水マス	φ300	−600	−1070	470	VUφ100	1/45	3.00	NO.2	
NO.2	汚水マス	φ300	−600	−1156	556	VUφ100	1/45	2.00	公共	
NO.3	汚水マス	φ300	−600	−1070	470	VUφ100	1/45	3.00	NO.2	
公共	公共汚水マス	φ300	−600	−1200	600	〃	〃	〃	〃	

高さは mm。高さの基準: 1階の床（FL）±0。深さは地盤から流出側の管底まで。番号はこの表と位置図の番号
ますの位置・深さは配管データからの計算です。現場で確かめてください