CHARGE ATLAS / 十址跟进优先级

同一十址 | 两种跟进视角 | 0合格 / 37待核实

门槛不变：从首次支出起，基准回本≤6年、保守≤8年；10个运营年、10%实际折现率下基准NPV≥0；保守现金为正，且六类证据齐全。

现有37址研究池内的定性调查优先级；网络和第三方顺序均在同一所选十址内排序。不是收益排名、投资合格名单、测量概率或全美最优结论。

地址 / 范围 / 顺序	跟进理由	下一步核实 / 降级或暂停
1. H-E-B at Ronald Reagan Blvd 19348 Ronald W. Reagan Blvd, Georgetown, TX 78628 新建假设 网络 #4 / 第三方 #1	本池中可检验性最强的条件模型。附近参照及明确的订单、价格、控峰和成本敏感度，使下一步证据能直接改变判断。59次付费充电/天仍未经证实。	确认业主/H-E-B停车授权；获取附近运营商与价格匹配的付费交易、PEC电表/费率/容量条款、Tesla控制性能及范围一致的完整EPC/接电/场地报价。 暂停/降级：若已核实需求和完整成本仍不能通过保守/基准联合门槛，不升级。单独基准目标盈利不够。
2. WinCo Foods Puyallup 9518 176th Street East, Puyallup, WA 98375 新建/分期建设假设 网络 #5 / 第三方 #2	全天零售场景，保留快照最近DCFC直线距离4.1英里，值得定向核实费率、控峰及需求；地块与PSE资料提供了明确路径。	确认PSE电表、适用费率、真实项目名额和控峰设计；再检验较小分期项目的付费需求及完整成本。 暂停/降级：普通费率可能使经济性失败。不得默认优惠电价或最高补贴；若完整账单与付费需求不能支持原门槛，暂停付费设计。
3. Elgin H-E-B 1080 West Hwy 290, Elgin, TX 78621 走廊新建假设 网络 #2 / 第三方 #5	US290走廊：保留供给快照十英里内一条DCFC记录，潜在网络增量值得先查通行和供电。	确认实际Oncor/Bluebonnet电表；先解决道路征地和出入口规划，再估计过境EV捕获、付费量和接电成本。 暂停/降级：若出入口受损或供给消除增量需求则降级；不能把PEC费率套用到本址。
4. WinCo Foods Oregon City 19701 Highway 213, Oregon City, OR 97045 新建假设 网络 #7 / 第三方 #3	保留快照最近DCFC直线距离4.2英里。AMCAP的2026年5月场地图提供停车和管理方讨论基础，但不代表已获场地权利。	确认AMCAP/WinCo停车授权和实际电表；获取容量、分时/需量电费及完整建设范围，再验证付费需求。 暂停/降级：营销车流不是充电订单。排除未获批PGE支持；若权利或完整已核实方案不能支持联合门槛则暂停。
5. Hannaford #8128 149 Dublin Street, Machias, ME 04654 已取消项目重启假设 网络 #3 / 第三方 #7	同址项目曾取消，当前Phase12 RFP包含Machias，重启与设备资格是关键问题；尚未证实本址获奖或Tesla兼容性。	向Hannaford/原运营方及Efficiency Maine核实取消原因、现有权利、Tesla硬件/协议合规和报销条件。公布截止：2027年4月30日23:59美东时间。 暂停/降级：没有合规Tesla路径就不能推荐为Tesla超充；通用DCFC资助不可混用。未获批支持仅作敏感度分析。

优先级于2026年10月30日确认，依据保留公开证据。供给距离和记录数来自10月29日快照，距离为直线而非驾车距离，不能证明需求。本轮不是全国新普查或完成十址商业尽调。

十址均仍待核实。本版不改变证据门槛、回本阈值、财务输入或资格判断。Ronald保留v0.9条件测算，其他九址不新增缺乏依据的回本估计。

CHARGE ATLAS / 十址跟进优先级

同一十址 | 两种跟进视角 | 0合格 / 37待核实

门槛不变：从首次支出起，基准回本≤6年、保守≤8年；10个运营年、10%实际折现率下基准NPV≥0；保守现金为正，且六类证据齐全。

现有37址研究池内的定性调查优先级；网络和第三方顺序均在同一所选十址内排序。不是收益排名、投资合格名单、测量概率或全美最优结论。

地址 / 范围 / 顺序	跟进理由	下一步核实 / 降级或暂停
6. H-E-B Mansfield 1670 E Broad St, Mansfield, TX 76063 新建假设；先查竞争 网络 #8 / 第三方 #4	具名业主申报和供电路径使跟进可执行；附近1715 E Broad充电项目可能直接推翻早期网络假设。	先核实1715 E Broad的当前运营、功率、价格和排队，再做H-E-B/Oncor设计。它与1670 E Broad在不同地块；获取实际电表及接电条款。 暂停/降级：若邻近供给已满足需求且无溢出证据则降级。燃气发电铭牌功率不能证明充电可用容量。
7. WinCo Foods Edmonds 21900 Highway 99, Edmonds, WA 98026 仅扩容/改造 网络 #9 / 第三方 #6	已有EVgo运营商与历史充电图纸，能明确追查吞吐、资产和权利。本址是增量项目，不能当成空白停车场。	确认WinCo/EVgo排他和扩容权利、增量付费需求、可复用资产状态及完整增量投资报价。 暂停/降级：没有扩容权或新增需求则暂停。使用增量现金流，不能把既有站点全部收入归到新增投资。
8. LaPerle's IGA 64 Trooper Leslie Lord M Highway, Colebrook, NH 03576 仅恢复/升级 网络 #6 / 第三方 #8	NHEC历史公告具名ReVision Energy及储能快充，提供运营和电表记录追查路径；当前可用状态仍待确认。	向ReVision、物业和NHEC索取当前状态、停机原因、付费记录、储能/电表时序、资产/数据权及替换成本。 暂停/降级：安装公告不证明当前正常运营。没有合法接管/合作路径，则仅作参照，不继续开发。
9. Lamb's Market 911 South US Highway 93, Challis, ID 83226 走廊新建假设 网络 #1 / 第三方 #10	US93零售节点，保留快照最近DCFC直线距离67.7英里。网络覆盖假设强于收益证据，已有经营者地址资料。	核对街道地址、地图入口和地块；确认全天停车、实际供电商、全年过境EV、冬季付费需求及接电成本。 暂停/降级：大供给缺口不是付费需求。低季需求与接电成本不能满足同一投资门槛则暂停；网络优先级不构成豁免。
10. WinCo Foods Medford 251 E Barnett Rd, Medford, OR 97501 仅已取消项目恢复/重设计 网络 #10 / 第三方 #9	取消档案及Pacific Power规划/升级路径值得查资产复用；约0.2英里直线距离的DCFC供给限制增量假设。	先明确取消原因、现有权利、可复用土建/电气工程、Tesla资格及完整增量成本，再评估重启。 暂停/降级：取消原因、权利和增量需求未解决前，不得作为普通新建推荐。

优先级于2026年10月30日确认，依据保留公开证据。供给距离和记录数来自10月29日快照，距离为直线而非驾车距离，不能证明需求。本轮不是全国新普查或完成十址商业尽调。

十址均仍待核实。本版不改变证据门槛、回本阈值、财务输入或资格判断。Ronald保留v0.9条件测算，其他九址不新增缺乏依据的回本估计。