

消防安全設備年度檢修申報書

廠所名稱：直得科技有限公司

場所地址：台南市新市區大利一路三號

管理權人：陳麗芬

電話：06-5055858

檢修機構名稱：永心消防工程有限公司

地址：台南市安平區安平路 500 巷 25 弄 13 號 5F

電話：06-2560987、0933279204

檢修人員姓名：消防設備師-潘永藍

檢修人員証號：消師證字第 1313 號

地址：台南市安平區安平路 500 巷 25 弄 13 號 5F

電話：06-2560987、0933279204

場所類別：丁類

申報項目：☒ 外觀檢查、性能檢查 ☐ 綜合檢查

申報年度：113 ☒ 全年度

申報日期：民國 113 年 11 月 24 日

臺南市政府消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	直得科技股份有限公司			場所地址	臺南市新市區大利一路3號		
管理權人	姓名	陳麗芬	身分證字號	R222210276	性別	女	
	出生日期	047年05月16日	戶籍地址	臺南市新市區大順一路21號			
項次	審核項目	審核結果是否合格	審核內容				
一	消防安全設備檢修申報表	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。 3. 是否檢附管理權人身分證明文件影本。 4. 管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)				
	場所概要	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其申報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。 4. 是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件影本。 5. 公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 6. 非營利事業場所、歇業或停業場所免附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 7. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期				
	檢修機構	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 3. 確認證書之有效期間。 4. 確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。				
	檢修人員	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 3. 查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 4. 檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。				
二	消防安全設備檢修報告書	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢查日程是否合理。 2. 檢修人員是否簽章。 3. 是否勾選應檢修之消防安全設備，並核對是否檢附各項設備之檢查表。 4. 委託檢修機構辦理檢修者，應確認檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書，是否經檢修機構代表人簽署。 5. 各該消防安全設備之種類及數量表。 6. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積) 7. 檢修報告書所附各種設備之檢查表，應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、檢驗或校準日期。有消防安全設備不符規定者，清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 8. 各種設備之檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者，應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表) 9. 確認消防安全設備改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 10. 檢具消防安全設備改善計畫書預定完成期限是否合理。				
三	其他	(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)					
受理日期	113年11月27日		受理單位	第四大隊南科分隊		受理人員簽章	劉振成

※本表由受理人員查核消防安全設備申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

※受理人員可利用消防安全設備專業技術人員管理系統查詢檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員及檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。

※本案經通知限期補正或改善，不服處分者，得自處分送達翌日起30日內，繕具訴願書並檢具本通知單影本逕送原處分機關，並由原處分機關函轉上級機關提起訴願。

消防安全設備檢修申報書目錄

一、附表

■消防安全設備檢修申報表	1-1
■消防安全設備檢修報告書	1-2
■消防安全設備改善計畫書	1-3
■消防安全設備種類及數量表	1-4

二、消防安全設備檢查表

■滅火器檢查表	2-1
■室內消防栓檢查表	2-2
■室外消防栓檢查表	2-3
□自動灑水設備檢查表	
□水霧滅火設備檢查表	
■泡沫滅火設備檢查表	2-4
□二氧化碳滅火設備檢查表	
□乾粉滅火設備檢查表	
□海龍滅火設備檢查表(含海龍替代品)	
■火警自動警報設備檢查表	2-5
□瓦斯漏氣火警自動警報設備檢查表	
■緊急廣播設備檢查表	2-6
■標示設備檢查表	2-7
■避難器具檢查表	2-8
■緊急照明設備檢查表	2-9
□連結送水管檢查表	
■消防專用蓄水池檢查表	2-10
■排煙設備檢查表	2-11
□無線電通信輔助設備檢查表	
□緊急電源插座檢查表	
■配線檢查表	2-12

三、設備平面圖

■消防安全設備配置圖	3-1
------------	-----

四、證件及證書

■建築物使用執照影本	4-1
■營利事業登記證影本	4-2
□專業機構合格證書影本	
■消防設備師(士)證書影本	4-3
□其他	4-4

委 託 書

茲 委 託 潘永藍消防設備師■，全權代表
本人（陳麗芬-直得科技股份有限公司）辦理
位於台南市新市區大利一路3號

建築物消防安全設備 ☐ 建造（變更）執照
☐ 使用執照變更用途
☐ 室內裝修
☒ 檢修申報 一切手續及相關

事宜，特立此委託書。


此 致

台南市政府消防局

委託單位：直得科技股份有限公司

印 鑑

委 託 人：陳麗芬



簽 章

地 址：台南市新市區大利一路3號

受委託單位： 永心消防工程有限公司

印 鑑

受委託人： 潘永藍



潘永藍



簽 章

地 址：台南市安平區安平路500巷25弄13號5F

中 華 民 國 113 年 11 月 18 日

附表四

消防安全設備檢修申報表



管權理人	姓 名	陳麗芬	身分證明 文件字號	R222210276		
			出生日期	47年05月16日		
	通 訊 處	台南市新市區大利一路3號				
	戶 籍 地	台南市新市區大順一路21號				
場所概要	電 話	(0) : 06-5055858				
	樓 層 別	B1F-3F(一期)、1F-3F(二期)	樓地板面 積	5799.66 M2(一期) 16815.89M2(二期)		
	使用執照 用途	廠房、辦公室	實際用途	廠房、辦公室		
	使用執照 字號	(100) 南科使字第038號 (93) 南科使字第039號	營利事業 登記證字 號	94-A00066-01		
	場所名稱	直得科技股份有限公司	構 造	水泥、鋼骨造		
檢修機構或人員	地 址	台南市新市區大利一路3號				
	檢修 機構	名 稱	合格證書字號			
		出生日期	電 話			
	檢修 人員	姓 名	證 書 字 號	消師證字第1313號		
		潘 永 藍	身分證明 文件字號	D120152116		
		出生日期	電 話	0929-091899		
		戶 籍 地	台南市安平區安平路500巷25弄13號5F			
		通 訊 處	台南市安平區安平路500巷25弄13號5F			
	檢修 人員	姓 名	證 書 字 號			
			身分證明 文件字號			
		出生日期	電 話			
		戶 籍 地				
		通 訊 處				
本 次 檢 查 日 期		自民國113 年 11 月 01 日至民國 113 年 11 月 15 日				
前 次 檢 查 日 期		自民國112 年 12 月 05 日至民國 112 年 12 月 06 日				
申 報 日 期		民國113年 11 月 24 日				
管 理 權 人 (簽章)		 				

消防安全設備檢修報告書

場所概要	樓層別	B1F-3F(一期)、1F-3F(二期)	樓地板面積	5799.66 M2(一期) 16815.89M2(二期)	
	使用執照用途	廠房、辦公室	實際用途	廠房、辦公室	
	場所名稱	直得科技股份有限公司	構造	RC造	
	地址	台南市新市區大利一路3號			
	使用執照字號	(100) 南科使字第 038 號 (93) 南科使字第 039 號	營利事業登記證字號	94-A00066-01	
管理權人	姓名	陳麗芬	身分證明文件字號	R222210276	
			出生日期	47年05月16日	
	通訊處	台南市新市區大利一路3號			
	戶籍地	台南市新市區大順一路21號			
	電話	(0): 06-5055858 (H):			
檢修機構或人員	檢修機構	名稱	合格證書字號		
	檢修人員	姓名	潘永藍	證書字號	
				消師證字第1313號	
		身分證明文件字號	D120152116		
		出生日期	56年03月16日	電話	
		戶籍地	台南市安平區安平路500巷25弄13號5F	0929-091899	
檢修項目	減火設備	<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 室內消防栓設備	<input checked="" type="checkbox"/> 室外消防栓設備	
		<input type="checkbox"/> 自動撒水設備	<input type="checkbox"/> 水霧滅火設備	<input checked="" type="checkbox"/> 泡沫滅火設備	
		<input type="checkbox"/> 惰性氣體滅火設備	<input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備	<input type="checkbox"/> 海龍滅火設備	
		<input type="checkbox"/> 簡易自動滅火設備	<input type="checkbox"/> 鹵化煙滅火設備		
	警報設備	<input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備	<input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備		
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備	<input type="checkbox"/> 一一九火災通報裝置		
檢修項目	避難逃生設備	<input checked="" type="checkbox"/> 標示設備	<input checked="" type="checkbox"/> 避難器具	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備	
	消防搶救上之必要設備	<input type="checkbox"/> 連結送水管	<input checked="" type="checkbox"/> 消防專用蓄水池	<input checked="" type="checkbox"/> 排煙設備	
		<input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備	<input type="checkbox"/> 緊急電源插座		
	其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目	<input type="checkbox"/> 冷卻撒水設備	<input type="checkbox"/> 射水設備	<input checked="" type="checkbox"/> 配線	
		<input type="checkbox"/> 防災監控系統綜合操作裝置			
前項設備檢查表共 12 項。(如附件, 不含本頁)					
檢查日期		自 113 年 11 月 01 日至 113 年 11 月 15 日			
檢修機構或檢修人員簽章		(簽章)			

附表五

消防安全設備改善計畫書

場所概要	樓層別	B1F-3F(一期)、1F-3F(二期)	樓地板面積	5799.66 M2(一期) 16815.89M2(二期)
	使用執照用途	廠房、辦公室	實際用途	廠房、辦公室
	場所名稱	直得科技股份有限公司	構造	水泥、鋼骨造
	地址	台南市新市區大利一路3號		
	使用執照字號	(100) 南科使字第 038 號 (93) 南科使字第 039 號	營利事業登記證字號	94-A00066-01
管理權人	姓名	陳麗芬	身分證明文件字號	R222210276
			出生日期	47 年 05 月 16 日
	通訊處	台南市新市區大利一路3號		
	戶籍地	台南市新市區大順一路21號		
	電話	(0) : 06-5055858 (H) :		
一、 消防安全設備不符規定之項目及內容： 業主委託合格廠商改善完成，無缺失。				
管理權人簽章		  (簽章)		

設備類別	設備名稱	規格	BF	1F	2F	3F	RF	總計
滅火設備	ABC乾粉手提式滅火器(0型)(CNS合格品)	滅火效能A3-B10 C	17	15	25	18		75
	陸上式消防泵	22.5KW H=55M,Q=1100L/min	1					1
	滅火栓口	1-1/2" (消防用)					1	1
	綜合消防栓(含大型球型)		8	8	8	8		32
	CO2手提式滅火器(0型)(CNS合格品)	滅火效能B4-C			4	10		14
	室外消防栓(含消防水喉) 含2 1/2"消防栓 水喉 及消防水喉	消防型		4				4
	泡沫噴頭	1/2" (廣口)	173					173
	固定式消防栓	規格型一	73					73
	自動噴水滅火器	4" 濕式直立型	1					1
	一層消防栓	2" 板前設置	13					13
	一層消防栓	2-1/2" 板前設置	5					5
	泡沫噴頭	水喉管及水喉口 400L	400L					400L
	泡沫噴頭	水喉管及水喉口 400L	1					1
	泡沫噴頭	水喉管及水喉口 400L	1					1
	泡沫噴頭	水喉管及水喉口 400L	18					18
	手提式滅火器		1					1
	陸上式消防泵	22.5KW H=60M,Q=1020L/min	18					18
	滅火器	1"	18					18
	滅火器			1				1
警報設備	定址式光電感測器 (650型)	規格型 二種 (水警與火警共用型)	55	112	39	34		240
	火警警報器			2				2
	光電分離型感測器	對照式					3	3
	定址式光電感測器	規格型二種	23	35	47	53	8	166
	定址式光電感測器	規格型二種			39	23		62
	定址式光電感測器	規格型二種		1	1	1		3
	定址式光電感測器	規格型二種	6				3	9
	定址式光電感測器 (控制)			1				1
	緊急廣播主機	1600W (12分區)		10				10
	緊急廣播喇叭	L型及角式 0W (雙面式)	42	37	50	56	4	189
	緊急廣播喇叭	L型 5W (雙面式)	33	12	8	15		68
	定址式光電感測器 (控制, 監視共用)		10	12	14	11	4	51
	出口指示燈	(CNS合格品) 小型 (內置蓄電池)	14	15	15	6		50
	避難方向指示燈	(CNS合格品) 雙面型向內型 小型 (內置蓄電池)	2	9	1	1		13
	避難方向指示燈	(CNS合格品) 雙面型向內型 小型 (內置蓄電池)	7		21	19		47
避難逃生設備	避難方向指示燈	(CNS合格品) 單面型向內型 小型 (內置蓄電池)	1					1
	緊急照明燈	(CNS合格品) PLG 13W (內置蓄電池)	35	51	50	55	4	195
	避難方向指示燈 (控制, 監視共用)					1		1
	避難方向指示燈 (控制, 監視共用)					1		1
	避難方向指示燈 (控制, 監視共用)		1					1
	室內排煙機	HP					1	1
	室內排煙機	40HP						
	室內排煙機門	(有效開口 x cm)	4			5		9
	室內排煙機門	(有效開口 93 x 50 cm)	2					2
	室內排煙機門	(有效開口 93 x 50 cm)				1		1
	室內排煙機門	(有效開口 x cm)						
	防煙電氣			2				2
	自然排煙窗集中控制及防煙閥		6			5		11
	防煙手動開關裝置		1					1
消防搶救必要設備	抽水機	22.5KW H=30M,Q=2200L/min		2				2
	抽水機	63公厘規格式快拆式 (附快拆件)		2				2
	吸入式抽水機及排水設備 (附快拆件)		1					1
	發電機	300 KW	1					1
	發電機	80x50CM	1					1

類別	序號	品名	規格	單位	數量	TOTAL	備註
消防設備	1	滅火口(筒式)5kg(5mm)		個	1	1	原裝
	2	滅火器(手提式)1kg(不滅油)		個	2	2	原裝
	3	滅火器(手提式)1.1/2		個	1	1	原裝
	4	滅火器(手提式)1.1/2		個	1	1	原裝
火警警報設備	5	R型警報器(手提式)25dB		個	1	1	原裝
	6	R型警報器(手提式)25dB		個	1	1	原裝
	7	R型警報器(手提式)25dB		個	2	2	原裝
	8	R型警報器(手提式)25dB		個	23	23	原裝
其他設備	9	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	10	ABC型滅火器 20kg		個	1	1	原裝
	11	ABC型滅火器 20kg		個	14	14	原裝
	12	ABC型滅火器 20kg		個	4	4	原裝
其他設備	13	ABC型滅火器 20kg		個	5	5	原裝
	14	ABC型滅火器 20kg		個	9	9	原裝
	15	ABC型滅火器 20kg		個	4	4	原裝
	16	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	17	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	18	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	19	ABC型滅火器 20kg		個	5	5	原裝
	20	ABC型滅火器 20kg		個	4	4	原裝
其他設備	21	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	22	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	23	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	24	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	25	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	26	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	27	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	28	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	29	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	30	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	31	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	32	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	33	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	34	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	35	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	36	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	37	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	38	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	39	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	40	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	41	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	42	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	43	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	44	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	45	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	46	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	47	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	48	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	49	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	50	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	51	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	52	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	53	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	54	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	55	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	56	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	57	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	58	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	59	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	60	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	61	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	62	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	63	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	64	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	65	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	66	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	67	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	68	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	69	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	70	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	71	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	72	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	73	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	74	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	75	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	76	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	77	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	78	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	79	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	80	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	81	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	82	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	83	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	84	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	85	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	86	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	87	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	88	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	89	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	90	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	91	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	92	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	93	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	94	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	95	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	96	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
其他設備	97	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	98	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	99	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝
	100	ABC型滅火器 20kg		個	2	2	原裝

滅火器檢查表(一期、二期)

檢 修 項 目		檢 修 結 果					處 置 措 施	
		滅火器的種別						
		A	B	C	D	E	判定	不良狀況
外 觀 檢 查								
設 置 狀 況	設 置 數 量	○		○			○	
	設 置 場 所	○		○			○	
	設 置 間 隔	○		○			○	
	適 用 性	○		○			○	
滅 火 器	標 示	○		○			○	
	本 體 容 器	○		○			○	
	安 全 插 梢	○		○			○	
	壓 把 (壓板)	○		○			○	
	護 蓋 (加壓式)	/		/			/	
	皮 管	○		○			○	
	噴 嘴 等	○		○			○	
	壓 力 指 示 計	○		/			○	
	壓 力 調 整 器 (輪架型)	○		/			○	
	安 全 閥	○		/			○	
	保 持 裝 置 (掛勾或放置箱)	○		○			○	
	車 輪 (輪架型)			/			○	
	氣 體 導 入 管 (輪架型)			/				
性 能 檢 查								
本 體 容 器	本 體 容 器	/		/			/	
	內 筒	/		/			/	
滅 火 藥 劑	液 面 指 示	/		/			/	
	性 狀	/		/			/	
加 壓 用 氣 體 容 器	滅 火 藥 劑 量	/		/			/	
	壓 把 (壓板)	/		/			/	
皮 管	壓 力 指 示 計	/		/			/	
	壓 力 調 整 器 (輪架型)	/		/			/	
安 全 閥	安 全 閥	/		/			/	
	封 板	/		/			/	

墊	圈							
虹吸管及氣體導入管								
過濾網								
放射能力								
備註:								
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
	行李秤	10G/50KG	新品	世駿				
	磅秤	WETS	新品	世駿				
檢查日期	自 113 年 11 月 01 日至 113 年 11 月 15 日							
檢 修 人 員	姓 名	潘永藍	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1313 號	簽章	潘永藍 消防設備師 潘永藍	

備註：A：乾粉滅火器、B：泡沫滅火器、C：二氧化碳滅火器、D：海龍滅火器、E：水滅火器。

1、應於「種別、容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄打「○」；有不良情形時於判定欄內打「X」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

器具種類名稱	設置數量	檢修數量	合格數量	要修理數目	廢棄數量
20P 蓄壓式滅火器	75	75	75	0	0
10P CO2 滅火器	14	14	14	0	0

室內消防栓設備檢查表(一期)

檢修設備 名稱	幫浦	製造廠：九如泵浦			電動機	製造廠：大同			
		型號：FF100-XA6520-222				型號：BBFC			
檢修項目		檢 修 結 果				處 置 措 施			
		種別・容量等內容	判定	不良狀況					
外 觀 檢 查									
水 源	蓄水池		類別閥基 RC	○					
	水量		87.48T	○					
	水位計・壓力計			/					
	閥類			○					
電 動 機	控制盤	周圍狀況	B1F 幫浦室	○					
		外形	直立型 專用	○					
	電壓表		AC 400V/600V	○					
	各開關		NFB-100A	○					
	標示		電源燈、啟動燈	○					
	預備品等		機電人員駐廠	○					
啟 動 裝 置	直接 操作部	周圍狀況	設於控制盤	○					
		外形	按鈕式	○					
	遠隔 操作部	周圍狀況		/					
		外形		/					
啟動用水壓 開關裝置	壓力開關		主 6±1 kgf/cm ²	○					
	壓力槽		7 kgf/cm ²	○					
加壓送水裝置			30HP*4" *1.2m*57m	○					
呼水裝置	呼水槽		100 L	○					
	閥類		止水閥x1 逆止閥x1	○					
配 管			4" 主管 (開)	○					
消 防 栓 箱 等	消防 栓箱	周圍狀況		○					
		外形	壁掛式	○					
	水帶 瞄子	第一種消防栓	水帶 15Mx2 瞄子 13mmx1	○					
		第二種消防栓		/					
	消防栓開關閥			○					
	啟動表示燈			○					
	屋頂測試出水口			○					

泡沫滅火設備(一期、二期)

泡沫滅火設備(一期、二期)										
檢修設備名稱		幫浦		製造廠：九如幫浦		電動機		製造廠：大同		
				型號：FF125-XA6520A-222				型號：BBFC		
檢修項目				檢修結果				處置措施		
				類別・容量等情形		判定	不良狀況			
外觀檢察										
水源	蓄水池		RC構造 下蓄水池		○					
	水量		87.48T		○					
	水位計・壓力表									
	閥類				○					
電動機	控制盤		周圍狀況		B1F 幫浦室	○				
			外形		直立式	○				
	電壓表		AC380V		○			○		
	各開關			NFB100A		○				
電動裝置	標示		電源燈、啟動燈..等		○					
	預備品等				○					
	手動啟動		周圍狀況		控制盤	○				
			外形		按鈕式	○				
自動裝置	自動啟動		水壓開關	壓力開關	設定 6kgf/cm2 運轉	○				
				壓力槽	100L 8kgf/cm2	○				
			火警感知	探測器	定溫式探測器					
				密閉式撒水頭		○				
加壓送水裝置			4" *30HP*77m*1.2m 3		○					
呼水裝置	呼水槽		100 公升							
	閥類		止水閥x1 止水閥x1							
配管			4" 主管(開)		○					
泡沫原液槽	原液槽		400 公升		○					
	原液量				○					
	壓力表		6.5Kg		○					
	閥類		止水閥x3 逆止閥x2		○					
混合裝置及加壓送液裝置			比例混合式		○					
泡沫放出口	外形				○					
	分布障礙				○					
	未警戒部分				○					
泡沫消防	泡沫消防栓箱		周圍狀況		○					
			外形		○					


箱等	水帶・瞄子			○		
	水帶接頭			○		
	開關閥					
	啟動表示燈					
動報止閥	閥本體		100A×1 只 10kgf/cm2	○		
	延遲裝置			○		
	壓力開關		設定 3 kgf/cm2	○		
	一齊開放閥 (含電磁閥)			○		
防護區劃 (高發泡)	區域變更					
	開口部自動關閉裝置					
性 能 檢 查						
水源	水質		自來水	○		
	給水裝置		浮球方式	○		
	水位計・壓力計					
動報裝置	閥類			○		
	各開關		NFB100A	○		
	保險絲		操作回路 2A	○		
	繼電器		Y-△ 5 秒切換	○		
	表示燈			○		
	結線接續			○		
	接地			○		
	手動啟動方式		控制盤及機械式開關閥	○		
啟動裝置	自動啟動	開關裝置	設定壓力 6 kgf/cm2 動作壓力 4 kgf/cm2	○		
		火警探測器	定溫式探測器	○		
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	3525r. p. m	○	
			軸承部		○	
			軸接頭	聯軸式	○	
			本體	三相 380V 150HP	○	
		幫浦	回轉軸	3500r. p. m	○	
			軸承部		○	
			底部		○	
			連成表壓力表	8 kgf/cm2	○	
		性能	8 kgf/cm2 1200 l/min	○		
		重力水箱方式		kgf/cm2		
壓力水箱方式		kgf/cm2				
呼水裝置	閥類		給水管(開) 呼水管(開)	○		
	自動給水裝置		浮球方式 20A	○		
	滅火警報裝置		浮球方式	○		
	底閥			○		

配管	閥類		○		
	過濾裝置	100A Y型過濾器	○		
	排放管	15A 限流裝置	○		
泡沫原液槽等	泡沫原液		○		
	壓力計	6.5kgf/cm2	○		
	閥類	送液管(開) 排水管 (關)	○		
混合裝置及加 壓送液裝置	泡沫混合裝置	比例混合器 3%型	○		
	加壓送水裝置		○		
泡沫消防栓箱 等	水帶瞄子				
	開關閥				
自動 警報 逆止閥等	閥本體		○		
	延遲裝置		○		
	壓力開關	設定壓力 3kgf/cm2 動作壓力 1.5kgf/cm2	○		
	音響警報裝置等	蜂鳴器	○		
一齊開放閥(含電磁閥)			○		
緊急停止裝置(高發泡)					
防護區劃(高發泡)					
耐震措施		幫浦出水口設有防 震管	○		

綜 合 檢 查

固定式	幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置		○		
			表示・警報等		○		
			運轉電流		○		
			運轉狀況		○		
		一齊開放閥			○		
		放射分布			○		
	重力水箱等	表示警報等					
		一齊開放閥					
		分布等					
移動式	幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置		○		
			表示・警報等		○		
			運轉電流		○		
			運轉狀況		○		
		發泡倍率		5.6	○		
	重力水箱	表示警報					
		發泡倍率					

備註							
檢査材料	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日
	泡沫試料採集器		新品	UA	糖度計		新品
							製造廠商
							UA

檢查日期		自 113 年 11 月 01 日至 113 年 11 月 15 日					
檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師	證書字號	消師証字第 1313 號	簽章	潘永藍 

消防專用蓄水池檢查表(一期)

檢修設備名稱	幫浦	製造廠：九如		電動機	製造廠：大同	
		型號：WF150-XA8016-222			型號：BBFC	
檢修項目		檢 修 結 果			處置措施	
		種類、容量等情形	判定	不良狀況		
外 觀 檢 查						
水源	蓄水池	類別閥基 RC	○			
	水 量	87.48T	○			
採水口	周圍狀況	位於西側*2	○			
	外 形	2/1/2"	○			
	標示		○			
	啟動表示燈		○			
電動機	控制盤	周圍狀況	設於 B1F 幫浦室	○		
		外形	直立型專用	○		
	電壓計		AC380V	○		
	各開關		NFB100A	○		
	標示			○		
	預備品等			○		
啟動裝置	直接操作部	周圍狀況	設於控制盤	○		
		外形	按鈕式	○		
	遠隔操作部	周圍狀況	設於保護箱內	○		
		外形	按鈕式	○		
加壓送水裝置		30HP*6" *2.2m3*37m	○			
呼水裝置	呼水槽	100L	○			
	閥類	止水閥x1、逆水閥x1	○			
配 管		6" 主管(開)	○			