

9月進捗：月別代表週 12／12週を検算

仮・正式用／ 渋21・22・23／ 2025年の各月から連続7日間

確認項目	現在の結果
収録した代表週	1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
残る対象	全12週を収録
運行と評価期間	1週1,704便。営業7日間＋最終翌朝の充電・受電・費用
図表の注意	1月・11月・12月を原本から図表復旧。原FAILEDを保持、再求解なし
結果の位置付け	検算済みの条件付き週次評価。統合最適性・正式研究採用は未証明

各日の日付別ダイヤ・PVを使用し、車両と蓄電池の状態を引き継ぐ

現版 f524eca2 の全12週の集計更新。以降の旧24枚は履歴として非表示で保管。

月別の週次費用（1～6月）

単位：万円。営業7日間と最終翌朝までの実行会計を集計

月／週開始	総費用	車両日費	買電費	燃料費	超過モデル費	CO ₂ 費
1月 01-06	486.05	410.00	19.79	3.63	52.23	0.39
2月 02-03	477.64	412.00	11.06	3.74	50.59	0.25
3月 03-03	612.65	412.00	30.53	3.60	165.95	0.57
4月 04-07	423.51	412.00	4.90	4.22	2.23	0.15
5月 05-12	481.15	412.00	10.54	3.65	54.72	0.24
6月 06-02	457.76	412.00	7.29	3.65	34.64	0.18

車両日費と、買電・燃料・契約超過モデル費を分けて読む

燃料は消費在庫の評価を含む。超過モデル費は実契約の請求額ではない。設備投資費は未計上。

月別の週次費用（7～12月）

単位：万円。営業7日間と最終翌朝までの実行会計を集計


月／週開始	総費用	車両日費	買電費	燃料費	超過モデル費	CO ₂ 費
7月 07-07	418.59	412.00	2.63	3.85	0.00	0.11
8月 08-04	417.85	412.00	1.01	3.68	1.07	0.08
9月 09-01	496.62	412.00	11.46	3.78	69.13	0.26
10月 10-06	466.35	410.00	16.65	3.63	35.73	0.34
11月 11-10	511.02	412.00	20.10	3.53	74.99	0.40
12月 12-01	499.26	412.00	20.89	3.84	62.12	0.41

車両日費と、買電・燃料・契約超過モデル費を分けて読む

燃料は消費在庫の評価を含む。超過モデル費は実契約の請求額ではない。設備投資費は未計上。

代表週の購入電力量とPV供給可能量

単位：MWh。収録済みの各月1週を比較（営業7日間＋最終翌朝）



月平均・年間合計ではなく、それぞれの代表週の結果を示す

電費・燃費は一定。PVだけの因果効果や、冷暖房負荷を含む季節差とは解釈しない。

費用差の内訳

収録12週の最高額 3月と最低額 8月の差。最適費用の順位ではない

費目	3月 – 8月 [万円]
車両日費	0.00
買電費	29.52
燃料費（消費在庫の評価含む）	-0.09
契約超過モデル費	164.88
CO ₂ 費	0.49

週次費用差は 194.81万円。費目と入力条件を併せて解釈する

差は観測した計画間の記述値。PVの効果・手法の削減効果・年間節約額を直接示さない。

確認できたことと残る範囲

週次運行・経済性・月別の違いを、原本に対応する数値で説明する

論点	結果・解釈の範囲
連続7日間	12週で全便・SOC・電力収支・会計を確認。全12週を収録。
週間費用	417.85～612.65万円。設備投資の採算は評価外。
BESSの在庫	12月：3,000 → 1,539.42 kWh。初期在庫利用を含む。
季節の説明	電費一定・各月1週の条件差。空調負荷・季節全体の平均は未評価。
次の更新	全月の運用・費用・気象標準カーブを最終資料へ統合。

図表の注意と、運行・会計の不整合を区別して結果を積み上げる

DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。独立した正式研究採用承認は別途必要。