Aula 16: Sensores de posição empregados em determinação, navegação e controle de atitude: Sensores de Estrelas: Descrição do *hardware* para sensores de estrelas (cont.).

## Descrição do hardware para sensores de estrelas (cont.)

Um rastreador de estrelas de cabeca fixa típico, usando um tubo dissector de imagens é mostrado na Fig. 39. O fotocatodo contém a imagem do campo da estrela criada pelo sistema óptico. Uma réplica eletrônica dessa imagem é defletida para uma pequena abertura de recebimento por bobinas magnéticas defletoras. Essa abertura define um pequeno campo de visada instantâneo (IFOV), na faixa de minutos de arco, sobre o fotocatodo e, portanto, sobre a imagem do campo da estrela. Apesar da abertura não se mover no tubo dissector, o IFOV varre a imagem fixada quando há variação de corrente nas bobinas defletoras. Um dissector de imagens vasculha seu FOV de estrelas movendo o IFOV num determinado padrão de busca, tal como da direita para a esquerda e de cima para baixo, como descrito mais adiante, ou do centro para as bordas, lembrando o padrão de pétalas de uma flor. Quando o detector encontra um sinal visual acima de um valor de limiar, a eletrônica dispara um padrão de rastreio. O IFOV, então, move-se numa pequena trajetória em oito ou em pequenos quadrados de forma que possa ser determinado o centro da imagem da estrela. O IFOV continuará nesse padrão de rastreio até a imagem se perder, ou passará ao padrão de busca após determinado tempo, dependendo dos requisitos da missão e da eletrônica do sensor.




Fig. 39 – Diagrama em Corte de um Tubo Dissector de Imagem de Sensor de Estrela.

Se um fotomultiplicador é colocado após a abertura de recebimento do dissector de imagem num rastreador de estrelas de cabeça fixa, o instrumento é chamado de *dissector de imagem analógico*. Por outro lado, se for usado um contador fotoelectron, o instrumento é chamado de *dissector de imagem a contador de fótons*. As características de vários rastreadores de estrelas de cabeça fixa usando dissectores de imagem são mostradas na Tabela 6.

Dissectores de imagem estão sujeitos a erros devidos a campos elétricos e magnéticos espúrios. Os efeitos dos campos elétricos e magnéticos transversais podem ser reduzidos por blindagem. Entretanto, é mais difícil blindar campos magnéticos axiais. Os erros devidos a estes efeitos tornam-se significativos nas regiões limites de um dissector de imagem de grande FOV. Os procedimentos para correção desses efeitos assim como os

efeitos devido à temperatura serão vistos mais adiante. Dissectores de imagem tem as vantagens de alta sensibilidade, baixo ruído e mecânica relativamente simples e robusta.

Tabela 6 – Rastreadores de Estrelas de Cabeca Fixa usando Dissectores de Imagem

l abela 6 – Rastreadores de Estrelas de Cabeça Fixa usando Dissectores de Imagen					
Sensor	Detector	Sensibilidade	FOV	Precisão	Referência
		(magnitude	(0)	calibrada-1 $\sigma$	
		visual)		(seg. de arco)	
Ball Brothers	Fotomultiplic	+14 a +7	Variável	±2,25	Adams, 1974
Research	ador		dentro de um		
Corp.			circulo de 16		
Fine error			min. de arco		
sensor					
(IUE)					
Ball Brothers	Fotomultiplic	+6,5 ou mais	8 por 8	±10	Cleavinger e
Research	ador	brilhante	-		Mayer, 1976
Corp.					-
CT-401					
Rastreador de					
Estrelas de					
Cabeça Fixa					
(SAS-3,					
HEAO-1)					
Ball Brothers	Fotomultiplic	+3 a -7	10 por 10	±60	-
Research	ador				
Corp.					
CT-411					
Rastreador de					
Estrelas de					
Grande FOV					
(Space					
Shuttle					
Orbiter)					
Honeywell	contador de	+9 ou mais	2 por 2	±1,5	Tsao e
Photon	fótons	brilhante			Wollman,
Counting Star					1976
Tracker					
(HEAO-B)					
TRW	Fotomultiplic	+10 ou mais	1 por 1	±1,5	Gates e
PADS	ador	brilhante			McAloon,
Tracker					1976

As escolhas do tamanho do campo de visada e da sensibilidade (magnitude visual) da estrela geralmente dependem dos requisitos de precisão de atitude. Um rastreador com pequeno FOV pode fornecer posições mais precisas de estrelas que os rastreadores com grandes FOV, com componentes comparáveis. Entretanto, um rastreador com pequeno FOV deve ser sensível a estrelas de pouca magnitude para garantir que um número de estrelas suficiente seja visível por ele. A utilização de um grande FOV demanda uma extensa atividade de calibração de pré-lançamento em relação à temperatura, distorções e efeitos magnéticos, assim como pré-processamento de dados, após o lançamento, para correção desses efeitos.