ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
Bâtiment Askia
11 rue Henri Farman
BP748
94398 Orly aérogare cedex

Le 17/08/2026

Madame Valentine RIBEREAU
Direction de l'Aménagement et de l'urbanisme
Hôtel de Ville
Esplanade Pierre-Yves Cosnier
94807 VILLEJUIF CEDEX

Nos réf. : 2026-08-18– DGA EPUB /SP/MB/AI
Affaire suivie par : Service Assainissement
pfac.secteurnord@grandorlyseinebievre.fr

Objet : Deuxième Avis Assainissement sur Permis de Construire n° 094 076 26 01015 – rue Lamartine LOT Frange Nord-Ouest

Nature des Travaux : Construction d'un immeuble de 41 logements, d'un commerce livré en coque brute et 99 places de stationnements

Madame,

Au vu de l'article R431-9 du Code de l'urbanisme et de l'article 4 du règlement du Plan local d'urbanisme ainsi que du règlement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (PPRMT) et après étude du dossier référencé en objet, l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT), émet un avis sur l'assainissement :

☑ **FAVORABLE** sous réserve du respect des prescriptions générales jointes au présent courrier et le cas échéant des prescriptions particulières spécifiées ci-après:

- Pour toute solution d'infiltration, il conviendra de réaliser au préalable une étude spécifique des sols avec une analyse des différentes contraintes touchant la parcelle concernée (présence d'argile, de carrières, de gypse, d'une nappe superficielle, etc…).
- Le pétitionnaire devra analyser et anticiper les effets d'une pluie exceptionnelle (100 ans) sur le projet ou liés au projet et ayant une incidence sur des espaces limitrophes. Il devra identifier les axes d'écoulement et les zones susceptibles d'être inondées, identifier des mesures pour la protection des personnes et des biens ou la limitation des dégâts provoqués par des évènements pluvieux supérieurs à la pluie de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales (extrait du règlement du Sage Bièvre).
- La nature des eaux rejetées par le commerce devra être spécifiée et portée à connaissance du service territorial d'assainissement afin que les prescriptions adéquates leurs soient délivrées.
- Si les locaux d'activités rejettent des eaux usées non assimilées domestiques au réseau public, un détail des rejets spécifiant leur nature doit être remis au service assainissement du territoire pour validation. Une demande d'autorisation de rejet au réseau public devra aussi être faite par le ou les différents pétitionnaires concernés.
- Il revient au pétitionnaire de prendre connaissance des obligations en assainissement présentes dans le Règlement de Service assainissement du Grand Orly Seine Bièvre, le Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.

Attention : Toute création ou modification de branchement au réseau d'assainissement devra faire l'objet d'une demande au service assainissement de l'Etablissement Public Territorial pour avis technique.

Nota bene :

- Lorsque l'infiltration est possible, les eaux pluviales ne peuvent pas être dirigées vers des puits mais uniquement vers des ouvrages d'infiltration (puisard, tranchée d'infiltration...) dont le fond sera situé à au moins un mètre au-dessus des plus hautes eaux connues de la nappe phréatique.
- Si la construction comprend des parties construites sous le niveau altimétrique de la voirie publique, elles devront être protégées par la pose d'un clapet anti-retour sous domaine privé.
- Les conduites d'évacuation sont dirigées selon le trajet le plus court vers le réseau de la rue, en évitant autant que possible tout changement de pente et de direction. La pente minimale doit être supérieure ou égale à 3%.
- L'entretien, les réparations et le renouvellement des installations privées sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction desservie par le réseau public d'assainissement.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :

- Les prescriptions générales à la voirie et à l'assainissement
- Le calcul de la P.F.A.C. (Participation Financière pour l'Assainissement Collectif) pour l'E.P.T. :

(2702 m² x 14.24 € x 1) + (272 m² x 14.24 € x 0.8) = 41 575.10 €

- Un extrait du règlement du PPRMT relatif à la zone B3

Je vous prie d'agréer, Madame, mes meilleures salutations.

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Pour la Présidente, par délégation
Le Responsable Conformité et Urbanisme
Secteur Nord-Ouest

Clément LOSNO