VILLEJUIF
Tout cède à notre union

BORDEREAU DE TRANSMISSION

Date : 18 juin 2026	**Objet : avis du service Hygiène et Environnement**
Expéditeur	**Destinataire**
Service Hygiène et Environnement	Service Urbanisme Réglementaire

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, l'avis du service Hygiène et Environnement concernant le projet immobilier sis rue Lamartine en angle avec la rue Auguste Delaune à Villejuif.

Je vous en souhaite bonne réception.

Elodie BOUVIER

Responsable Service Hygiène et Environnement

Hôtel de Ville
Esplanade Pierre-Yves Cosnier
94807 Villejuif Cedex
Tél : 01 45 59 20 00

VILLEJUIF.FR

Pôle Technique – BEE – Service Hygiène et Environnement
Securite\1_ERP\Privé\Lam-Lamartine\PC 26 0 1015\AT 26 0 0009
89 rue Ambroise Croizat – Téléphone : 01.45.59.25.17 – Courriel : s-hygiene@villejuif.fr

VILLEJUIF
Tout cède à notre union

Service Hygiène et Environnement	
Vos réf : Votre transmission du 11/03/2026 Immeuble concerné : **CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE AVEC UN LOCAL COMMERCIAL EN REZ-DE-CHAUSSÉ RUES LAMARTINE ET AUGUSTE DELAUNE 94800 VILLEJUIF** N°PC : 094076 26 0 1015 N°AT : 094076 26 0 0009 Dossier n°SLam2612 suivi par M. MUNOZ	Sécurité incendie : **Avis favorable** Hygiène : **Sans objet**

Par lettre citée en référence, vous m'avez transmis la demande d'avis dans le cadre d'une autorisation de travaux liée à un permis de construire.

Le projet consiste en la construction d'un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments d'habitation collectifs :

- Bâtiment A de type R+5 sur un niveau de sous-sol comprenant 26 logements et un local commercial au RDC de 264 m² ;
- Bâtiment B de type R+2 comprenant 15 logements.

L'instruction du dossier porte uniquement sur la création d'un local commercial situé au RDC du bâtiment A, livré en « coque brut », pour lequel un dossier d'autorisation de travaux sera déposé ultérieurement pour son aménagement définitif.

Au niveau des dégagements, il est prévu un accès principal par porte automatique de 2 UP situé à l'angle des rues Lamartine et Auguste Delaune, et une issue de secours par porte automatique de 2 UP donnant sur la rue Lamartine.

Le dossier précise que l'activité qui sera exercée dans ce local est de type M et N de 5ème catégorie.

INSTRUCTION SÉCURITÉ INCENDIE

Textes applicables :

Code de la Construction et de l'Habitation (articles R143-1 à R143-47).

Arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public applicables aux établissements de la 1ère à la 4ème catégorie.

Arrêté du 22 juin 1990 modifié relatif aux dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public applicables aux établissements de 5ème catégorie.

Arrêté du 22 décembre 1981 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public du type M.

Arrêté du 21 juin 1982 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public du type N.

Hôtel de Ville
Esplanade Pierre-Yves Cosnier
94807 Villejuif Cedex
Tél : 01 45 59 20 00

Arrêté 2016/3802 du 7 décembre 2016 modifiant les arrêtés 2015-2008 fixant la composition et le mode de fonctionnement de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité du Val-de-Marne et 2015-2512 créant les commissions communales pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et fixant leur composition et leurs attributions.

Classement :

1) **Type M** :

Selon les articles PE3§1 et M2§1, l'effectif du public reçu dans les magasins en RDC est déterminé à raison de 1 personne pour 3 m² dans la surface de vente.

Le seuil d'assujettissement pour cette activité est fixé à 200 personnes au total (art.PE2§1 et M1), en dessous duquel l'établissement sera classé dans le **2ème groupe de type M de 5ème catégorie**.

2) **Type N** :

Selon les articles PE3§1 et N2, l'effectif du public reçu dans un restaurant ou un débit de boissons est déterminé selon la densité d'occupation suivantes :

a) Zones à restauration assise : par principe, sur déclaration contrôlée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement du nombre de place assises dans la limite de 1 personne par 2 m². A défaut de cette déclaration, à raison de 1 personne par m²,

b) Zones à restauration debout : 2 personnes par m²,

c) Files d'attente : 3 personnes par m².

Le seuil d'assujettissement pour cette activité est fixé à 200 personnes au total (art.PE2§1 et N1), en dessous duquel l'établissement sera classé dans le **2ème groupe de type N de 5ème catégorie**.

Cependant, dans le cas où ces activités seraient cumulées, le seuil d'assujettissement sera toujours fixé à 200 personnes, pour permettre un classement de l'établissement dans le **2ème groupe de type M et N de 5ème catégorie.**

Avis proposé :

Le service Hygiène et Environnement émet un **avis favorable** à la réalisation de ce projet sous condition de la réalisation des prescriptions suivantes :

Prescriptions :

1. Respecter l'ensemble des prescriptions pouvant être émises par la « section habitation » du bureau prévention de la B.S.P.P.

2. Prévoir les réservations nécessaires en vue d'installer ultérieurement un extracteur de fumées dans la cuisine. Les conduits et gaines devront être réalisés conformément à l'article PE 12.

3. Concernant l'accès principal et l'issue de secours du local, installer des portes automatiques, comme prévu par le pétitionnaire, répondant aux dispositions prévues à l'article CO 48.

4. Avant tout aménagement définitif, le futur exploitant de ce local commercial devra déposer un dossier d'autorisation de travaux visant à vérifier le respect des règles en matière de sécurité incendie.

INSTRUCTION HYGIÈNE

Sans objet.

Fait à Villejuif, le 27/05/2026

Service Hygiène et Environnement
Bureau d'Études Environnement
SERVICES TECHNIQUES

VILLEJUIF
Tout cède à notre union

COMMUNE DE VILLEJUIF

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION COMMUNALE D'ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

Séance du 18 juin 2026

Dossier suivi par : RM
Tél. : +33 145592517
s-hygiene@villejuif.fr

Textes de référence

Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L.122-3, L.122-6, L.161-1 à L.165-7 et les articles R.122-5 à R.122-21, R.122-30 à R.122-31, R.122-35 et R.162-1 à R.165-21.

Arrêté du 20 avril 2017 relatif aux dispositions prises pour l'application des articles R.162-8 à R.162-13 du Code de la Construction et de l'Habitation et des décrets n°2017-431 et n°2014-1326, relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un bâtiment neuf.

Arrêté préfectoral n°2015/2513 du 11 août 2015 créant les commissions communales pour l'accessibilité aux personnes handicapées et fixant leur composition et leurs attributions

DOSSIER N° AT 094076 26 0 0009 / PC 094076 26 0 1015

Demandeur : SCCV Villejuif Lebon Lamartine représentée par M. François DAGUET

Adresse du demandeur : 121 avenue de Malakoff – 75016 PARIS

Nom de l'établissement : MAGASIN / RESTAURANT (livré brut)

Adresse des travaux : Angle des rues Lamartine et Auguste Delaune

Type : **M** et **N** / Catégorie ERP : **5**

Nature des travaux :

Construction d'un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments d'habitation collectifs, avec la création de 41 logements et d'un local commercial de 264 m², livré brut, situé au RDC du bâtiment A, dont les aménagements définitifs feront l'objet d'un dossier pour vérifier leur conformité aux règles d'accessibilité issues de l'arrêté du 20 avril 2017.

MOTIVATION sur l'autorisation : Favorable

Prescription : Déposer un dossier d'autorisation de travaux (AT), dans les conditions prévues à l'article R.143-22 du Code de la Construction et de l'Habitation, en vue de vérifier la conformité des aménagements définitifs aux règles d'accessibilité des personnes handicapées.

AVIS DE LA COMMISSION :

La commission émet un avis **favorable** à la réalisation du projet, assorti de la prescription énoncée ci-dessus.

MAIRIE DE VILLEJUIF 2 R.F. (VAL-DE-MARNE)

Pierre BOUGET
Président de la commission communale
pour l'accessibilité des personnes handicapées