PRÉFECTURE DE POLICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de police
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
Bureau prévention

Affaire suivie par :
L'adjudant
Jérémy Février

Paris, le 18 mars 2026 D-2026-005091
N°*VLJ.000490.–11/03/2026–A-2026-004532*

Le général de division Arnaud de Cacqueray
commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

à

Hôtel de Ville
Service Urbanisme Réglementaire
Esplanade Pierre Yves Cosnier
94807 VILLEJUIF CEDEX

OBJET : construction d'un ensemble immobilier (41 logements) – rue Lamartine – 94800 VILLEJUIF.

RÉFÉRENCE : votre dossier dématérialisé en date du 11 mars 2026 (PC n° 094076 26 01015 déposé le 6 2026).

PLANS : datés du mois de mars 2026.

NOTICE DE SÉCURITÉ : datée du mois de mars 2026.

Par transmission de référence, vous m'avez communiqué un dossier concernant le projet situé à l'adresse mentionnée en objet.

Description des bâtiments

Il s'agit d'un ensemble immobilier accessible depuis la rue Lamartine, composé de la manière suivante :

- le bâtiment d'habitation A (R+5) sur rue;
- les bâtiments d'habitation B1, B2 et B3 (R+2) accessibles en fond de parcelle via un passage dévidoir ;
- un parc de stationnement de deux niveaux (RDC au niveau du bâtiment B/N-1) d'une capacité de 99 véhicules.

Les bâtiments B1, B2 et B3 sont desservis par un escalier à l'air libre jusqu'au 1er étage puis un escalier intérieur.

Réglementation applicable

Les dispositions générales de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatives au risque particulier d'incendie sont applicables, notamment le règlement interdépartemental de défense extérieure contre l'incendie (RIDDECI), et les obligations de desserte du projet.

Par ailleurs, ce projet relève des dispositions constructives de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié, relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.

Le projet abrite au rez-de-chaussée du bâtiment A, un établissement recevant du public de la 5e catégorie avec activité probable de type M. Il doit notamment respecter les dispositions de l'arrêté

du 22 juin 1990 modifié, portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Classement

Le pétitionnaire classe le bâtiment A en 3e famille A.
Les bâtiments B1, B2 et B3 sont classés en 2e famille collectif.

Étude et avis

Après examen du dossier, j'ai l'honneur de vous faire savoir que j'émets un avis favorable à ce projet en ce qui concerne les conditions de desserte des engins de lutte contre l'incendie et la défense extérieure contre l'incendie.

Cet avis est subordonné à la réalisation des mesures suivantes relatives aux règles d'urbanisme susmentionnées :

1) S'assurer que la voie située au droit du bâtiment A, permet la mise en station des échelles aériennes, parallèle à la façade du bâtiment, à une distance comprise entre 1 et 8 mètres de la façade.
   Dans le cas présent :
   - la bande de roulement aura une largeur minimale de 4 mètres et une force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ;
   - la résistance au poinçonnement sera de 80 N/cm² sur une surface minimale de 0,20 m².

   Dans le cas contraire, le bâtiment sera considéré comme un bâtiment d'habitation de la 3e famille B et les mesures correspondantes devraient lui être appliquées.

2) Implanter une seule rangée d'arbres entre la voie échelles et la façade accessible correspondant à l'adresse postale du bâtiment. L'inter-distance de 10 mètres au minimum entre les arbres, devra permettre aux échelles aériennes de sapeurs-pompiers d'atteindre tous les logements donnant sur cette façade. A défaut, le bâtiment serait classé en 3e famille B et les mesures correspondantes devraient lui être appliquées.
   En outre, ces arbres devront faire l'objet d'un élagage annuel, afin d'éviter le phénomène de « mur végétal », empêchant toute accessibilité des échelles à la façade.

3) Assurer un passage de 1,80 mètre, avec une largeur stabilisée de 1,40 mètre au minimum, permettant d'acheminer le matériel d'incendie depuis la rue Lamartine jusqu'à l'entrée des bâtiments B1, B2 et B3. Ce passage, aussi rectiligne que possible, sans obstacle et sans marche, ne devra pas présenter de pente supérieure à 10 %.

4) S'assurer du dimensionnement du réseau d'adduction d'eau de manière à obtenir un débit simultané de 120 m³/h, indépendamment des besoins des bâtiments implantés sur le site, à partir de deux PEI conformément au chapitre 2 paragraphe 2.3 du RIDDECI. La vitesse de l'eau ne doit jamais dépasser 3 m/s à l'intérieur des canalisations.

Enfin, il conviendrait d'appeler l'attention du pétitionnaire sur le respect des dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 précité, notamment celles de l'article suivant :

- Article nº 25 : les escaliers desservant les étages des bâtiments d'habitation A, B1, B2 et B3 doivent être dotés d'un lanterneau de désenfumage de 1 m² en partie haute. En outre, ce moyen de secours doit être asservi à un Détecteur Autonome Déclencheur (DAD).

De plus, la notice descriptive ne mentionne pas la présence d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Les textes en vigueur en habitation ne prévoient aucune disposition particulière dans ce domaine.
Toutefois, il existe des dispositions spécifiques à ce type d'installation dans le guide pratique relatif à la sécurité incendie dans les parcs de stationnement couverts ouverts au public (version 2 – janvier 2018).
Le cas échéant, l'application de ces dispositions permettrait de prendre en compte les risques liés aux installations de charges pour véhicules électriques et d'atteindre un niveau de sécurité acceptable pour la protection des personnes.
Enfin, si la puissance totale cumulée des installations de charge est supérieure à 600 kW, le parc relève des installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique 2925-2. En

complément des dispositions indiquées ci-avant, il conviendrait de transmettre un dossier à l'autorité administrative compétente et, a minima, d'installer un système d'extinction automatique à eau adapté au risque dans l'ensemble du parc.

Le commandant Julien Guillon
Adjoint au chef de la section petite couronne