VEOLIA
franciliane

Adresse postale :

VEOLIA FRANCILIANE
DIRECTION PATRIMOINE
SERVICE CANALISATIONS
94417 Saint-Maurice Cedex
Tél : 0.969.369.900 (1)

VILLE DE VILLEJUIF
Service Urbanisme Réglementaire
Hôtel de Ville
Esplanade Pierre-Yves Cosnier
94807 VILLEJUIF Cedex

N/Réf. :
V/Réf. : **Identifiant de la consultation K1X-M08-G6V**

Choisy le Roi, le 13 mars 2026

Affaire suivie par : Amin AFIANE

Objet : Permis de construire
Rue Lamartine – Quartier LEBON-LAMARTINE - Cadastré AV 372 – AV 295
VILLEJUIF

Monsieur le Maire,

Vous avez bien voulu nous consulter à propos de la demande de permis de construire

N° : PC 094 076 26 01015
Déposée le : 09 mars 2026
Par : SCCV VILLEJUIF LEBON LAMARTINE FNE-FNO représentée par François DAGUET

Comportant la construction de 41 logements collectifs répartis sur deux bâtiments R+4+A et R+2 et un commerce livré en coque brute à rez-de-chaussée. Le parking comprend 99 places de stationnement dont 33 places de stationnement à rez-de-chaussée du bâtiment B accessibles depuis la rue Lamartine et 66 places au sous-sol accessibles depuis l'allée des Lilas.

Nous vous informons la gestion du réseau public d'eau potable de la commune de Villejuif est assurée par la Régie Eau Seine & Bièvre. Nous vous invitons à les contacter au 01 80 36 91 94.

Par ailleurs, nous tenons à vous signaler la présence d'une **canalisation stratégique de transport d'eau potable du Syndicat des Eaux d'Ile de France de 1470 mm de diamètre extérieur (DN 1250 mm) à proximité de votre opération. Cette canalisation est peu profonde (environ 1 m de profondeur).**

Cette canalisation stratégique permet la liaison entre l'usine de production d'eau potable de CHOISY du Syndicat des Eaux d'Ile de France et entre les réservoirs de VILLEJUIF. De plus, elle alimente en parcours, la station de surpression des Sorbiers à THIAIS, le MIN de RUNGIS et le centre commercial de BELLE-EPINE. Les réservoirs de VILLEJUIF alimentent plusieurs communes dont des grands hôpitaux sur le plateau. Nous vous rappelons donc Délégataire du SEDIF l'importance capitale de cette liaison pour l'exploitation générale du réseau du Syndicat des Eaux d'Ile de France.

Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les mesures devront être prises pour éviter toute décompression de terrain et fragilisation de la

VEOLIA
franciliane

canalisation pendant les travaux de construction et pour maintenir un accès permanent (24h/24h) aux émergences (regard de vannes, décharges, ventouses, bouches à clés,….). De ce fait, nous vous demandons de respecter les points suivants :

- **Réaliser des sondages préalables pour bien localiser les ouvrages.**
- **Prendre contact avec nos services (en appelant le 09.69.369.900) pour présenter votre projet, afin qu'ils puissent donner un avis sur les techniques à mettre en œuvre lors de vos travaux.**
- **Respecter les recommandations techniques et de sécurité et le guide aménageur concernant les travaux à proximité des canalisations et ouvrages d'eau publics, que vous trouverez joints au présent courrier**

Conformément aux préconisations du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France et aux dispositions de la Loi SRU du 13 décembre 2000 et du Code de l'Urbanisme, nous vous demandons de bien vouloir bien mentionner ces précisions en annexe de la demande du permis de construire pour la bonne information du pétitionnaire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de notre considération distinguée.

Responsable Service Etudes & Canalisations

Pièce jointe :

- Extrait plan (1/200ème) canalisation de transport DN 1250 mm (diam. Int. 1470 mm);
- DIST-20-008-E01-1 Recommandations techniques et mesures de sécurité ;
- Préconisations pour Travaux à proximités de FEEDER ;
- Conséquences fuites ;
- SEDIF- Guide-Amenageur-2025 ;