Docusign Envelope ID: 41B0CDC0-7835-8832-8028-07C9AFE339F3

Maîtrise d'Ouvrage

SCCV VILLEJUIF
LEBON LAMARTINE
FNE-FNO

121 Avenue de Malakoff 75116 Paris

Signé par :
François DAGUET
B6701235FCC444D...

Rue LAMARTINE

PROJET A26 BLM

PROJET QUARTIER LEBON LAMARTINE

PC- FRANGE NORD OUEST- LEBON LAMARTINE

Titre	N°
Formulaire attestant de la prise en compte de la réglementation thermique	**PC16.1**

Date	Réf	Echelle
Mai 2026	**3881**	ECH :

Indice	Date	Modifications

Maîtrise d'Oeuvre

- A26 BLM -
167 rue de Vaugirard-75015 PARIS
www.a26blm.eu - 01.45.67.09.02
SAS au capital de 33 100 €
NAF 7111Z-SIRET 410 007 249 00015
Ordre N°National S03534
TVA FR 67 410 007 249

Architectes-Urbanistes
Agence certifiée ISO 9001 - ISO 14001

167, rue de VAUGIRARD - 75015 PARIS
Tél: 01.45.67.09.02 - email : contact-blm@a26.eu

Architectes-Paysagistes
11 rue Beauregard -75002 Paris
Tél: 01.53.26.77.32 - email : agence@compagniedupaysage.fr

Infrastructures et Construction France
10 place Fulgence Bienvenue- 77600 Bussy Saint-Georges
Tél: 01.60.37.55.37 - email : marnevallee@apave.com

B.E.T
23 rue Raspail - 94200 Ivry-sur-Seine
Tél: 01.49.87.04.90 - email : contact@epdc.fr

Docusign Envelope ID: 41B0CDC0-7835-8832-8028-07C9AFE339F3

*Attestation du respect de la **réglementation environnementale RE2020***
au dépôt de la demande de permis de construire

GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité

Dans le présent document, le terme « bâtiment » s'entend également comme « partie de bâtiment »

Je soussigné : **SCCV VILLEJUIF LEBON LAMARTINE FNE-FNO**

Adresse	**121 Avenue de Malakoff**		
Code postal	**75016**	Localité	**Paris**

Agissant en qualité de maître d'ouvrage ou de maître d'œuvre, si le maître d'ouvrage lui a confié une mission de conception de l'opération de construction suivante :
FNO

située à :

Adresse	**Rue Lamartine**		
Code postal	**94800**	Localité	**Villejuif**

Référence(s) cadastrale(s) : 000AV0372 ; 000AV0377

Coordonnées du maître d'œuvre : A26

Adresse	**167 Rue de Vaugirard**		
Code postal	**75015**	Localité	**Paris**

Atteste qu'au moment du dépôt de permis de construire :

- Disposition 2 : L'opération de construction sus-citée respecte les exigences de performance énergétique et environnementale définie aux articles R. 172-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (réglementation environnementale - RE2020).

Les éléments ci-après déclinés apportent les précisions nécessaires à la justification de la disposition 2.

Docusign Envelope ID: 41B0CDC0-7835-8832-8028-07C9AFE339F3

Bâtiment : Bâtiment A

Chapitre 1 : Surface du bâtiment

Valeur de la surface de référence (S_{ref})	**1 600.00 m²**

Chapitre 2 : Exigences globales

1. Besoin bioclimatique conventionnel : coefficients Bbio et $Bbio_{max}$ en nombre de points

Bbio	**70.8**	$Bbio_{max}$	**72.1**
Respect de l'exigence Bbio ≤ $Bbio_{max}$			**OUI**

2. Degrés-heures d'inconfort estival : coefficients DH et DH_{max} en °C.h

Chacun des groupes du bâtiment doit respecter l'exigence Degrés-heures. La valeur du groupe de plus grande surface est indiquée ci-dessous.

Toute typologie et logements collectifs – zone traversante			
DH	**542.4**	DH_{max}	**1250**
Respect de l'exigence DH ≤ DH_{max}			**OUI**
Logements collectifs – zone non traversante			
DH	**741**	DH_{max}	**1250**
Respect de l'exigence DH ≤ DH_{max}			**OUI**

3. Impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment y compris le chantier de construction

Le maître d'ouvrage s'engage à être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier, de justifier, à leur demande, aux agents de l'Etat habilitées pour le contrôle des règles de construction, le respect de l'impact maximal sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment, y compris le chantier de construction : $Ic_{construction} \leq Ic_{construction_max}$	**OUI**

Docusign Envelope ID: 41B0CDC0-7835-8832-8028-07C9AFE339F3

Chapitre 3 : Exigences par éléments

1. Accès à l'éclairage naturel (bâtiment à usage d'habitation)

Respect de l'exigence d'accès à l'éclairage naturel	**OUI**

2. Vérification des systèmes de ventilation (bâtiment à usage d'habitation)

Le maître d'ouvrage s'engage à respecter les exigences suivantes concernant les systèmes de ventilation : le système de ventilation du bâtiment sera vérifié et ses performances seront mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction	**OUI**

Docusign Envelope ID: 41B0CDC0-7835-8832-8028-07C9AFE339F3

Bâtiment : Bâtiment B

Chapitre 1 : Surface du bâtiment

Valeur de la surface de référence (S_{ref})	**906.23 m²**

Chapitre 2 : Exigences globales

1. Besoin bioclimatique conventionnel : coefficients Bbio et $Bbio_{max}$ en nombre de points

Bbio	**70.1**	$Bbio_{max}$	**70.9**
Respect de l'exigence Bbio ≤ $Bbio_{max}$			**OUI**

2. Degrés-heures d'inconfort estival : coefficients DH et DH_{max} en °C.h

Chacun des groupes du bâtiment doit respecter l'exigence Degrés-heures. La valeur du groupe de plus grande surface est indiquée ci-dessous.

Toute typologie et logements collectifs – zone traversante			
DH	**558.8**	DH_{max}	**1250**
Respect de l'exigence DH ≤ DH_{max}			**OUI**
Logements collectifs – zone non traversante			
DH	**698.1**	DH_{max}	**1250**
Respect de l'exigence DH ≤ DH_{max}			**OUI**

3. Impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment y compris le chantier de construction

Le maître d'ouvrage s'engage à être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier, de justifier, à leur demande, aux agents de l'Etat habilitées pour le contrôle des règles de construction, le respect de l'impact maximal sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment, y compris le chantier de construction : $Ic_{construction} \leq Ic_{construction_max}$	**OUI**

Docusign Envelope ID: 41B0CDC0-7835-8832-8028-07C9AFE339F3

Chapitre 3 : Exigences par éléments

1. Accès à l'éclairage naturel (bâtiment à usage d'habitation)

Respect de l'exigence d'accès à l'éclairage naturel	**OUI**

2. Vérification des systèmes de ventilation (bâtiment à usage d'habitation)

Le maître d'ouvrage s'engage à respecter les exigences suivantes concernant les systèmes de ventilation : le système de ventilation du bâtiment sera vérifié et ses performances seront mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction	**OUI**

Signataire : **SCCV VILLEJUIF LEBON LAMARTINE FNO**
Le : 29 mai 2026 | 16:08:35 CEST
Signature :

Signé par :
François DAGUET
B6701235FCC444D...

Docusign Envelope ID: 41B0CDC0-7835-8832-8028-07C9AFE339F3

GOUVERNEMENT

Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire d'attestation du respect de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de construire

(uniquement dans le cas d'une opération dont la date de dépôt de PC est supérieure ou égale au 1/1/2015)

Docusign Envelope ID: 41B0CDC0-7835-8832-8028-07C9AFE339F3

Formulaire d'attestation du respect de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de construire

Je soussigné : SCCV VILLEJUIF LEBON LAMARTINE FNE-FNO

représentant de la société SCCV VILLEJUIF LEBON LAMARTINE FNE-FNO situé à :

Adresse	121 avenue de Malakoff		
Code postal	75116	*Localité*	Paris

Agissant en qualité de maître d'ouvrage ou de maître d'œuvre(*), si le maître d'ouvrage lui a confié une mission de conception de l'opération de construction suivante :

FNO

Située à :

Adresse	Rue Lamartine		
Code postal	94800	*Localité*	Villejuif

Référence(s) cadastrale(s) : 000AV0372 ; 000AV0377

Coordonnées du maître d'œuvre (*optionnel*) : -

Adresse	-		
Code postal	-	*Localité*	-

Atteste que :

Selon les prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, au moment du dépôt de permis de construire :

- Disposition 2 : L'opération de construction suscitée respecte la réglementation thermique.

Les éléments ci-après apportent les précisions nécessaires à la justification de la disposition 2.

(*) Au sens du présent document, par maître d'œuvre, on entend : architecte, bureau d'études thermiques, promoteur ou constructeur.

Docusign Envelope ID: 41B0CDC0-7835-8832-8028-07C9AFE339F3

Formulaire d'attestation du respect de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de construire

Commerce

DISPOSITION 2 : REGLEMENTATION THERMIQUE

Chapitre 1 : Données administratives

Surface du bâtiment

Valeur de la surface thermique au sens de la RT (S_{RT}) en m^2	355.00
Valeur de la surface habitable (SHAB) en m^2 *(maison individuelle ou accolée et bâtiment collectif d'habitation)*	0.00
Valeur de la S_{RT} en m^2 du bâtiment existant *(dans le cas des extensions ou surélévation)*	-

Chapitre 2 : Exigences de résultat

Besoin bioclimatique conventionnel

Bbio :	165.90	$Bbio_{max}$:	186.60
Bbio ≤ $Bbio_{max}$:			OUI

Chapitre 4 : Energie renouvelable envisagée

Capteurs solaires thermiques	NON
Bois énergie	NON
Panneaux solaires photovoltaïques	NON
Raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par une énergie renouvelable ou de récupération	NON
Autres (*préciser*)	NON

La personne ayant réalisé l'attestation :

Le : 23/02/2026

Signature :

Docusign Envelope ID: 41B0CDC0-7835-8832-8028-07C9AFE339F3

Formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Grande Arche de La Défense - paroi sud / Tour Sequoia 92055 La Défense
Tél. : 01 40 81 21 22
www.ecologie.gouv.fr
www.cohesion-territoires.gouv.fr