



! Nota 1 - a SV1 ficará fechada até que o LT1 esteja 20% abaixo do SP de LT1

! Nota 2 - Enquanto a condição de LT1 estiver entre $LT1 < SP$ de LT1 e $LT1 < 0,8 * SP$ de LT1: surgirá a mensagem "3Aguardando limite inferior nível"

Gerar tabela de referência de volume do reservatório

threshold - fator para entrada e saída da SV1 Nota 2

! Nota 3 - Pode ser que seja necessário incluir uma posição de memória chamada MSPD