



REPORTE CORRECCION DE DETALLES
NOMBRE DEL SITIO: ACOROS
NUMERO DEL SITIO: 178900



	CONTROL DE CALIDAD		 AMERICAN TOWER®
Formato	Punch List de Aceptación en sitios ATC		
Código	PL - ATC - 2017		
Versión	2	Página 8 de 8	

Proyecto: AT&T Fecha: 28 Marzo 2021
Número de Sitio: 178900 Nombre de Sitio: Fracc acoros
Contratista de obra civil: GPS constructivos
Contratista de Torre: GPS constructivos Project Manager: _____
Contratista de Power: GPS constructivos Supervisor ATC: Alan E. Gonzalez Parra

13 Pendientes y comentarios específicos.

No se colocó muerda de concreto en escalera

178900 – ACOROS



**NO SE COLOCO MUERTO DE CONCRETO PARA
ESCALERA DE ASCENSO.**



**COLOCACION MUERTO DE CONCRETO PARA
ESCALERA.DE ASCENSO.**

178900 – ACOROS



NO SE COLOCO MUERTO DE CONCRETO PARA
ESCALERA DE ASCENSO.



COLOCACION MARCO PARA SUJECION DE MUFAS.