




REPORTE DE FOTOGRAFICO DE DETALLES CORREGIDOS
NOMBRE DEL SITIO : MITLA
NUMERO DEL SITIO: 179248



CONTROL DE CALIDAD			
Formato	Punch List de Aceptación en sitios ATC		
Código	PL - ATC - 2017		
Versión	2	Página	8 de 8



AMERICAN TOWER®

Proyecto: ATT Fecha: 27/04/21
 Número de Sitio: 179248 Nombre de Sitio: Mitla
 Contratista de obra civil: Ingr. Juan Carlos Hidalgo (GPS constructiva)
 Contratista de Torre: Gustavo Mata (GPS) Project Manager: Ingr. Jaime Gomez
 Contratista de Power: _____ Supervisor ATC: Ingr. Brenda Arzola

13 Pendientes y comentarios específicos.

Queda pendiente de terminar correcciones e interconexiones en plancha.

- Zapatas parchables
- Impermeabilización en losa de nicho.
- Balsa de tierras dentro del nicho (colocarla).
- Terminar de colocar alambre de pas y concretos.

Fecha compromiso de correcciones por el contratista:

Juan Carlos Hidalgo
 Nombre y firma de responsable de Obra Civil

Brenda Arzola
 Nombre y firma de Supervisor de calidad

Detalles





Zapatillas ponchables

MAYO 2021






Impermeabilización de losa de nicho

MAYO 2021



Barra de tierras de nicho



Concertina y alambre de puas