

	BITACORA DIARIA
--	-----------------


OBRAS: ANTENA EN AV. DE LAS TORRES			FOLIO:	CLAVE DE OBRA	
			0002	ATN-2021	
FECHA:	martes, 06/abr/2021	LLEGADA A OBRA: (hr)	16:00:00 P. M.	SALIDA DE OBRA: (hr)	19:05:00 P. M.

ASPECTOS FUNDAMENTALES DENTRO DE OBRA:	LAB. DE CONTROL DE CALIDAD:		PERSONAL EN CAMPO	2	PERSONAL EN PLANTA		PERSONAL EN LABORATORIO	1	
	CONDICIONES CLIMATICAS:		SOLEADO	X	MEDIO NUBLADO		NUBLADO		CON LLUVIA
	MAQUINARIA EN OPERACIÓN	MOTOCONFORMADORA		EXCAVADORA		RETROEXCAVADORA		PAVIMENTADORA	
		VIBROCOMPACTADOR		TRACTOR		BOMBA PARA CONCRETO		TANDEM	
PIPAS DE AGUA			CARGADOR		PETROLIZADORA		NEUMATICO		



TRABAJOS EJECUTADOS ESTE DIA

MUESTREO DE MATERIALES :											
No. MUESTRA	TIPO DE MATERIAL	PARA UTILIZARSE EN			TOMADA EN EL km	PROCEDENCIA DEL MATERIAL					
PRUEBAS DE COMPACTACION EN CAPAS DE TERRACERIA Y /O PAVIMENTO:											
LOCALIZACIÓN DEL km AL km	Cpo.	LADO			CAPA ENSAYADA	BACHES EN km	No. DE SONDEOS	DATOS DEL SONDEO (PROMEDIO)			
		Izq.	Cen.	Der.				ESPESOR (cm)	P.V.S.MAX. (kg/m²)	HUM. LUGAR (%)	COMPACTACIÓN (%)
TEMPERATURAS Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA:											
LOCALIZACIÓN DEL km AL km	Cpo.	LADO			CAPA TENDIDA	No. DE PASADAS CON EL EQUIPO DE COMPACTACION		TEMPERATURAS PROMEDIO (° C)		ESPESOR SUELTO (cm)	ANCHO (m)
		Izq.	Cen.	Der.		TANDEM	NEUMATICO	TENDER	COMP.		
MUESTREO DE CONCRETO HIDRAULICO:											
No. MUESTRA	No.VIGAS	ELEMENTO COLADO			LOCALIZACIÓN		PROVEEDOR DEL CONCRETO	F/C	REV. OBRA (cm)	TEMP. AMBIENTE. (° C)	
2	4-5-6	ZAPATA Y DADO EN AREA DE ANTENA			ANTENA EN AV. DE LAS TORRES		CONCRETEC	250	12	19º C	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:	
CCON FECHA DEL DIA DE HOY ESTE LABORATORIO SE PRESENTA A ESTA OBRA Y SE OBSERVA QUE SE TERMINO DE ARMAR DADO Y ZAPATA PARA COLAR EL DIA DE HOY. EL PROCESO DE COLADO SE REALIZO EN CONDICIONES NORMALES.	

 TEC. JUAN JOSE RUIZ PEREZ							
INFORMÓ POR EL CONTROL DE CALIDAD		RECIBIÓ RESIDENTE DE OBRA GERENCIA DE PROYECTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS A DE RL DE CV.	<table border="1"> <tr> <th>FECHA</th> <th>HORA</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	FECHA	HORA		
FECHA	HORA						



EL LABORATORISTA	EL JEFE DE LABORATORIO	CLIENTE
		
TEC. JOSE ALFREDO VICTORINO MONTALVO	TEC. JUAN JOSE RUIZ PEREZ	GERENCIA DE PROYECTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS A DE RL DE CV.

ALBUM FOTOGRAFICO

OBRA:	ANTENA EN AV. DE LAS TORRES	REPORTE No.	2
		FECHA:	06-abr-21
		CLAVE DE OBRA:	ATN-2021



PROCESO DE ARMADO ANTES DE INICIAR COLADO



PRUEBA DE REVENIMIENTO EN OBRA



PANORAMICA DE PROCESO DE COLADO



PROCESO DE COMACTACION EN AREA DE ANTENA 09/04/2021

LABORATORISTA	JEFE DE LABORATORIO	CLIENTE
TEC. JOSE ALFREDO VICTORINO MONTALVO	TEC. JUAN JOSE RUIZ PEREZ	GERENCIA DE PROYECTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS A DE RL DE CV.