



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DE RESISTENCIA.

Cliente: Gerencia de Proyectos y Sistemas Constructivos S. de R.L. de S.V.
Obra: Sitio Naranjos # 178735 , Saltillo Coahuila
Fecha de Emisión: 05/02/2021

Proveedor Concreto: HECHO EN OBRA
Tipo Concreto: 250 kg/cm² Normal 28 días
Elemento Colado: Dado Central y dado "4" Cimentación Antena

Métodos de prueba empleados: NMX C-161, C-156, C-159, C-160, C-109, C-083-ONNCCE Vigentes

| ID Espécimen | Fecha Muestra | Fecha Ensayo | # Camión Mezclador | Cantidad (m3) | # Remisión | f'c/MR (kg/cm²) | Edad (días) | Colocación | T.M.A. (mm) | Rev. Obtenido (Cm) | Diámetro (cm) | Area (cm²) | Carga Máxima (kg) | Resistencia (kg/cm²) | Resistencia (%) |
|--------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|--------------------|---------------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 025D | 28/01/2021 | 04/02/2021 | NA | 1 | NA | 250 | 7 | TD | 20 | 12 | 14,9 | 174,367 | 50462 | 289,40 | 115,76% |
| 025E | | 11/02/2021 | | | | | 14 | | | | | | | | |
| 025F | | 25/02/2021 | | | | | 28 | | | | | | | | |
| 025F' | | 25/02/2021 | | | | | 28 | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: EL RESULTADO OBTENIDO EN EL ENSAYO REALIZADO A LA EDAD DE 7 DÍAS CUMPLE CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO.

ELABORÓ: 
NOMBRE Y FIRMA
ARQ. ORLANDO MARCOS RODRIGUEZ MUÑOZ
ACI ID 01347528

REVISIÓN: 
NOMBRE Y FIRMA
ING. FRANCISCO ALFONSO RODRIGUEZ PERALES.
ACI ID 1156141

RESPONSABILIDAD

HONESTIDAD

LEALTAD

SERVICIO

ESMERO