






Autores

Carlos Andres Niño Mosquera - 2202163
Neider Felipe Quiroga Hernandez - 2202166
Juan Felipe Jaimes Ramírez - 2200254
Alvaro Xavier Perez Rivera - 2205095

Propiedades

Población: 12009	Suministro de bombeo: 8 h
Volumen tanque: 1549.55 m ³	As: 135.15 m ²
Caudal: 0.04 m ³ /s	Volumen compartimiento: 516.52 m ³
Tiempo de vaciado: 2.00 h	Volumen de regulación: 1064.29 m ³
Volumen de emergencias: 523.14 m ³	Volumen de incendios: 1549.55 m ³

Materiales



Concreto:
Resistencia a la compresión: 20 - 30 mpa
Resistencia a la tracción: 1 - 5 mpa
Durabilidad: Capaz de resistir a la abrasión y a la intemperie



PVC:
Resistencia a la tracción: 40 - 60 mpa
Densidad: 1.3 - 1.45 g/cm³
Resistencia a la corrosión: Alta
Modulo de elasticidad: 2 - 4 Gpa

Fecha de entrega	10/07/2024
Docente	Angelica Maria Hernandez Gomez
Escala	Indicada
Tamaño de impresión	841x594 mm

