
A – Referenz B3 (rückwärtige Erweiterung)

Entwurfsstudie Neue Mitte Werlte – Baufeld 3 · Konzeptvariante, keine Genehmigungsplanung

VARIANTE A · NICHT FESTGELEGT



Erhöhte Schrägansicht (aus dem gemeinsamen Modell der Variante)

Status: Diese Variante ist ein Vorschlag zum Vergleich. Sie ist nicht genehmigt, nicht statisch bemessen und nicht mit Behörden abgestimmt. Alle Flächen sind schematisch aus den Geschosskonturen abgeleitet (Netto = 0,88 × Bruttowohnstreifen, kalibriert an B3 = 846 m² / 16 WE), Wohnungsaufteilung ist rein schematisch.

Bisheriger Entwurf B3: 1. OG 3,00 m nach hinten ausgekragt (ohne Stützen), Staffelgeschoss 0,80 m zurückgesetzt, fünf Balkone zum Platz.


Kennzahl	Wert (vorläufig)
Außenmaße EG / 1. OG / Staffel	32.0 × 18.0 / 32.0 × 21.0 / 30.4 × 17.9 m
Grundfläche EG / 1. OG / Staffel	576 / 660 / 539 m²
Summe Geschossflächen (BGF)	1.775 m²
Geschätzte Wohnfläche (netto)	846 m² (1. OG 468 + Staffel 378)
Wohnungen (Standardmix)	16 (9 im 1. OG, 7 in der Staffel); Größen 47–63 m², Ø 53 m²
Wohnungen alternativer Mix	klein: 19 WE (Ø 44 m²) · groß: 13 WE (Ø 65 m²)
Säulen / Tragwerk	0 Säulen · keine Stützen; 3,00 m Auskragung nach hinten (Rückseite), Staffel 0,80 m zurück
Höhe	Attika +9,90 m, zulässig 12,00 m (Auftraggeber), 3 Geschosse

3D-Gesamtansicht und erhöhte Schrägansicht


VARIANTE A · NICHT FESTGELEGT

A – Referenz B3 (rückwärtige Erweiterung)

3D-Gesamtansicht (Platzseite)



Erhöhte Schrägansicht




Vorder- und Rückfassade


VARIANTE A · NICHT FESTGELEGT

A – Referenz B3 (rückwärtige Erweiterung) · Ansichten orthogonal aus dem Modell

Vorderfassade (Platzseite)



Rückfassade



Seitenfassaden West und Ost


A – Referenz B3 (rückwärtige Erweiterung) · Ansichten orthogonal aus dem Modell

VARIANTE A · NICHT FESTGELEGT

Seitenfassade West



Seitenfassade Ost



Schematische Grundrisse


A – Referenz B3 (rückwärtige Erweiterung) · EG, 1. OG, Staffelgeschoss · Aufteilung schematisch, Himmelsrichtung unbekannt

VARIANTE A · NICHT FESTGELEGT

Erdgeschoss

Variante A: Erdgeschoss (schematisch)

Referenz B3 · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt




Fläche Geschoss 576 m²

Gastronomie · Küche/Lager/WC · Büro · Kern

1. Obergeschoss

Variante A: 1. Obergeschoss (schematisch)

Referenz B3 · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt




Fläche Geschoss 660 m²

Wohnung (schematisch) · Kern · Auskragung/Terrasse schraffiert

Staffelgeschoss

Variante A: Staffelgeschoss (schematisch)

Referenz B3 · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt



Fläche Geschoss 539 m²

Wohnung (schematisch) · Kern · Auskragung/Terrasse schraffiert


Gebäudeschnitt, Konstruktion und Baurecht

A – Referenz B3 (rückwärtige Erweiterung)

VARIANTE A · NICHT FESTGELEGT

Variante A: Schnitt bei x = 16.0 m (schematisch)

Platzseite links, Rückseite rechts · Auskragungen, Staffelung und Säulen · hypothetische Grundstücksgrenzen rot gestrichelt · Konstruktion nicht bemessen



Gebäudehöhe Attika +9,90 m, zulässig 12,00 m (Bestätigung Auftraggeber), Differenz 2,10 m nicht ausgenutzt · Säulen im Schnitt: 0 · Säulen insgesamt: 0

Konstruktion / Besonderheit	**keine Stützen; 3,00 m Auskragung nach hinten (Rückseite), Staffel 0,80 m zurück**
Vorteil	Referenz; Auskragung rückseitig ist statisch bereits Sonderlösung (Unterzug/Kragplatte, Wärmebrücke).
Nachteil / Risiko	Geringste Wohnfläche der Auskragungsvarianten; Stellplätze nur teilweise überdeckt.
Prüfbedarf Statik/Baurecht	Statik der Kragplatte (3,0 m), Brandschutz über Stellplätzen.

Baurechtlicher Punkt	Einschätzung	Begründung (vorläufig)
Gebäudehöhe max. 12,00 m	voraussichtlich ok	Attika +9,90 m, Reserve 2,10 m nicht ausgenutzt (Bezugspunkt der Höhe noch offen).
Geschosse (2–3)	zu prüfen	3 Geschosse inkl. Staffel; Staffel = 82 % des 1. OG – ob Vollgeschoss (B-Plan, NBauO), ist zu klären.
GRZ / überbaute Fläche	zu prüfen	EG 576 m² = 60 %; größte Geschossprojektion 660 m² = 69 % von 960 m². Theoretische GRZ 0,6 ist eine Annahme, keine Festsetzung.
Baugrenzen / Grenzen	voraussichtlich ok	Alle Geschosse innerhalb des hypothetischen Grundstücks 32 × 30 m.
Stellplätze (gesetzlich)	zu prüfen	Pflicht nur für Gastro + Büro: 11,4–16,9 (Mittel 13,6) nach Richtzahlen § 47 NBauO; Wohnen seit 01.07.2024 keine Pflicht. 11 Plätze nachweisbar (Hypothese) – Bemessung durch Bauaufsicht; optional Wohnen 0,5–1,5/WE. Quelle: quellen_stadt/stellplatzpflicht_nbauo47.md
Gewerbe im EG	voraussichtlich ok	EG-Nutzung Gastronomie/Büro wie B3 unverändert (32 × 18 m).
Brandschutz / Rettungswege	zu prüfen	Staffel/OG-Auskragung, Gebäudeklasse 4/5, Rettungswege, Feuerwehrzufahrt: Konzept erforderlich.